

Rzut piętra




ZESTAWIENIE POWIERZCHNI		
NR. POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	RODZAJ POW. UŻYTKOWA [m2]
1.01	KŁATKA SCHODOWA	BETON
1.02	SALA ZABAW DZIECI	PANELE
1.03	SPALNIA DZIECI	PŁYTY PCV
1.04	LOGGIA	PL.CERAM.
1.05	POM.GOSPODARCZE	PL.CERAM.
1.06	ŁAZIENKA	PL.CERAM.
1.07	SZATNIA DZIECI	PL.CERAM.
1.08	KOMUNIKACJA	BETON
1.09	WC	PL.CERAM.
1.10	FILTR	PL.CERAM.
1.11	WC	PL.CERAM.
1.12	KOMUNIKACJA	BETON
1.13	GABINET DREKTORA	PANELE
1.14	GŁOŚNIA KSIĘGOWA	—
1.15	POM.INTENDENTA	BETON
1.16	KOMUNIKACJA	PL.CERAM.
1.17	PRALNIA/SUSZARNIA	WYKL.DYW.
1.18	BIAŁALNIA	BETON
1.19	SZAFKA	BETON
1.20	MAGAZYN SPOŻYWCZY	BETON
1.21	WENTYLATORNA	BETON
1.22	KŁATKA SCHODOWA	BETON
1.23	KOMUNIKACJA	BETON
1.24	WC PERSONELU	BETON
1.25	INATYRSK	BETON
1.26	SZATNIA PERSONELU	PL. PCV
1.27	SKŁADNICA AKT	BETON
1.28	MAGAZYNIEK	BETON
1.29	JADALNIA DLA PERSONELU	PANELE
1.30	KUCHNIA	PL.CERAM.
1.31	WC PERSONELU	PL.CERAM.
1.32	KUCHENKA MLECZNA	PL.CERAM.
1.32a	WINDA CZYSTA	—
SUMA POWIERZCHNI		486,37

UWAGI OGÓLNE:  
1) W ISTNIEJĄCYM BUDYNKU ŻŁOBKA "ZŁOTY PROMIŃ" PRZEZNACZONO MIEJSCE DLA 75 DZIECI.

W PRZYPADKU PRZEBUDOWY LICZBA DZIECI ULEGNIE ZMNIESZENIU PROPORCJONALNIE DO POWIERZCHNI POSZCZEGÓLNYCH SAL ZABAW PRACOWNIE Z WYTYCZNIAMI ZAWARTYMI W ROZPORZĄDZENIU MINISTRA PRACY.

W SPRAWIE WYMAGAŃ LOKALOWYCH I SANITARNYCH JAKIE MUSI SPEŁNIAĆ I POLITYKI SPOŁECZNE (Z DNIA 10 LIPCA 2014 R.)

LOKAL, W KTÓRYM MA BYĆ PROWADZONY ŻŁOBEK LUB KLUB DZIECIECY.  
2) W PRZYPADKU PRZEBUDOWY ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU NALEŻY ZAPROJEKTOWAĆ WINDĘ ZEWNĘTRZNĄ.



Schemat podłączenia hydrantu  
wewnętrznego, zawieszanego z  
węzłem podłazystym

Legenda:

- Projektowana instalacja P.POŻ  
Rura stalowa ocynkowana k=1,5 wg PN-H-74200:1998  
Instalacja prowadzona podstopowo
- Plon
- Projektowane hydranty wewnętrzne 25  
z węzłem podłazystym o długości 30mb



 <b>BPKZ</b> BIURO PROJEKTOWE - Krzysztof Zdrowowicz PROJEKTOWANIE I NADZORY ul. Wierowa 18, 66-400 Świdok, www.bpkz.pl, email: biuro@bpkz.pl Kontakt: 71 364 44 44, 71 364 44 44 Pracownia ul. Kwiatowa 18/2, 66-400 Gorzów Wlkp. - I Piętro	TEMAT :	<b>RZUT I PIĘTRA</b> <b>INSTALACJA P.POŻ</b>	Data 18.01.2024r.
	OBIEKT :	Przebudowa instalacji wodnej / budowa instalacji hydrantowej dla budynku żłobka przy os. Batorego 18 w Nowym Tomyslu	Strona 1
	LOKALIZACJA :	Jednostka ewidencyjna Nowy Tomysl, działka nr 156, os. Batorego 18	Skala 1 : 100
	INWESTOR :	Gmina Nowy Tomysl ul. Poznańska 33 64-300 Nowy Tomysl	Projektant nr.
SPRAWDZAJĄCY	PROJEKTANT :	mgr inż. Krzysztof Zdrowowicz up.ing. nr. 6550013.PWOSr11 specjalność: SANITARNIA	<b>IS-02</b>
	OPRACOWAŁ :	mgr inż. Paweł Królkowski up.ing. nr. LUK00008.PWOSUS specjalność: SANITARNIA	