




PROJEKT ARCHYTEKTONICZNO BUDOWLANY

Nazwa obiektu	Budowa sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie nie wyższe niż 1KV dla oświetlenia drogi w miejscowości Dębniak gmina Nowa Słupia		
Adres inwestycji	Dz. Nr 312; 313; 314; 318; 319; 323; 20; położone w miejscowości Dębniak obręb 0020 Dębniak gmina Nowa Słupia - woj. świętokrzyskie		
Inwestor		GMINA NOWA SŁUPIA 26 – 006 NOWA SŁUPA ul. Rynek 15, woj. świętokrzyskie tel. 41 – 317 – 87 - 41,	
Jednostka projektowa	ZDZISŁAW WIĄCEK ZAKŁAD INSTALATORSTWA, ELEKTROMECHANIKI I POMIARÓW ELEKTRYCZNYCH Stara Słupia 128 26-006 Nowa Słupia Tel. 661 517 651		
Kat. obiektu budowlanego	KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO XXVI		

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

	1. PROJEKT ARCHYTEKTONICZNO-BUDOWLANY
--	---------------------------------------

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

Instalacje elektryczne	Projektant: mgr inż. Marek Kolatorowicz	SWK/0171/ POOE/11	
	Sprawdzający: inż. Zdzisław Wiącek	KL-14/99	

Ostrowiec Świętokrzyski marzec 2022 r.

II. Projekt architektoniczno-budowlany

Oświadczenie projektanta i sprawdzającego	3
1. Inwestor	13
2. Podstawa opracowania	13
3. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego	13
4. Sposób użytkowania oraz program użytkowy	13
5. Układ przestrzenny, forma architektoniczna, zgodność z MPZP	13
6. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego	13
7. Opinia geotechniczna	13
8. Wpływ obiektu budowlanego na środowisko – parametry techniczne	14
9. Informacja o zasadniczych elementach wyposażenia budowlano-instalacyjnego	14
9.1. Stan istniejących	14
9.2. Stan projektowany	14
9.3. Trasa kablowa	14
9.4. Zasilanie	15
9.5. Ochrona przeciwprzepięciowa	15
9.6. Ochrona przeciwporażeniowa	15
9.7. Skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem terenu	15
Część graficzna –	16

II. Projekt architektoniczno-budowlany

1. Inwestor

Gmina Nowa Słupia
ul. Rynek 15,
26-006 Nowa Słupia

2. Podstawa opracowania

- umowa z Gminą Nowa Słupia,
- inwentaryzacja stanu istniejącego,
- zgoda RE Ostrowiec ŚW
- mapa do celów projektowych w skali 1:500,
- obowiązujące przepisy i normy.

3. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa linii oświetlenia ulicznego w ciągu drogi gminnej Dz. Nr 312; 313; 314; 318; 319; 323; 20; położone w miejscowości Dębniak obręb 0020 Dębniak gmina Nowa Słupia- obszar wiejski; Przedsięwzięcie zalicza się do XXVI kategorii.

4. Sposób użytkowania oraz program użytkowy

Projektowana inwestycja ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców oraz użytkowników ruchu drogowego i pieszego. Brak oświetlenia w połączeniu z wąskim pasem drogi oraz jej stanem technicznym stwarza realne zagrożenie w ruchu od zmierzchu do świtu.

W ramach projektowanej inwestycji przewiduje się:

- budowa linii napowietrznej oświetlenia,
- zabudowę opraw oświetleniowych na projektowanych słupach,
- posadowienie słupów,
- zabudowę instalacji uziemiającej oraz przepięciowej.

5. Układ przestrzenny, forma architektoniczna, zgodność z MPZP

Zgodnie z lokalizacją inwestycji celu publicznego Dz. Nr 312; 313; 314; 318; 319; 323; 20; położone w miejscowości Dębniak obręb 0020 Dębniak gmina Nowa Słupia- obszar wiejski; na których projektuje się rozbudowę sieci oświetleniowej znajdują się w terenie nie kolidującym z zapisami lokalizacji inwestycji.

W/w zamierzenie nie wpływa ujemnie ani nie zmienia istniejącego zagospodarowania działek sąsiednich, nie koliduje z funkcją i zagospodarowaniem terenu.

Po zakończeniu prac należy odtworzyć zagospodarowanie zieleni i doprowadzić teren do poprzedniego stanu.

6. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Napięcie zasilania: U =230V

Układ sieciowy: TN-C

Typ opraw: np. Luxon LED CD3-III-40H-DGT-15X150 (6 szt.)

Pobór mocy opraw: 59W (6szt.)

Zabezpieczenie oprawy: D01 gL 6A

Słupy: wysięgnikowe sześciokątne wysokości 8m-(6 szt)

Linia kablowa oświetlenia ulicznego: ASXSN 2x35 długości 244/268 mb

7. Opinia geotechniczna

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z dnia 27.04.2012 r., Poz. 463), stwierdzono że na terenie objętym przedmiotem inwestycji występują proste warunki gruntowe. Projektowane urządzenia elektroenergetyczne zaliczane są do pierwszej kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego. Nie zachodzi konieczność wykonania opracowania ustalającego geotechniczne warunki posadowienia obiektów.

8. Wpływ obiektu budowlanego na środowisko – parametry techniczne

Inwestycja nie zalicza się ani do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco, ani potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Zarówno istniejące jak i projektowane zagospodarowanie terenu nie powoduje zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanego obiektu i ich otoczenia, w tym dla jakości wód, gruntów oraz klimatu akustycznego.

Przedsięwzięcie nie narusza interesów osób trzecich. Inwestycja nie ogranicza osobom trzecim dostępu do drogi publicznej, korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej, ciepłej, środków łączności, inwestycja nie wprowadza uciążliwości związanych z hałasem, wibracjami, zakłóceniami elektrycznymi, promieniowaniem, zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r - Prawo budowlane (z późn. zm.) instalację oświetlenia ulicznego projektuje się zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Projektowana budowa sieci oświetleniowej nie zagraża środowisku oraz nie wpływa ujemnie na higienę oraz zdrowie użytkowników działek i są spełnione wymagania art. 5, ustępu 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r - Prawo budowlane (z późn. zm.).

- Zapotrzebowanie i jakość wody oraz ilość, jakość i sposób odprowadzania ścieków oraz wód opadowych - nie dotyczy.
- Emisja zanieczyszczeń gazowych – nie dotyczy.
- Rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów – nie dotyczy.
- Wpływ właściwości akustycznych, emisji drgań, promieniowania, pola elektromagnetycznego – nie dotyczy
- Wpływ obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne – nie dotyczy.

9. Informacja o zasadniczych elementach wyposażenia budowlano-instalacyjnego

9.1. Stan istniejących

Do budowy oświetlenia ulicznego użyta będzie nowoprojektowana linia napowietrzna wraz montażem nowych słupów oświetleniowych (ozn. wg rys. E-1).

Przy stacji trafo zamontowana jest istniejąca szafka oświetlenia ulicznego SON 1kV, wyposażona w układy zasilania i sterowania, która będzie zasilать rozbudowywaną instalację oświetlenia.

9.2. Stan projektowany

Do budowy oświetlenia ulicznego zaprojektowano 6 słupów wirowanych typu E. Projektuje się wykonanie linii oświetleniowej na oprawach typu np. np. Luxon LED CD3-III-40H-DGT-15X150 o poborze mocy 59 [W]. Oprawy należy umieścić na sześciu projektowanych słupach: „UG/1”, „UG/2”, „UG/3”, „UG/4”, UG/5 i UG/6; montować na wysięgnikach typu ST o długości 1,5m. Połączenie opraw wykonać przewodem YLY 3x2,5 [mm²]. Każdy słup należy wyposażać w bezpiecznik słupowy z wkładką topikową 6A.

Instalację oświetlenia wykonać kablem typu ASXSN 2x35 mm

Na końcowym słupie zabudować ogranicznik przepięć. Ogranicznik przepięć podpiąć do projektowanego uziemienia o wypadkowej rezystancji nieprzekraczającej 10 Ω. Uziemienie o takiej

wartości należy uzyskać układając bednarke FeZn 30x4mm oraz za pomocą uziomów pionowych np. typu GALMAR dł. 6m.

9.3. Trasa kablowa

Trasę linii napowietrznej oświetlenia ulicznego oraz miejsca posadowienia słupów oświetleniowych należy wytyczyć geodezyjnie. Roboty wykonywać zgodnie z N-SEP-E-004.

9.3. Zasilanie

Zgodnie z pismem PGE Dystrybucja SA RE Ostrowiec Św., wyrażającym zgodę na rozbudowę oświetlenia ulicznego, zasilanie nowoprojektowanej linii oświetlenia ulicznego będzie wykonane poprzez podłączenie do istniejącej linii oświetlenia ulicznego w ramach zainstalowanej mocy.

9.4. Ochrona przeciwprzepięciowa

Ochrona przeciwprzepięciowa realizowana jest poprzez ochronnik przeciwprzepięciowy zabudowany w szafie SON oraz ogranicznik przepięć wraz z uziomem gruntowym, zgodnie z wytycznymi standaryzacji technicznej PGE Dystrybucja S.A.


9.5. Ochrona przeciwporażeniowa

Jako ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym zastosowano samoczynne wyłączenie napięcia zasilania w układzie sieciowym TN-C. Skuteczność ochrony zgodną z normą PN-IEC-60364 zapewnia odpowiedni przekrój kabla zasilającego, montaż wyłączników nadmiarowo-prądowych zabezpieczających obwód oświetlenia oraz wykonanie skrzyni zasilającej w II klasie ochronności.

9.6. Istniejące uzbrojenie terenu

Na terenie objętym inwestycją znajdują się sieci: wodociągowa i kanalizacji sanitarnej. Poza tym na działce nie są zlokalizowane żadne inne sieci uzbrojenia terenu. Miejsca zbliżeń uzbrojenia podziemnego należy chronić rurami osłonowymi typu DVK.


Opracował 
mgr inż. Marek Kolatorowicz

ZAŁĄCZNIKI	
Nazwa obiektu	Budowa sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie nie wyższe niż 1KV dla oświetlenia drogi w miejscowości Dębniak gmina Nowa Słupia
Adres inwestycji	Dz. Nr 312; 313; 314; 318; 319; 323; 20; położone w miejscowości Dębniak obręb 0020 Dębniak gmina Nowa Słupia - woj. świętokrzyskie
Inwestor	 GMINA NOWA SŁUPIA 26-006 NOWA SŁUPA ul. Rynek 15, woj. świętokrzyskie tel. 41 – 317 – 87 - 41,
Jednostka projektowa	ZDZISŁAW WIĄCEK ZAKŁAD INSTALATORSTWA, ELEKTROMECHANIKI I POMIARÓW ELEKTRYCZNYCH Stara Słupia 128 26-006 Nowa Słupia Tel. 661 517 651
Kat. obiektu budowlanego	KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO XXVI

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

	<ol style="list-style-type: none">1. Pełnomocnictwo2. Oświadczenie Inwestora3. Oświadczenie zarządcy drogi4. Lokalizacja inwestycji5. Uprawnienia projektanta (uprawnienia do proj. oraz zaświadczenie PIIB)6. Uprawnienia sprawdz. (uprawnienia do proj. oraz zaświadczenie PIIB)7. Protokół z narady koordynacyjnej8. Warunki techniczne RE9. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
--	---

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

Instalacje elektryczne	Projektant: mgr inż. Marek Kolatorowicz	SWK/0171/ POOE/11	
------------------------	---	----------------------	---

Ostrowiec Świętokrzyski czerwiec 2022 r.

Nowa Słupia, dn. 23.05.2022 r.

Oświadczenie
o wyrażeniu zgody na umieszczenie urządzeń
oświetlenia drogowego w pasie drogowym

Burmistrz Miasta i Gminy w Nowej Słupi wyraża zgodę na umieszczenie urządzeń oświetlenia drogowego w pasie drogowym drogi gminnej nr 352045T zlokalizowanej na dz. nr ewid. 20 obręb 0020 Dębniak.

BURMISTRZ

Andrzej...

ZA ZGODNOŚĆ
Z OŚWIADCZENIEM

mgr inż. Marek Kolatorow
upr. do projektowania bez ogranicz.
nr SWK/0171/POOE/11



Nowa Słupia, dnia 02.06.2022 r.

Znak sprawy: RGI.BD.6733.6.2022.MW

DECYZJA NR 14/2022

Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Słupia

O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 50 ust.1 i 4, art. 51 ust. 1 pkt. 2, art. 53 ust. 4 oraz art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503), oraz art. 104 i 107 ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Gminy Nowa Słupia, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Zdzisława Wiącek Zakład Instalatorstwa, Elektromechaniki, Stara Słupia 128, 26-006 Nowa Słupia z dnia 21.01.2022 r, uzupełnionego 21.02.2022 r. oraz 31.03.2022 r.;

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

Ustalam na rzecz

Gminy Nowa Słupia, z siedzibą: ul. Rynek 15, 26-006 Nowa Słupia,

– lokalizację inwestycji celu publicznego, w rozumieniu art. 7 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.), t. j. w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną i ciepłą oraz gaz.

mgr inż. Marek Kolatorowicz
upr. do projektowania bez ograniczeń
nr SWK/0171/POOE/11

I. Rodzaj inwestycji:

1) Rozbudowa odcinka sieci oświetlenia ulicznego wraz z realizacją urządzeń i instalacji towarzyszących gwarantujących prawidłowe jej funkcjonowanie,

obejmująca nieruchomości o numerach ewidencyjnych 312, 313, 314, 318, 319, 323 oraz 20, położone w miejscowości Dębniak, obręb 0020 Dębniak, gmina Nowa Słupia.

Zakres programowy inwestycji obejmujący: rozbudowę odcinka sieci oświetlenia ulicznego (przewód typu ASXSN 2x35 mm², o długości 244/268 mb, na słupach o żerdziach wirowanych E-10,5 – szt. 6, oprawy typu LED 75 W – szt. 6).

II. Warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikające z przepisów odrębnych, a w szczególności w zakresie:

1) warunków i wymagań ochrony i kształtowania ład przestrzennego.

Zgodnie z §2 pkt. 1, litera „h” rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczeń i nazewnictwa stosowanych w decyzjach o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U. z 2003 r., nr 164, poz. 1589), pod względem rodzaju zabudowy, **przedsięwzięcie objęte decyzją posiada funkcję zaliczaną do obiektów infrastruktury technicznej.**

Zamierzenie inwestycyjne objęte decyzją należy realizować z uwzględnieniem warunków przyłączenia określonych przez PGE Dystrybucja S.A Oddział Skarżysko – Kamienna.

Trasa projektowanej sieci wraz z urządzeniami towarzyszącymi winna przebiegać przez teren prywatnych właścicieli za ich zgodą, zaś w pasie drogi publicznej o kategorii gminnej – za zgodą właściwego zarządcy, według generalnych zasad określonych w załączniku graficznym Nr 1, stanowiącym integralną część niniejszej decyzji. Po obu stronach osi linii należy wyznaczyć pas technologiczny, konieczny do prawidłowej obsługi linii elektroenergetycznej i jej urządzeń, zapewniający możliwość dokonywania napraw w przypadku awarii oraz w dostosowaniu do obowiązujących przepisów odrębnych w tym zakresie. Ostateczny sposób przebiegu projektowanej sieci należy zatem zaprojektować zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów szczególnych, w tym techniczno-budowlanych, Polskich Norm oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, w sposób zapewniający spełnienie wymogów określonych w art. 5 ustawy – Prawo budowlane. Przedsięwzięcie objęte decyzją nie może naruszać istniejących obiektów, układów komunikacyjnych oraz sieci uzbrojenia podziemnego.

Projekt budowlany winien być sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020 r., w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r., poz. 1609), zmienionym Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. (Dz. U. 2021 r., poz. 1169).

Sposób postępowania z usuwanymi lub przemieszczanymi, w związku z realizacją inwestycji, odpadami (masami ziemi lub skalnymi, gruzem) wymaga uzgodnienia – zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 779 ze zm.).

W jakich odległościach winny być usytuowane obiekty budowlane przy drogach regulują postanowienia ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1376 ze zm.).

2) ochrony środowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.

Przedsięwzięcie inwestycyjne objęte niniejszą decyzją nie jest zaliczone do mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), gdyż nie osiąga progów określonych w §3 ust. 1 pkt. 7 ww. rozporządzenia. W związku z powyższym, przedmiotowa inwestycja nie spełnia wymogów art. 71 ust. 2 pkt. 1 i 2, a zatem nie wymaga uzyskania „decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach” o której mowa w art. 72 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 ze zm.).

Działka nie znajduje się w obszarze Natura 2000.

Nieruchomość objęta decyzją znajduje się w zasięgu obszarów chronionych prawem w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1098 ze zm.), t. j.:

- 1) w granicach otuliny Świętokrzyskiego Parku Narodowego, utworzonego na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z 3 stycznia 1996 r. w sprawie Świętokrzyskiego Parku Narodowego (Dz. U. Nr 4, poz. 29);
- 2) w zasięgu Świętokrzyskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, dla którego obowiązują warunki ochrony określone Uchwałą Nr XXXIII/469/17 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie wyznaczenia Świętokrzyskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu na terenie otuliny Świętokrzyskiego Parku Narodowego w gminie Nowa Słupia (Dz. Urz. Woj. Święt. poz. 1835 z dnia 30 maja 2017 r.), będącego formą ochrony

przyrody w myśl art. 23 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1098 ze zm.).

Teren objęty decyzją znajduje się w strefie ochronnej "C" ww. Obszaru Chronionego Krajobrazu – tereny zabudowane, użytkowane rolniczo, przekształcone przez człowieka. Strefa ta odznacza się najniższymi rygorami ochronnymi. Zgodnie z §5 ust. 5 ww. Uchwały, na Obszarze w strefie krajobrazowej C nie ustala się zakazów. Na jej obszarze ustala się następujące cele i działania związane z ochroną krajobrazową i kulturową:

- ochronę stanowisk chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów,
- utrzymanie ciągłości korytarzy ekologicznych, poprzez uwzględnienie połączeń ekologicznych w planowaniu przestrzennym,
- zachowanie istniejącej mozaiki krajobrazu,
- ochronę powierzchni ziemi przed procesami erozyjnymi,
- ochronę atrakcyjnych panoram i wnętrz widokowych,
- zachowanie wartości kulturowych krajobrazu.

Przedmiotowa inwestycja na warunkach określonych w niniejszej decyzji nie narusza zakazów i nie stoi w sprzeczności z regulacjami określonymi dla ww. obszarów, a co za tym idzie – nie wpłynie negatywnie na ich środowisko przyrodnicze.

Przy projektowaniu inwestycji należy zapewnić ochronę zieleni. Realizacja inwestycji nie może spowodować uszkodzenia drzew i krzewów na terenie lokalizacji i terenach przyległych.

Przedsięwzięcie usytuowane jest poza: terenami osuwisk, obszarami zagrożenia powodziowego, głównymi zbiornikami wód podziemnych oraz poza udokumentowanymi złożami kopalin i ujęć wód podziemnych. Nieruchomość położona jest w zasięgu JCWPd 102 – PLGW2000102. Realizacja przedsięwzięcia nie będzie negatywnie oddziaływać na cele środowiskowe wyznaczone dla jednolitych części wód podziemnych, określone w art. 59 oraz art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2233 ze zm.).

Planowane przedsięwzięcie graniczy: w części obejmującej nieruchomości o numerach ewidencyjnych 312, 313, 314, 323 – z rzeką Słupianką, oraz w części obejmującej nieruchomość o numerze ewidencyjnym 323 – z rzeką Łagowianką. Prowadzenie inwestycji powinno odbywać się zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo Wodne (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2233 ze zm.). W związku z powyższym zobowiązuje się Inwestora do przestrzegania warunków, t. j. zakazów i obowiązków dotyczących publicznych, śródlądowych wód powierzchniowych, wynikających z art.: 230, 232 ust.1, 233 ust.1 ww. ustawy, t. j. do:

- przestrzegania zakazu niszczenia lub uszkodzania brzegów śródlądowych wód powierzchniowych oraz gruntów nimi pokrytych,
- przestrzegania zakazu grodzenia nieruchomości przyległych do publicznych śródlądowych wód powierzchniowych w odległości mniejszej niż 1,5 m od linii brzegu, a także zakazywania lub uniemożliwiania przechodzenia przez ten obszar,
- umożliwienia dostępu do publicznych śródlądowych wód powierzchniowych na potrzeby m.in. wykonywania robót związanych z utrzymaniem wód.

W zasięgu terenu objętego niniejszą decyzją nie występują obiekty stanowiące dobra kultury w rozumieniu ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 710 ze zm.). W przypadku wystąpienia na terenie objętym decyzją chronionych prawem stanowisk archeologicznych – wszystkie osoby prowadzące roboty ziemne, które odkryją przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie, że jest on zabytkiem, są zobowiązane do przestrzegania przepisów ww. ustawy, a w szczególności dotyczących:

- a) zabezpieczenia odkrytego przedmiotu i wstrzymaniu wszelkich robót mogących go uszkodzić lub zniszczyć;
- b) niezwłocznego zawiadomienia o odkryciu przedmiotu Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków lub Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Słupia.

3) obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji.

Zakres inwestycyjny objęty niniejszą decyzją dotyczy realizacji inwestycji liniowej, zatem nie powoduje konieczności zapewnienia elementów infrastruktury technicznej w zakresie doprowadzenia wody i odprowadzenia ścieków.

Dojazd do urządzeń w celach konserwacyjnych – z wykorzystaniem istniejącej drogi publicznej o kategorii gminnej, w zasięgu której przebiega projektowane przedsięwzięcie.

4) wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich.

Przedsięwzięcie inwestycyjne objęte niniejszą decyzją nie może spowodować naruszenia uzasadnionego interesu osób trzecich przez:

a) pozbawienie :

- ◆ dostępu do drogi publicznej;
- ◆ możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i ciepłej;
- ◆ dostępu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi.

b) spowodowanie uciążliwości powodowanych przez hałas, wibrację, zakłócenia elektryczne i promieniowanie, zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.

Gwarancją nienaruszalności tych praw jest sporządzenie projektu budowlanego z uwzględnieniem wymogów określonych w art. 5 ustawy – Prawo budowlane. Zostaną one uściśnione na etapie postępowania administracyjnego zmierzającego do udzielania pozwolenia na budowę. Wejście na teren sąsiedni wymaga, porozumienia z jego dysponentami, uporządkowania i przywrócenia poprzednich walorów gruntu oraz wypłacenia ustalonych umową odszkodowań.

5) ochrony obiektów budowlanych na terenach górniczych.

Nieruchomość objęta decyzją nie znajduje się w zasięgu terenu górniczego, a zatem realizowane przedsięwzięcie nie podlega wymogom sprecyzowanym w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r., Prawo geologiczne i górnicze (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1420 ze zm.).

III. Linia rozgraniczająca teren inwestycji:

mgr inż. Marek Kolatorowicz
upr. do projektowania bez ograniczeń
nr SW/UC.7.1.POOE/11

Zasięg rozgraniczający teren inwestycji wyznaczono linią ciągłą koloru czerwonego na mapie sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:1000, stanowiącej załącznik graficzny Nr 1 do niniejszej decyzji i jej integralną część.

Uzasadnienie

Decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, zgodnie z art. 52 ust. 1, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wydaje się na wniosek inwestora.

Taki wniosek dla inwestycji opisanej w osnowie niniejszej decyzji wpłynął do Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Słupia w dniu 21.01.2022 r., od Gminy Nowa Słupia, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Zdzisława Wiącek Zakład Instalatorstwa, Elektromechaniki, Stara Słupia 128, 26-006 Nowa Słupia.

Wniosek uzupełniony 21.02.2022 r. oraz 31.03.2022 r. określał wszystkie elementy wymagane art. 52 ust. 2, ustawy 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a zatem stanowił podstawę do dokonania niezbędnych uzgodnień oraz ustalenia inwestycji celu publicznego o zakresie wymagany art. 54.

O wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wszystkie strony zostały zawiadomione stosownie do wymogów art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, oraz o przysługujących im uprawnieniach z których mogły korzystać bez ograniczeń. W trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego żadna z zainteresowanych stron nie wniosła zastrzeżeń, wniosków i uwag.

Zgodnie z postanowieniami ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, przedmiotowa decyzja została podjęta po uprzednim uzyskaniu uzgodnień z właściwymi organami wymienionymi w art. 53 ust. 4 tej ustawy t. j.:

1. Starostą Kieleckim w kwestii ochrony gruntów rolnych, uzgodnieniem milczącym ;
2. Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie, uzgodnieniem milczącym ;
3. Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w zakresie ochrony wartości przyrodniczych terenu, uzgodnieniem milczącym ;
4. Dyrektorem Świętokrzyskiego Parku Narodowego w zakresie ochrony wartości przyrodniczych terenu, uzgodnieniem milczącym ;
5. Geologiem Powiatowym/Geologiem Wojewódzkim, uzgodnieniem milczącym ;
6. Burmistrzem Miasta i Gminy Nowa Słupia w odniesieniu do obszarów przyległych do pasa drogowego, uzgodnieniem milczącym .

Stosownie do postanowień art. 53 ust. 4 pkt. 10 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, przedsięwzięcie inwestycyjne objęte decyzją nie wymaga uzgodnienia z Wojewodą Świętokrzyskim, Zarządem Województwa i Zarządem Powiatu, w zakresie zadań samorządowych i rządowych, służących realizacji celów publicznych, o których mowa w art. 39 ust. 3 pkt. 3 i art. 48, bowiem teren przewidziany pod jego realizację nie znajduje się w zasięgu terenu przeznaczonego na te cele w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Nowa Słupia, który utracił moc z dniem 31 grudnia 2003 r.

Rozstrzygnięcie objęte niniejszą decyzją podjęto, po uprzednim dokonaniu analizy o której mowa w art. 53 ust. 3 przytoczonej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w zakresie warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikających z przepisów odrębnych, jak też analizy stanu faktycznego i prawnego terenu, na którym przewiduje się realizację inwestycji.

Realizacja przedsięwzięcia objętego niniejszą decyzją nie narusza postanowień ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1161 ze zm.), bowiem nie powoduje wyłączenia z produkcji gruntów rolnych i leśnych. Ograniczenie użytkowania terenu następuje na okres czasowy t. j. wykonywania robót budowlanych, które po ich zakończeniu przywracane są do stanu pierwotnego.

Uwzględniając zatem postanowienia art. 56, stanowiącym, że nie można odmówić ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, jeżeli zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z przepisami odrębnymi, orzekam jak w sentencji decyzji.

P o u c z e n i e

- a) Od niniejszej decyzji stronom służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, Al. Rywkiwicz 3, 25-516 Kielce, za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Słupia, w terminie 14 dni od dnia doręczenia. Odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania, będącego jego istotą oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).
- b) Strona po doręczeniu decyzji, w trakcie biegu powyższego terminu, może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Zrzeczenia należy dokonać wobec Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Słupia. Po zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania przez wszystkie strony powoduje, że sprawa nie będzie mogła zostać rozpoznana przez organ odwoławczy, a także, że nie będzie dopuszczalna skarga do sądu administracyjnego na decyzję wydaną w sprawie;

- c) Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Słupia w drodze decyzji, stwierdza wygaśnięcie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w trybie art. 162 §1 pkt. 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, jeżeli:
- inny wnioskodawca złożył stosowne zgłoszenie budowy obiektu budowlanego lub robót budowlanych, lub uzyskał pozwolenie na budowę, na teren objęty niniejszą decyzją;
 - organ, do którego skierowano zgłoszenie, wniesie sprzeciw w drodze decyzji, a wejdzie w życie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę wejdzie w życie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, w obu przypadkach z ustaleniami którego będą sprzeczne warunki określone w tej decyzji.
- d) Decyzja niniejsza uprawnia inwestora do ubiegania się o pozwolenie na budowę dla zamierzenia inwestycyjnego w niej określonego, ale kwestia możliwości realizacji tego zamierzenia będzie rozstrzygana na etapie zatwierdzania projektu budowlanego i wydawania pozwolenia na budowę, co należy do kompetencji organu administracji architektoniczno-budowlanej;
- e) Do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę należy załączyć dokumenty wymagane przepisami ustawy – Prawo budowlane, wraz z opiniami i uzgodnieniami;
- f) Do robót budowlanych można przystąpić po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę w trybie określonym w ustawie z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.);
- g) Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1161 ze zm.) wyłączenie z produkcji rolnej użytków rolnych wytworzonych z gleb pochodzenia mineralnego i organicznego zaliczonych do klas I, II, III, III a i b oraz użytków rolnych klas IV, IV a i b, V i VI wytworzonych z gleb pochodzenia organicznego, a także gruntów o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2–10, oraz gruntów leśnych, przeznaczonych na cele nierolnicze – może nastąpić po wydaniu decyzji zezwalającej na takie wyłączenie, którą w przypadku występowania jednego z wymienionych gruntów w zasięgu terenu objętego decyzją, należy dołączyć do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę;
- h) W myśl art. 55 u o p. i z. p. decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wiąże organ wydający decyzję o pozwoleniu na budowę, w tym sensie, że nie może on wydać pozwolenia na budowę w odniesieniu do terenu, który nie został objęty decyzją i nie może wykraczać poza warunki nią określone;
- i) Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich (art. 63 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym);
- j) Zgodnie z przepisem art. 63 ust. 4 ww. ustawy wnioskodawcy, który nie uzyskał prawa do terenu, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaną decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Projekt niniejszej decyzji został sporządzony przez mgr inż. arch. kraj., inż. arch. Paulę Zdybiowską – Piec, posiadającą kwalifikacje do wykonywania zawodu urbanisty na podstawie art. 50 pkt. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Załączniki :

Nr 1 – graficzny, stanowiący integralną część decyzji.

Otrzymują :

- 1) strony w sprawie wg załączonego do akt wykazu
- 2) a/a

Decyzja jest ostateczna

z dnia 23.06.2022

27.06.2022

data

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy

Maria Wiącek

Podinspektor ds. planowania
przestrzennego i budownictwaZ up. Burmistrza Miasta i Gminy
Maria WiącekPodinspektor ds. planowania
przestrzennego i budownictwaZA ZGODNIENIEM
(pieczęć i podpis osoby upoważnionej)mgr inż. Marek Kolatorowicz
upr. do projektowania bez ograniczeń
nr SWK/0171/POOE/11


Niniejszy załącznik graficzny został wykonany na elektronicznie przeskalowanej kopii mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500 przyjętej do zasobu geodezyjnego i kartograficznego dołączonej do wniosku i posiadającej słosowny identyfikator zgłoszenia

Dębniak Skala 1:1000

Niniejszy załącznik graficzny Nr 1

stanowi integralną część decyzji Nr 141/2022
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

z dnia 02.06.2022 Znak 264.30.6735.6.22
wydanej przez Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Słupia

Z up. Burmistrza Miasta i Gm.
Maria Wiącek

Podinspektor ds. planowania
przestrzennego i budownictwa

mgr inż. arch. krajobrazu, inż. arch.
Paula Zdybiowska-Piec
e-mail: paula.zdybiowska@gmail.com
tel. (48) 784 69 54 16

Poświadczam że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia	
Identyfikator zgłoszenia pracy geodezyjnej	264.30.6735.6.22
Organ profilaktyczny państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny	Starostwo Powiatowe w Kielcach
Wykonawca prac geodezyjnych	mgr inż. Marek Kolatorowicz ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce tel. 664-976-944
Numer i data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywną weryfikację	264.30.6735.6.22 02.06.2022
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac	mgr inż. Krzysztof Kupiński ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce tel. 664-976-944

GEODETA UPRAWNIONY

mgr inż. Krzysztof Kupiński
Up. GSK nr 200714 tel. 664-976-944

Legenda:

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

mgr inż. **Marek Kolatorowicz**
up:

linia rozgraniczająca teren inwestycji

Znak sprawy: **GN-III.6630.1152.2021**z dnia **2022-01-10****ODPIS PROTOKOŁU**z narady koordynacyjnej przeprowadzonej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kielcach
w dniu **2022-01-03**Wnioskodawca: **ZAKŁAD INSTALATORSTWA I ELEKTROMECHANIKI WIĄCEK ZDZISŁAW STARA SŁUPIA 128 26-006 NOWA**Lokalizacja: **Gm. Nowa Słupia obr. Dębniak dz. 312, 313, 314, 318, 319, 323, 20**

Sposób przeprowadzenia narady: za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Przewodniczący narady: - Dorota Pietrzyk Starszy inspektor w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Opis przedmiotu narady:

- 1 uzgodnienie sieci energetycznej

Uwagi:

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

mgr inż. Marek Kolatorowicz

upr. do projektowania bez ograniczeń

L.S. 1711/OOE/11

Lp	Nazwa Instytucji	Imię, nazwisko uzgadniającego Data	Stanowisko uczestnika
	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO	Przemysław Marzec - Urząd Marszałkowski w Kielcach 2022-01-03 13:08:19	brak uwag
	NEXERA sp. z o.o.	Andrzej Grycmacher - Nexera Sp. z o.o. 2022-01-10 21:53:48	brak uwag
1	PGE DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ SKARŻYSKO KAMIENNA RE OSTROWIEC	Leszek Czekaj - PGE Dystrybucja S.A. 2022-01-10 08:50:06	brak uwag
2	ORANGE Polska S.A, Zarządzanie Zasobami Sieci i IT Dział Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta		brak uczestnictwa w naradzie
3	Miasto i Gmina Nowa Słupia	Anna Wiecha - Miasto i Gmina Nowa Słupia 2022-01-04 09:19:13	Zobowiązuje Inwestora do uzyskania zezwolenia na lokalizację urządzenia obcego w pasie drogowym.

Z up. STAROSTY
STARSZY INSPEKTOR

Dorota Pietrzyk



PGE Dystrybucja S.A.

PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Skarżysko-Kamienna
Rejon Energetyczny Ostrowiec
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Kopernika 53
tel. (41) 267 42 68, fax (41) 267 42 98
e-mail: ostrowiec.os@pgedystrybucja.pl

Starostwo Powiatowe
w Kielcach
ul. Wrzosowa 44
25-211 Kielce

Ostrowiec, dn. 20.07.2022r.

RM/RK/1871/2022

Gmina Nowa Słupia
ul. Rynek 15
26-006 Nowa Słupia

Dot. zgody na rozbudowę obwodu oświetlenia ulicznego wydzielonego w miejscowości Cząstków, Pokrzywianka, Rudki Sosnówka i Serwis, Mirocice, Skały, Baszowice, Dębniak, Dębno, Słupia Stara, Włochy, Skały

W odpowiedzi na Pismo z dnia 15.07.2022 Rejon Energetyczny w Ostrowcu Świętokrzyskim wyraża zgodę na rozbudowę obwodów wydzielonego oświetlenia ulicznego:

1. od słupa nr 27 linii nn Cząstków 3 dz. Drogowa 76/2 msc. Cząstków
2. od słupa nr 48 linii Czastków 2 dz. Drogowa 201/2;201/3 msc. Cząstków
3. od słupa nr 7 linii nn Włochy 1 dz. Drogowa 76/2 msc. Pokrzywianka
4. od słupa nr 27 linii nn Rudki Sosnówka dz. Drogowa 213 msc. Sosnówka
5. od słupa nr 29 linii nn Jezioro 3 dz. Drogowa 633/5 msc. Mirocice
6. od słupa nr 61 linii nn Skały 2 dz. Drogowa 263 msc. Skały
7. od słupa nr 15 linii nn Baszowice 5 dz. Drogowa 272 Baszowice
8. od słupa nr 18 linii nn Baszowice 1 dz. Drogowa 414/8 msc. Baszowice
9. od słupa nr 1 linii nn Mirocice 3 dz. Drogowa 414/8 msc. Baszowice
10. od słupa nr 2 linii nn Dębniak 2 dz. Drogowa 76 msc. Dębniak
11. od słupa nr 26 linii nn Dębniak 3 dz. Drogowa 20 msc. Dębniak
12. od słupa nr 10 linii nn Dębno 1 dz. Drogowa 344/2;404;437 msc. Dębno
- 12a. od słupa nr 31 linii nn Wola Szczygiełkowa 1 dz. Drogowa 344/2;404;437 msc. Dębno
13. od słupa nr 15 linii nn Rudki Serwis dz. Drogowa 150/1 msc. Rudki Serwis
15. od słupa nr 16 linii nn Rudki Podchełmie dz. Drogowa 20 msc. Stara Słupia
16. od słupa nr 19 linii nn Słupia Stara 5 dz. Drogowa 533 msc. Słupia Stara
17. od słupa nr 10 linii nn Dębniak 3 dz. Drogowa 837/4 msc. Słupia Stara
18. od słupa nr 44 linii nn Rudki Sosnówka dz. Drogowa 347/2 msc. Sosnówka
19. od słupa nr 31 linii nn Włochy 1 dz. Drogowa 357/1 msc. Włochy
20. od słupa nr 34 linii nn Skały 2 dz. Drogowa 357/2 msc. Włochy
21. od słupa nr 49/1 linii nn Rudki 1 Sosnówka dz. Drogowa 401/1 Sosnówka
22. od słupa nr 4 linii nn Cząstków 2 dz. Drogowa 332 msc. Cząstków

w ramach istniejącej mocy przyłączeniowej wynikającej z umowy o świadczenie usługi przesyłowej i sprzedaży energii elektrycznej zawartej z Gminą Słupia Nowa bez konieczności wydawania nowych warunków przyłączenia i zawierania nowej umowy przyłączeniowej.
Miejsce dostarczania energii elektrycznej pozostaje bez zmian.

Projekt rozbudowy obwodów oświetlenia drogowego zawierający m.in. bilans mocy dla istniejących i projektowanych punktów poboru energii oraz obliczenia skuteczności ochrony od porażeń uzgodnić w RE Ostrowiec na roboczo.

Prace związane z przyłączeniem obwodów wydzielonego ośw. ulicznego mogą być prowadzone po uprzednim uzgodnieniu terminu w RE Ostrowiec i zgodnie z obowiązującymi procedurami i instrukcjami w PGE Dystrybucja Oddział Skarżysko- Kamienna przez pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP.

Instalacje i urządzenia elektryczne należące do odbiorcy powinny zapewniać bezpieczeństwo użytkownika a przede wszystkim ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym oraz ochronę przed przepięciami łączeniowymi i atmosferycznymi występującymi w sieci energetycznej, powstaniem pożaru, wybuchem i innymi szkodami.

Wybudowane urządzenia pozostają na majątku i w eksploatacji Gminy Nowa Słupia.

Z poważaniem


PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Skarżysko-Kamienna
Rejon Energetyczny Ostrowiec
Wydział Majałku Sieciowego

Kierownik
Stanisław Raczwiński

Otrzymują :

1. Adresat
2. a/a

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA NA BUDOWIE

Nazwa obiektu	Budowa sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie nie wyższe niż 1KV dla oświetlenia drogi w miejscowości Dębniak gmina Nowa Słupia	
Adres inwestycji	Dz. Nr 312; 313; 314; 318; 319; 323; 20; położone w miejscowości Dębniak obręb 0020 Dębniak gmina Nowa Słupia - woj. świętokrzyskie	
Inwestor		GMINA NOWA SŁUPIA 26-006 NOWA SŁUPA ul. Rynek 15, woj. świętokrzyskie tel. 41-317-87-41,
Jednostka projektowa	ZDZISŁAW WIĄCEK ZAKŁAD INSTALATORSTWA, ELEKTROMECHANIKI I POMIARÓW ELEKTRYCZNYCH	Stara Słupia 128 26-006 Nowa Słupia Tel. 661 517 651
Kat. obiektu budowlanego	KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO XXVI	

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

	1. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA NA BUDOWIE
--	---

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

Instalacje elektryczne	Projektant: mgr inż. Marek Kolatorowicz	SWK/0171/ POOE/11	
------------------------	---	----------------------	---

Ostrowiec Świętokrzyski czerwiec 2022 r.

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie.

Zgodnie z art. 21a ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (z późniejszymi zmianami) dla inwestycji realizowanej w zakresie określonym w załączonym projekcie Kierownik Budowy zdecyduje czy jest wymagane, przed rozpoczęciem budowy, sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie w oparciu o niniejszą informację.

1 Zakres robót na budowie.

Zgodnie z projektem technicznym planowane jest wykonanie instalacji elektrycznej. Na budowie będą wykonywane następujące prace:

- montaż i stawianie słupa krańcowego linii NN typu E-10,5/6;E-12/4,3
- montaż linii napowietrznej NN izolowanej
- montaż opraw oświetleniowych na wysięgnikach na słupie.
- montaż odgromników

2 Pracujący sprzęt

- samochód z balkonem,
- urządzenie wiertnicze,
- samochód ciężarowy z naczepą,
- dźwig,
- samochód dostawczy

3 Charakterystyka zagrożeń

Z uwagi na bliskość czynnej drogi, możliwość upadku z wysokości, możliwość porażenia prądem elektrycznym prace związane z podłączeniem urządzeń elektrycznych mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. Wykonywanie robót instalacyjnych w bezpośrednim sąsiedztwie pracujących sieci takich jak sieci energetyczne, , powinno być poprzedzone określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej strefy, w jakiej można je wykonywać oraz sposobu ich wykonania. Bezpieczną odległość kierownik budowy ustala po konsultacji z właściwą jednostką zarządzającą lub użytkującą daną siecią.

Miejsce pracy należy odpowiednio oznakować i zabezpieczyć, a pracowników wykonujących daną pracę należy poinformować o istniejących zagrożeniach.

4 Uwagi końcowe

1. Prace należy wykonywać zgodnie z PN, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (instalacje elektryczne) oraz N SEP-E- 004.

spr.
inż. *Zdzisław Wiśniewski*
WYKONAWSTWO I PROJEKTOWANIE
upr. KL-14/99

mgr inż. *Marek Kolatorowicz*
do projektowania i nadzoru
nr SWK 0017
E/11