

UWAGA:

1) Izolacja pionowa ścian fundamentowych– wykonać poprzez smarowanie lub nakładanie pacą DYSPERBITU (dyspersyjna hydroizolacyjna masa asfaltowo–kauczukowa), lub innego preparatu o niegorszym działaniu.
2) Izolacja pozioma na ławach fundamentowych– 1x folia ekowinyl PVC grubości min. 1,0mm.
3) Izolacja pozioma na ścianach fundamentowych– 1x folia ekowinyl PVC grubości min. 1,0mm.
4) Z fundamentów wypuścić zbrojenie do przewiązania zbrojenia trzpieni żelbetowych.
5) Zbrojenie ławy F1 przenika zbrojenie trzpienia T1.
6) Naroża fundamentów łączyć hakami z prętów ø12 (AIII–34GS) o długości 140cm. Zastosować po dwie sztuki w narożu.

MUR ISTNIEJĄCY PIERWOTNY

FUNDAMENTY – BETON C16/20 (B20)
PODŁOŻE BETONOWE – BETON C8/10 (B10), gr. 10cm
ŚCIANY FUNDAMENTOWE – BLOCZKI BETONOWE gr. 24cm o fb=15MPa
ZAPRAWA – fm=5MPa
STAL ZBROJENIOWA AIII–34GS, A0–StOSb
OTULINA ZBROJENIA FUNDAMENTÓW – 5,0cm

F1 – ława betonowa zbrojona o przekroju 40x40 [cm] (BxH); zbrojenie prętami 4ø12 (2 górą i 2 dołem) (AIII–34GS), strzemiona dwucięte 2ø6 (A0–StOSb) zasadniczo w rozstawie 30 cm,

T1 – trzpień żelbetowy o przekroju 24x24 [cm] (HxB); zbrojenie prętami 4ø12 (AIII–34GS), strzemiona dwucięte ø6 (A0–StOSb) zasadniczo w rozstawie co 15 cm oraz 8 cm na długości zakładu

SF1– stopa o wymiarach 100x100x40 [cm] (LxBxH); komin stopy o wymiarach 25x25 [cm] zbrojony prętami 4ø16 (AIII–34GS) strzemiona dwucięte ø6 (A0–StOSb) zasadniczo w rozstawie 15 cm oraz 8 cm na długości zakładu, zbrojenie stopy krzyżowo dołem prętami ø10 (AIII–34GS) w rozstawie 10/10cm,

SF2– stopa o wymiarach 70x70x40 [cm] (LxBxH); komin stopy o wymiarach 25x25 [cm] zbrojony prętami 4ø16 (AIII–34GS) strzemiona dwucięte ø6 (A0–StOSb) zasadniczo w rozstawie 15 cm oraz 8 cm na długości zakładu, zbrojenie stopy krzyżowo dołem prętami ø10 (AIII–34GS) w rozstawie 10/10cm,

SF3– stopa o wymiarach 40x40x40 [cm] (LxBxH); komin stopy o wymiarach 25x25 [cm] zbrojony prętami 4ø16 (AIII–34GS) strzemiona dwucięte ø6 (A0–StOSb) zasadniczo w rozstawie 15 cm oraz 8 cm na długości zakładu, zbrojenie stopy krzyżowo dołem prętami ø10 (AIII–34GS) w rozstawie 10/10cm,

architekci jaszczak szadkowska
autorska pracownia architektury - jaszczak piotr
pracownia: 90-406 Łódź, ul. Piotrkowska 17,tel. 42 633 60 56
architekci@jaszczak-szadkowska.com.pl
www.jaszczak-szadkowska.com.pl

INWESTOR:	GMINA BABIMOST 66-110 BABIMOST UL. RYNEK 3		
OBIEKT:	SAKRALNY		
TYTUŁ OPRACOW.:	PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY PRZEBUDOWY I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ BYŁEGO KOŚCIOŁA EWANGELICKIEGO W BABIMOŚCIE		
ADRES:	Miasto Babimost, obręb 1, działka 505		
TYTUŁ RYS.:	RZUT FUNDAMENTÓW		PODPIS:
WYKONAŁ:	mgr inż. Michał Mucha upr. nr KUP/0002/POOK/14 nr izby LBS/BO/0036/15		
SKALA: 1:100	DATA: 09.2016	BRANŻA: KONSTRUKCJA	RYS. NR K1