



Goczałkowice - Zdrój dn. 01.04.2025r.

ZP.382.6.2025.AW

ZD/ .....<sup>732</sup>...../2025

**dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym z możliwymi negocjacjami art. 275 pkt 2 ustawy pzp na dostawę, montaż, uruchomienie oraz serwis gwarancyjny systemu klimatyzacji w budynkach należących do Uzdrowiska Goczałkowice - Zdrój Sp. z o.o. z siedzibą w Goczałkowicach - Zdroju (znak sprawy: ZP.382.6.2025)**

*Zamawiający informuje, że wpłynęły zapytania do SWZ o treści na które udziela następujących odpowiedzi:*

#### **ZAPYTANIE NR 1**

Pytanie 1.

W SWZ rozdz. VIII pkt. 1 ppkt 4b, Zamawiający wymaga aby jedna osoba, pełniąca funkcję Kierownika robót posiadała uprawnienia do kierowania robotami elektrycznymi oraz sanitarnymi. Naszym zdaniem nie ma możliwości łączenia funkcji kierownika robót elektrycznych i sanitarnych. Proszę o informację czy warunek zostanie spełniony jeśli wykażemy dysponowanie dwoma osobami, jedną - Kierownik robót elektrycznych oraz drugą - Kierownik robót sanitarnych.

Pytanie 2. Pytanie 1. W SWZ rozdz. VIII pkt. 1 ppkt 4b, Zamawiający wymaga dysponowania osobą - Technik HVAC, proszę o informację jakie dokumenty bądź uprawnienia ma posiadać ta osoba.

#### **Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 1 i 2:**

Zamawiający nie wymaga kierownika robót z uprawnieniami sanitarnymi oraz odchodzi od wymogu dysponowania osobą - Technik HVAC jak również osobą posiadającą certyfikat F-GAZ lub równoważny. Zamawiający informuje, że wymaga ważny certyfikat F-gaz dla przedsiębiorstwa, w ramach którego będą działać te osoby, dlatego Zamawiający nie wymaga posiadania certyfikatu personalnego przez te osoby.

W związku z powyższym Zamawiający doprecyzowuje zapisy rozdziału VIII pkt 1 ppkt 4) b) oraz rozdziału IX pkt 1 ppkt 2.4. SWZ na następujący:

rozdział VIII pkt 1 ppkt 4) b) SWZ trzymuje brzmienie:

wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Dla Zamawiającego warunkiem wystarczającym będzie wykazanie dysponowania na czas realizacji zamówienia co najmniej:



UZDROWISKO GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

43-230 Goczałkowice-Zdrój • ul. Uzdrowska 54 • woj. śląskie

• Sekretariat: tel. (32) 449 21 01, fax.: (32) 449 21 17 • www.gozdroj.pl • e-mail: sekretariat@gozdroj.pl

• Centrala telefoniczna.: (32)449 20 00

NIP 6381811134 • Regon 000291888 • Nr KRS 0000527775 Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS  
Kapitał Zakładowy: 112.696.000,00 zł wniesiony w całości ING Bank Śląski S. A. O/Pszczyna Nr 14 1050 1315 1000 0001 0136 6839



- jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, posiadającym co najmniej 5 letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy/kierownika robót lub inspektora nadzoru inwestorskiego po uzyskaniu w/w uprawnień;
- dwoma osobami - Elektryk – uprawnienia SEP do 1 kV (E i D);

rozdział IX pkt 1 ppkt 2.4. SWZ otrzymuje brzmienie:

Wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Dla Zamawiającego warunkiem wystarczającym będzie wykazanie dysponowania na czas realizacji zamówienia co najmniej:

- jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, posiadającym co najmniej 5 letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy/kierownika robót lub inspektora nadzoru inwestorskiego po uzyskaniu w/w uprawnień;
- dwoma osobami - Elektryk – uprawnienia SEP do 1 kV (E i D);

Pytanie 3. W przedmiarze robót w pozycji 11.13, należy dostarczyć i zamontować zewnętrzny bufor 60l. Proszę o podanie za jakim urządzeniem będzie zamontowany bufor, jaki czynnik chłodzący jest w instalacji, jakie przyłącze ma mieć zbiornik. Proszę o podanie szczegółowych parametrów pompy tj. moc elektryczna, wysokość podnoszenia oraz wydajność.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Bufor o pojemności 60 litrów będzie zamontowany na instalacji klimakonwektora. Czynnik chłodniczy zastosowany w instalacji to R410A. Bufor powinien posiadać przyłącze o średnicy 6/4".

Pompa obiegowa powinna posiadać przyłącze 6/4", wysokość podnoszenia min. 12 m, wydajność 90 m<sup>3</sup>/h oraz moc elektryczną 2,1 kW.

**ZAPYTANIE NR 2**

Pytanie 1. W przedmiarze w poz. 5.2 należy dostarczyć i zamontować ścienne osuszacze powietrza o wydajności do 60m<sup>2</sup>. Proszę o szczegółowe dane urządzeń, podane informacje nie gwarantują prawidłowego doboru urządzenia i wyceny jego kosztów zakupu.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Osuszacze powietrza, których dostawa i montaż zostały wskazane w przedmiarze robót (poz. 5.2), powinny mieć wydajność min. 60 litrów na dobę, przepływ powietrza na poziomie ok. 250 m<sup>3</sup>/h oraz być wyposażone w higrometr umożliwiający kontrolę poziomu wilgotności powietrza.

W związku z powyższymi odpowiedziami Zamawiający informuje, że modyfikuje zapisy SWZ w zakresie terminu składania i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą wyznaczając nowe terminy:



UZDROWISKO GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

43-230 Goczałkowice-Zdrój • ul. Uzdrowska 54 • woj. śląskie

• Sekretariat: tel. (32) 449 21 01, fax.: (32) 449 21 17 • [www.gozdroj.pl](http://www.gozdroj.pl) • e-mail: [sekretariat@gozdroj.pl](mailto:sekretariat@gozdroj.pl)

• Centrala telefoniczna.: (32)449 20 00

NIP 6381811134 • Regon 000291888 • Nr KRS 0000527775 Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS  
Kapitał Zakładowy: 112.696.000,00 zł wniesiony w całości ING Bank Śląski S. A. O/Pszczyna Nr 14 1050 1315 1000 0001 0136 6839



termin składania ofert na dzień: 10.04.2025r. godz. 10:00

termin otwarcia ofert na dzień: 10.04.2025r. godz. 10:30

oraz termin związania ofertą do dnia: 09.05.2025r.

Z poważaniem

Prezes Zarządu  
Uzdrowiska Goczałkowice-Zdrój Sp. z o.o.  
*[Signature]*  
Bogusława  
Kupczak-Wiśniowska



UZDROWISKO GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

43-230 Goczałkowice-Zdrój • ul. Uzdrowska 54 • woj. śląskie

• Sekretariat: tel. (32) 449 21 01, fax.: (32) 449 21 17 • [www.gozdroj.pl](http://www.gozdroj.pl) • e-mail: [sekretariat@gozdroj.pl](mailto:sekretariat@gozdroj.pl)

• Centrala telefoniczna.: (32) 449 20 00

NIP 6381811134 • Regon 000291888 • Nr KRS 0000527775 Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS

Kapitał Zakładowy: 112.696.000,00 zł wniesiony w całości ING Bank Śląski S. A. O/Pszczyna Nr 14 1050 1315 1000 0001 0136 6839

*[Signature]*

