

- do wszystkich Wykonawców -

dotyczy: „Modernizacja kompleksu sportowego „Moje boisko - ORLIK 2012” w Oleśnie”.

- A.** Działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) – dalej „ustawa Pzp”, **Zamawiający:** Gmina Olesno, reprezentowana przez Burmistrza Olesna, ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno, **przekazuje treść zapytań dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), wraz z udzielonymi odpowiedziami.**

Zestaw pytań

1. Zamawiający ogłasza przetarg po raz kolejny ze względu na niski budżet. W związku z powyższym czy Zamawiający zaakceptuje sztuczną trawę o ilości pęczków na poziomie 8400/m² i sile wrywania pęczka min 59N? Pozostałe parametry proponowanej nawierzchni są na poziomie wymaganym przez Zamawiającego.

ODP

Zamawiający nie zmienia treści opisu przedmiotu zamówienia.

2. Czy Zamawiający będzie wymagał standardowego zestawu dokumentów dla sztucznej trawy, która spełnia wymagania FIFA bez maty shockpad według zestawienia poniżej:
- a) autoryzację producenta nawierzchni wystawioną na wykonawcę z określeniem nazwy inwestycji i gwarancji producenta na oferowaną nawierzchnię;
 - b) kartę techniczną nawierzchni z trawy syntetycznej poświadczoną przez producenta z określeniem nazwy inwestycji;
 - c) raport z badań przeprowadzony przez specjalistyczne laboratorium (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd, Ercat), dotyczący oferowanego systemu (nawierzchni z wypełnieniem EPDM z recyklingu lub SBR), potwierdzający zgodność jej parametrów z FIFA Quality Programme for Football Turf (edycja 2015) dla poziomu min. FIFA Quality oraz potwierdzający minimalne parametry oferowanej trawy syntetycznej określone przez Zamawiającego (dostępny na www.FIFA.com);
 - d) raport z badań laboratoryjnych przeprowadzony przez certyfikowane laboratorium dla systemu sztucznej trawy (nawierzchni z wypełnieniem EPDM z recyklingu lub SBR), potwierdzający zgodność z aktualną normą EN 15330-1:2013/PN-EN 15330-1:2014-02;
 - e) atest PZH dla poszczególnych elementów tj. oferowanej nawierzchni i EPDM z recyklingu lub SBR;
 - f) posiadanie przez producenta sztucznej trawy statusu min. Licencjobiorcy FIFA (FIFA License).

ODP

Zamawiający określił w pkt. 6.2 wymagane dokumenty.

3. Czy Zamawiający zrezygnuje z badań powykonawczych systemu, które mają potwierdzić wymagania FIFA Quality na poziomie FIFA Quality Pro (Manual 2025), ze względu na nie spełnianie wymogów rozmiaru budowanego boiska?

ODP

Zamawiający zrezygnuje z badań powykonawczych systemu, które mają potwierdzić wymagania FIFA Quality na poziomie FIFA Quality Pro (Manual 2025).

4. Wśród dokumentów dla trawy syntetycznej Zamawiający wymaga przedstawienia dokumentów na oferowany system tj. mata, trawa, granulata, zaś wśród wymienionych parametrów nie ma informacji o podkładzie amortyzującym. Nadmieniamy, iż dla traw o wysokości włókna 45mm-50mm, w które wchodzi mniej granulatu stosuje się maty amortyzujące, aby zapewnić odpowiednie właściwości gry i bezpieczeństwa dla stawów. Mając powyższe na uwadze

prosimy o potwierdzenie, że pod trawę syntetyczną należy zainstalować podkład amortyzujący zgodny z badaniem laboratoryjnym.

ODP

Zamawiający zmienia opz w zakresie wysokości włókna.

B. Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią SWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.

C. Ponadto, Zamawiający działając w oparciu o przepis art. 137 ust. 1 SWZ dokonuje zmiany treści SWZ, a mianowicie:

w swz w rozdziale 4 punkt 2 przed zmianą jest:

- Sztuczna Trawa o wysokości od 45 mm do 60 mm, spełniająca wymagania FIFA QualityConcept for Football Turf (manual 2015), Wypełnienie trawy: piasek kwarcowy oraz EPDM lub SBR z recydingu,

w swz w rozdziale 4 punkt 2 po zmianie jest:

- Sztuczna Trawa o wysokości od 55 mm do 60 mm, spełniająca wymagania FIFA QualityConcept for Football Turf (manual 2015), Wypełnienie trawy: piasek kwarcowy oraz EPDM lub SBR z recydingu,

D. W związku z udzielonymi odpowiedziami Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy Pzp dokonuje zmiany treści SWZ, a mianowicie przedłuża termin składania i otwarcia ofert, tym samym, ulegają zmianie zapisy dotyczące terminów, określone w SWZ:

w rozdziale XVIII punkt 1 SWZ przed zmianą jest:

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/olesno> w myśl ustawy Pzp na stronie internetowej prowadzonego postępowania
do dnia 19.07.2023 do godziny 09:55.

w rozdziale XVIII punkt 1 SWZ po zmianie jest:

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/olesno> w myśl ustawy Pzp na stronie internetowej prowadzonego postępowania
do dnia 21.07.2023 do godziny 09:55.

w rozdziale XIX punkt 1 SWZ przed zmianą jest:

Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert
tj. w dniu 19.07.2023 r. o godzinie 10:00.

w rozdziale XIX punkt 1 SWZ po zmianie jest:

Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert
tj. w dniu 21.07.2023 r. o godzinie 10:00.

E. Powyższe zmiany powodują zmianę terminu związania ofertą, a mianowicie:

w rozdziale XVII, punkt 1 SWZ przed zmianą jest:

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 17.08.2023 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

w rozdziale XVII, punkt 1 SWZ po zmianie jest:

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 29 dni, tj. do dnia 18.07.2023 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert

F. Powyższa zmiana treści SWZ powoduje zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu nr 2023/BZP 00310550/01 z dnia 2023-07-17.

G. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostała treść SWZ pozostaje bez zmian.

H. W załączeniu:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

z upoważnienia Burmistrza
Kamil Brzęczek
Kierownik Wydziału Infrastruktury
i Zarządzania Nieruchomościami