

## Opis przedmiotu zamówienia

### 1. Przedmiot zamówienia:

Usługa polegająca na wykonaniu przeglądu i konserwacji instalacji przeciwpożarowej wodnej (pomiar wydajności i ciśnienia hydrantów) na terenie Zakładu Kynologii Policyjnej CSP z siedzibą w Sułkowicach, wyposażonej w **14** hydrantów zewnętrznych oraz **10** hydrantów wewnętrznych.

Przegląd i konserwację należy wykonać zgodnie z:

- Ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2057, z 2023 r. poz. 1088),
- Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.),
- Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124 poz. 1030).

Usługa powinna być przeprowadzona przez osobę kompetentną (mającą uprawnienia do wykonania usługi) urządzeniem z ważnym Świadectwem Wzorcowania.

### 2. Płatność za wykonaną usługę nastąpi w terminie 30 dni od daty doręczenia przez Wykonawcę Zamawiającemu:

- protokołu przeglądu i konserwacji hydrantów zewnętrznych i wewnętrznych (pomiar wydajności i ciśnienia),
  - autoryzacji – certyfikatu na urządzenia, którymi wykonano badanie wydajności hydrantów,
  - poprawnie wystawionej faktury VAT.
3. W cenę złożonej oferty powinny być wliczone koszty transportu Wykonawcy do siedziby Zamawiającego, koszty zużycia narzędzi i urządzeń wykorzystanych do przeprowadzenia ww. czynności.
4. Do kontaktów wyznaczeni są:
- Ewa Sadowska tel. 47 725 57 08, 723 965 977 – w sprawach technicznych,
  - Renata Wiorowska tel. 47 725 57 91 – w sprawie złożenia oferty na platformie zakupowej.

**Termin składania ofert: do 19 lipca 2023 r.**

**Termin wykonania usługi: do 11 sierpnia 2023 r.**

NACZELNIK  
Wydziału Administracyjno-Gospodarczego  
Centrum Szkolenia Policji w Legionowie

mgr inż. Mariusz Prokopczyk