



Autorzy projektu				Inwestor	
PRZEMPOL Sp. z o.o.				Gmina Miejska Przemyśl	
Niemyśka 249 A, 37-733 Piskulice				Prezydent Miasta Przemyśla	
tel 601454900, tel/fax 167361112				ul Rynek 1, 37-700 Przemyśl	
Opis projektu				Przebudowa i termomodernizacja POŚIR	
Przemyśl, ul. Mickiewicza 30					
Plan instalacji piorunochronnej ariz					
Funkcja		Miejsce i nazwa		Opis	
Opracowanie		mgr inż. Wojciech Rybicki		BA.VII/18386/6/89	
Projektant		mgr inż. Lesław Noga		AB.III-7342/95/99	
Sprawdzający		inż. Tadeusz Krawczyk		43/76 i UAN.VII/18386/4/85	
Kier. pracami		mgr inż. Jan Hrynyszyn		UAN.VII/18386/115/87	
				Strona	
				E-8	
				Nr. r.	

iglica odgromowa h=2m - atestowana

złącze pomiarowe
płaskownik - płaskownik

uziom otokowy FeZn 30x4mm układany
na głębokości min 1,2m