



"Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o. o.

w restrukturyzacji

Września, dnia 22.07.2024r.

SA-381-15/24

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „**Utwardzenie terenu na terenie Szpitala Powiatowego we Wrześni Sp. z o.o. w restrukturyzacji.**”

Lp.	Pytanie	Odpowiedź
	Chciałabym złożyć zapytanie dotyczące następujących materiałów:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
1	Kostka 8 cm jaki ma mieć kolor?	Szary
2	Jaki ma być stosowany rodzaj betonu na podbudowę?	Zgodnie z zapisami SWZ: podbudowa zasadnicza z chudego betonu C8/10 Ram = 2,5MPa 25cm
3	Proszę, również o informację, czy zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy wykonawca wykaże ułożenie masy bitumicznej 1500m ²	Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca prowadzi lub wykonał jedną robotę budowlaną polegającą na utwardzenie terenu o powierzchni min 1300 m² wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej, o wartości minimalnej 500 000,00 zł brutto.

Jednocześnie Zamawiający przypomina, że wymaga złożenia oferty po odbyciu przez Wykonawcę wizji lokalnej. **Odbycie przez Wykonawcę wizji lokalnej jest obowiązkowe.** Przeprowadzenie wizji lokalnej będzie możliwa po wcześniejszym kontakcie poprzez Platformę Zakupową https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_wrzesnia.

Dyrektor
ds. Administracyjno-Inwestycyjnych
„Szpitala Powiatowego we Wrześni”
Sp. z o.o. w restrukturyzacji
Iwona Wiśniewska
Iwona Wiśniewska

