



uziom otokowy FeZn 25x4
układany na głębokości 0,8 m
w odległości 1,0 m od fundamentu

TEMAT PROJEKT ZAMIENNY - BUDOWA BAZY EDUKACYJNO-REKREACYJNEJ NA TERENIE PARKU 1000-lecia wraz z infrastrukturą techniczną				
ADRES PAJĘCZNO dz. nr ewid. 42				
INWESTOR GMINA PAJĘCZNO ul. PARKOWA 8/12, 98-330 PAJĘCZNO				
TYTUŁ INSTALACJA ODGROMOWA TĘŻNIA SOLANKOWA				
BRANŻA	NR RYS.	SKALA	DATA	PROJEKTANT
E	ET-5	1:100	09 2022	mgr inż. Rafał Telinga LOD/1417/POOE/10