ist. żyrandole–G

ist. żyrandole–G

ist. oprawy ośw. sceny bez zmian

ist. żyrandol–D

ist. żyrandol–D

zasilanie do żyradoli– istniejące

ist. żyrandole–G

ist. żyrandole–G

ist. kinkiety–F

ist. kinkiety–F

ist. żyrandol–E

TZ–2

TZ–22

TZ–2

ośw. kl. schodowej II piętro

oprawa z czujnikiem ruchu

TZ–B

ist. kinkiety–F

Projektowane przewody instalacji elektrycznej są przewidziane do ułożenia w istniejącym tynku wg poniższego schematu:

dolna krawędź belki balkonu lub sufitu

15 cm — przestrzeń bez projektowanych przewodów elektrycznych

30 cm — pas przestrzeni z wszystkimi projektowanymi przewodami elektrycznymi

ist. żyrandole–A
ist. żyrandole–B
ist. żyrandol–C
ist. żyrandol–D
ist. żyrandol–E
ist. kinkiety–F
ist. żyrandole–G

UWAGA :

1. Instalację oswietlenia elektrycznego wykonać przewodem YDYżo 3x1,5 p/t
2. Osprzęt instalacyjny p/t
3. Oprawy oświetleniowe natynkowe LED:

min. 7000lm, barwa 2600 K

min. 5000lm, barwa 2600 K

OCHRONA PRZED DOTYKIEM BEZPOŚREDNIM
- izolowanie części czynnych
- użycie obudowy

UZUPEŁNIENIE OCHRONY PRZED DOTYKIEM BEZPOŚREDNIM
- wyłączniki różnicowo – prądowe Δ Ir=30 mA

OCHRONA PRZED DOTYKIEM POŚREDNIM
- samoczynne wyłączenie zasilania w czasie t=0,4 s
- połączenie wyrównawcze główne
- wyłączniki różnicowo – prądowe Δ Ir=30 mA

TYTUŁ PROJEKTU:	Przebudowa wewnętrznej i zewnętrznej (ganek) instalacji elektrycznej w budynku zamku krzyżackiego w Nowem wraz z przybudówką (mieszkanie i pomieszczenie biurowe)			ZAKŁAD ELEKTORTECHNICZNY >>elektrosiła<< ul. Zielona 22 86–300 GRUDZIĄDZ Tel. 604 648 926
INWESTOR:	Gmina Nowe pl. św. Rocha 5 86–170 Nowe			
TYTUŁ RYSUNKU:	Plan instalacji oświetlenia – I piętro			
PROJEKTOWAŁ:	inż. Stanisław Łaszkiewicz	WRR–DT/7131/2/2002		12.2021
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. A. Łaszkiewicz	WKP/0154/POOE/14		rys. 7