


By-pass B1 -
odc. 1

G1 i G2

- 1 - kolano 30° PE Dz355 - dla G1 i G2
- 2 - zaślepka Dz355PE
- 3 - rozcięcie gazociągu Dz355 PE
- 4 - miejsce montażu urządzenia do wstrzymania przepływu gazu STOP SYSTEM wraz z materiałem (fitting z korkiem zaślepiającym)
- 5 - odejście siodłowe 355/225/mufa Dz225PE/przejście PE-stal. kotn. 225/200
- 6 - zasuw DN200 z kotnierzem + przejście PE-stal. kotn. 225/200/mufa Dz225PE/kotnierz zaślepiający
- 7 - trójnik siodłowy PE225/32 + rura wydechowa (wyprowadzić 3m ponad teren)
- 8 - połączenie z istn. gazoc. poprzez elektromufę Dz355PE
- 9 - odpowietrzenie projektowanego odcinka gazociągu: odejście siodłowe 355/63PE, mufa elektrooporowa Dz63PE, przejście PE/stal 63/50, kolano 90° DN50 stal., rura stal DN50 - wyprowadzić 3 m ponad teren, zaślepka elektrooporowa Dz 63PE

ok. rur do by passu Dz225 PE100 SDR11- 30,0m

Rura ochronna dla proj. gazoc. Dz355 PE odc. 1 i 2



W=99,32
Rz=97,67

G2

ODC. 1 - Dz355PE100 RC SDR17

istn. gazoc.
śr/c Dz355PE

istn. gazoc. do likwidacji
śr/c Dz355PE

istn. gazoc.
śr/c Dz355PE

W=99,32
Rz=97,68

G1

Z2


W=99,32
Rz=96,94

r. ochronna Dz500PE
L= 3,0 m

Z1

W=99,32
Rz=96,94

widok z góry



Zamawiający:



Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich
ul. Wilczak 51
61-623 Poznań

Jednostka projektowa:



DRAFT spółka cywilna
ul. Wojskowa 10a/35
60-792 Poznań

Nazwa inwestycji:

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 432 na odcinku od skrzyżowania
z DP nr 2929P Racławki - Chwalibogowo do ronda w m. Grzymysławice

Faza projektu:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

Zakres rysunku:

Schemat montażowy

Branża:

GAZOWA

Nr rysunku:

04

Nr arkusza:

01

Skala:

Data:

Lipiec 2021r.

Nr umowy/zlecenia:

-

Nr projektu:

D.255.02.20

Legenda:

Wielkopolski Urząd Wojewódzki
w Poznaniu
ul. Wojciecha Bandrowskiego 18, 60-001 Poznań
Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu
Gazownia w Środzie Wielkopolskiej
ul. Lipowa 23, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. 61 854 51 00
KRS 0000374081, NIP 535 24 00 00
REGON 14165121

Gazownia w Środzie Wielkopolskiej

Opiniuje dokumentację projektową dla zadania nr

Technologię włączenia pozytywnie/negatywnie

Przebieg przyłącza/gazociągu pozytywnie/negatywnie

Zastosowane materiały pozytywnie/negatywnie

Dobór urządzenia pomiarowego pozytywnie/negatywnie

Dobór reduktora pozytywnie/negatywnie

Pracownik Inwestycji i Remontów

Wykazanie pozyskanych Tytułów prawnych

Gazownia w Środzie Wielkopolskiej

Maciej Machowski

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Projektant:	inż. Agnieszka Rak	SLK/1159/PWOS/06	
Sprawdzający:	mgr inż. Agnieszka Bosacka	7131-7132/137/PW/2002	