



LEGENDA:

O₂ - tlen

VAC - próżnia

- punkt poboru O₂

- punkt poboru VAC

SZI

- skrzynka zaworowa kontrolno-informacyjna dla zaworów strefowych z sygn. dla tlenu i próżni

UWAGA:
Do paneli alarmująco monitorujących doprowadzić zasilanie prądowe 230V.
Nie wyklucza się innego prowadzenia instalacji gazów medycznych, po konsultacji z projektantem.
Wszystkie przepusty instalacyjne w przejściach między strefami przeciwpożarowymi powinny mieć klasę odporności ogniowej (E I) wymaganą dla tych elementów.

PPSTANISŁAWSKI					
ul. Ciepła 15a/27 50-524 Wrocław tel./fax.: +48 71 78 28 794 NIP: 6211556341 REGON: 386496393					
projekt:	Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku Oddziału Leczniczko-Rehabilitacyjnego w Grębaninie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie				
adres:	dz. nr 666; identyfikator: 300801_2.0003.666; obręb ewidencyjny: 0003 Baranów; Skwer Potworowskiego, 63-604 Grębanin, woj. wielkopolskie; gmina: Baranów-obszar wiejski				
projektant:	mgr inż. Bartosz Woźniak, upr. nr WKP/0126/POOS/14				podpis:
sprawdzający:	mgr inż. Dariusz Zdunek, upr. nr WKP/0169/PWOS/16				podpis:
temat rysunku:	Rzut poddasza - instalacja gazów medycznych				
branża:	sanitarna	data:	05.2024	stadium:	PT
				rewizja:	-
				skala:	1:100
				nr rys.:	IS-13