



Nr sprawy: DEZP.261.7.2025

Sosnowiec, dnia 01.04.2025

Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie podstawowym Pn.:
„Kompleksowa modernizacja poradni przyszpitalnych wraz z wyposażeniem w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu, etap III” obejmujących wykonanie modernizacji w budynku B część b - Poradnie Okulistyczne, wykonanie modernizacji w budynku F - Pracownia Endoskopii, wykonanie modernizacji w budynku B część a - Poradnie Specjalistyczne”.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu zgodnie z art. 135 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, udostępniamy treść zapytań wraz z wyjaśnieniem wszystkim uczestnikom postępowania, bez ujawniania źródła zapytania.

ZESTAW NR 1

Pytanie 1

Dot. załącznik nr 14 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych dla robót budowlanych egz. Wyposażenie, rozdział 2.1. Zestawienie wyposażenia - Chłodziarka na leki podbłatowa

Czy Zamawiający dopuści wymiary zewnętrzne (szerokość x głębokość x wysokość):
626x600x850 mm?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wymiary powinny być zgodne z zabudową. Jednocześnie zamawiający zwraca uwagę, iż do poradni reumatologicznej, okulistycznej oraz neurologicznej do wyposażenia konieczne są większe lodówki dostosowane do programów lekowych.

Pytanie 2

Dot. załącznik nr 14 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych dla robót budowlanych egz. Wyposażenie, rozdział 2.1. Zestawienie wyposażenia - Chłodziarka na leki podbłatowa

Czy Zamawiający dopuści wewnątrz wykonane ze stali lakierowanej, łatwe do utrzymania w czystości?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż zgodnie z opisem.

ZESTAW NR 2

Pytanie 1

Kosztorys na branżę elektryczną ma w nazwie Etap II natomiast w SWZ nazwa zadania zawiera Etap III. Prosimy o potwierdzenie że załączony został prawidłowy kosztorys.



Przedmiar elektryczny: "Kompleksowa modernizacja poradni przyszpitalnych wraz z wyposażeniem w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu - etap II, pawilon B".

SWZ: „Kompleksowa modernizacja poradni przyszpitalnych wraz z wyposażeniem w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu, etap III” obejmujących wykonanie modernizacji w budynku B część b - Poradnie Okulistyczne, wykonanie modernizacji w budynku F - Pracownia Endoskopii, wykonanie modernizacji w budynku B część a - Poradnie Specjalistyczne”

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż załączony kosztorys jest prawidłowy.

ZESTAW NR 3

Pytanie 1

Niektóre z zamieszczonych przedmiarów w wersji PDF błędnie importują się do programu kosztorysowego. Natomiast ich objętość jest bardzo duża. Czy Zamawiający mógłby zamieścić przedmiary w wersji edytowalnej?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż ma możliwość zamieszczenia przedmiarów w pliku Excel

ZESTAW NR 4

Pytanie 1

Proszę o zmianę warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, określonego w Rozdziale VII ust. 2 pkt. 4A) SWZ, a mianowicie:

BYŁO:

4) zdolności technicznej lub zawodowej:

A) Warunek będzie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał, co najmniej dwie inwestycje, obejmujące swoim zakresem: roboty budowlane, sanitarne, elektryczne, niskoprądowe (teleinformatyczne, kontrola dostępu, ssp), w tym jedna inwestycja z modernizacją dźwigu osobowego każda z nich na kwotę minimum: 4.000.000,00 zł brutto.

JEST:

4) zdolności technicznej lub zawodowej:

A) Warunek będzie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał:

- co najmniej dwie inwestycje, obejmujące swoim zakresem: roboty budowlane, sanitarne, elektryczne, niskoprądowe (teleinformatyczne, kontrola dostępu, ssp), w tym jedna inwestycja z modernizacją dźwigu osobowego każda z nich na kwotę minimum: 4.000.000,00 zł brutto,

- jedną inwestycję z modernizacją dźwigu osobowego





Przychylenie się przez Zamawiającego do ustalenia warunku udziału w postępowaniu w zaproponowanym brzmieniu przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności w postępowaniu i umożliwi złożenie ofert szerszemu gronu Wykonawców.

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje modyfikacji o treści: „budowa szybu windowego lub/i dostawa i montaż dźwigu”.

Pytanie 2

Proszę o potwierdzenie, że w przypadku złożenia oferty wspólnej (konsorcjum firm, spółka cywilna) Zamawiający dopuści spełnienie warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, określonego w Rozdziale VII ust. 2 pkt. 4A) SWZ łącznie.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami SWZ.

ZESTAW NR 5

Pytanie 1

W pkt. VII ust 4.A) Zamawiający określił warunek udziału w postaci zdolności technicznej i zawodowej: „Warunek będzie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał, co najmniej dwie inwestycje, obejmującej swoim zakresem: roboty budowlane, sanitarne, elektryczne, niskoprądowe (teleinformatyczne, kontrola dostępu, ssp), w tym jedna inwestycja z modernizacją dźwigu osobowego każda z nich na kwotę minimum: 4.000.000,00 zł brutto.”

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna za spełniony warunek udziału w postępowaniu w przypadku wykazania się doświadczeniem przy wykonaniu min. dwóch inwestycji obejmujących swym zakresem: roboty budowlane, sanitarne, elektryczne, niskoprądowe (teleinformatyczne, kontrola dostępu, ssp), w tym jednej inwestycji z dostawą nowego dźwigu osobowego każda z nich na kwotę min: 4.000.000,00 zł brutto

Uzasadnienie:

W dokumencie PTW_WSS Sosnowiec_B opis w pkt I ust 3 oraz ST Roboty budowlane Sosnowiec w pkt SST 11.0 Montaż dźwigów osobowych, Zamawiający wymaga dostawy nowego urządzenia dźwigowego. Dodatkowo w SST 3.0 Betonowanie ust 1.3 jako zakres robót betoniarских Zamawiający wymaga wykonania nadłania podszybia windy. Powyższe wskazuje na to, że wykonawca ma wykonać remont szybu windowego wraz z dostawą nowego urządzenia dźwigowego, a nie modernizacji samej windy. W związku z tym zasadne jest dopuszczenie do udziału w postępowaniu wykonawców, którzy również posiadają doświadczenie w wykonaniu od podstaw szybu windowego wraz z montażem nowej windy osobowej. Zgodnie z art. 16 pkt 3 ustawy Pzp zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób proporcjonalny. Oznacza to, że każdy element postępowania zamówieniowego powinien zostać ukształtowany zgodnie z tą zasadą – począwszy od wyboru trybu postępowania, a na postanowieniach umowy skończywszy. Co więcej proporcjonalność dotyczy także etapu przeprowadzenia postępowania, a tym samym postawienia odpowiednich warunków udziału w postępowaniu. W związku z powyższym doświadczenie przy realizacji roboty budowlanej z dostawą i montażem nowej windy osobowej w przypadku rozpatrywanego postępowania jest wystarczające dla potwierdzenia, że Wykonawca posiada wymagane doświadczenie i daje rękojmię prawidłowej realizacji przedmiotowego zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje modyfikacji o treści: „budowa szybu windowego lub/i dostawa i montaż dźwigu”.





Pytanie 2

W rozdz. X pkt 1. ust 1. Zamawiający wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych celem potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane spełniają wymagania SWZ. Wykonawca w związku z tym ma obowiązek złożyć oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 6 do SWZ (zapis w rozdz. X pkt. 1.1)a)) lub w przypadku zaoferowania rozwiązań równoważnych złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych określonych w rozdz. X pkt 1 ust 1.b). W dokumencie „SST Wyposażenie” Zamawiający w wybranych pozycjach (np. Stół zabiegowy poz. 30-31, 34-35) wymaga dołączenia już na etapie składania oferty poszczególnych certyfikatów, oświadczeń producentów, atestów itp. Prosimy o wyjaśnienie, czy jeżeli Wykonawca w swojej wycenie ujmie wyposażenie zgodne z wymaganiami Zamawiającego, już na etapie składania ofert musi złożyć wymagane w dokumencie „SST Wyposażenie” certyfikaty, atesty, oświadczenia, czy też wystarczy, że potwierdzi w oświadczeniu sporządzonym zgodnie z załącznikiem nr 6 do SWZ, że oferowany asortyment posiada dokumenty wymagane przez polskie prawo.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga certyfikatów, oświadczeń producentów, atestów itp.

ZESTAW NR 6

Pytanie 1

dot. Lampa operacyjna podwójna diodowa

Czy Zamawiający dopuści kopułę główną i dodatkową o średnicy 630 mm? Oferowana kopuła zapewnia dużą bezcieniowość, jest lekka i łatwa w manewrowaniu. Jest to rozwiązanie równoważne do żądanego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 2

dot. Lampa operacyjna podwójna diodowa

Czy Zamawiający dopuści lamp operacyjną z regulowaną temperaturą barwową w zakresie 4000-4400-4800K? Parametr wystarczający przy wszelkich zabiegach operacyjnych.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 3

dot. Lampa mobilna zabiegowa

Czy zamawiający dopuści lampę zabiegowa o średnicy kopuły 28 cm z natężeniem światła 130 000 Lux?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 4

Prosimy o informację po czyjej stronie będzie usunięcie istniejącego wyposażenia?

Odpowiedź: Usunięcie istniejącego wyposażenia po stronie Zamawiającego.

Pytanie 5

Jeżeli usunięcie wyposażenia leży po stronie Wykonawcy prosimy o informacje jaki rodzaj oraz ile wyposażenia należy usunąć?

Odpowiedź: Usunięcie istniejącego wyposażenia po stronie Zamawiającego.



ZESTAW NR 7

Pytanie 1

W Projektowanych postanowieniach umowy (załącznik nr 3 do SWZ) § 14 Kary Umowne Zamawiający nie przewidział żadnych kar umownych naliczanych na Zamawiającego przez Wykonawcę, co przeczy idei równości stron stosunku prawnego. Prosimy o uzupełnienie § 14 poprzez opisanie podstaw uprawniających Wykonawcę do naliczania kar umownych Zamawiającemu, przynajmniej w następującym zakresie:

Wykonawca uprawniony jest do obciążenia Zamawiającego karą umowną w wysokości:

- a) 10% wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 7 ust. 1 Umowy – w przypadku odstąpienia od Umowy lub jej rozwiązania z przyczyn, za które odpowiedzialność podnosi Zamawiający*
- b) 0,2% wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 7 ust. 1 Umowy – w przypadku zwłoki Zamawiającego w realizacji jego obowiązku, za każdy dzień kalendarzowy zwłoki*
- c) 10% wynagrodzenia umownego brutto w przypadku niedokonania odbioru przez Zamawiającego (za każdy dzień zwłoki)*
- d) 0,5% wynagrodzenia umownego brutto w przypadku braku współdziałania Zamawiającego, uniemożliwiającego Wykonawcy realizację Umowy (za każdy dzień zwłoki, liczonej od bezskutecznego upływu terminu określonego przez Wykonawcę w wezwaniu Zamawiającego do współdziałania)*

Wykonawca uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 2

Prosimy o zmianę zapisu w § 13. ust. 19. pkt 1 załącznika nr 3 do SWZ z „Wykonawca udziela 60 miesięcy gwarancji na roboty budowlane i użyte materiały, stanowiące przedmiot Umowy” na „Wykonawca udziela gwarancji na roboty budowlane i użyte materiały stanowiące przedmiot Umowy zgodnie z § 13. ust. 1.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 3

Czy przewiduje się odbiory częściowe w roku 2026? Czy jednak jedyną formą płatności w 2026 roku będzie faktura na podstawie protokołu obioru końcowego

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż zgodnie z treścią umowy nie przewiduje płatności częściowych w roku 2026.

Pytanie 4

Prosimy o informację czy zadanie obejmuje dostarczenie wyposażenia zgodnie z załączonym przedmiarem robót czy wyposażenie należy wycenić tylko zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Umowy.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuję umowę poprzez usunięcie § 19 pkt 10.

Pytanie 5

Prosimy o potwierdzenie, że zestawienie wyposażenia w załączniku nr 2 do Umowy nie podlega opracowaniu.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuję umowę poprzez usunięcie § 19 pkt 10.



Pytanie 6

Prosimy o informację w jakiej kolejności i jakich etapach będzie wykonywana cała inwestycja?

Odpowiedź: Zgodnie z § 5 ust 7 umowy, etapowanie oraz sporządzenie harmonogramu realizacji robót budowlanych zostanie sporządzony po wyborze Wykonawcy oraz podpisaniu umowy. Sugerowane przez Zamawiającego etapowanie: poradnie okulistyczne część Bb, następnie od strony endoskopii, na końcu część poradni specjalistycznych część Ba.

ZESTAW NR 8

Pytanie 1

Prosimy o sprecyzowanie ilości switchy jaka ma zostać wyceniona, w opisie podane jest 19 szt., w przedmiarze mowa jest o 1 komplecie, natomiast w zestawieniu sprzętowym napisane jest zgodnie ze schematem szafy 5 szt.

Odpowiedź: Zgodnie z rysunkiem R502 5 szt.

Pytanie 2

W związku z rozbudową systemu SSP prosimy o podanie producenta i modelu obecnie zainstalowanego systemu.

Odpowiedź: POLON ALFA seria 4000

Pytanie 3

W projekcie są zastosowane oprawy CRI95, wedle norm do pomieszczeń zabiegowych, operacyjnych wystarczające jest CRI90. Czy Zamawiający dopuszcza oprawy CRI90?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Jednocześnie informuje iż, oprawy mają spełniać normy pomieszczeń zabiegowych, nie mniejsze niż CRI90.

ZESTAW NR 9

Pytanie 1

Zaprojektowana instalacja gazów medycznych dla potrzeb Poradni Okulistycznych nie spełnia wymagań obowiązujących przepisów. Brak podziału na strefy. Zaprojektowano skrzynkę zaworowo-informacyjno-alarmową jedną dla obu segmentów w miejscu niedostępnym do obsługi. Proszę o wyrażenie zgody na przeprojektowanie instalacji z podziałem na dwie strefy oraz zastosowanie dwóch skrzynek zaworowo-informacyjno-alarmowych po jednej dla każdej strefy/segmentu.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na przeprojektowanie. Część Ba i Bb ma posiadać osobne skrzynki zaworowo-informacyjno alarmowe.

Pytanie 2

Zgodnie z projektem nowa instalacja gazów medycznych dla potrzeb Pracowni Endoskopii powinna być włączona do istniejących instalacji w segmencie F. Czy Zamawiający potwierdza, że istniejące rurociągi instalacji gazów medycznych mają właściwe średnice i nie będzie następował spadek ciśnień przy równoczesnym poborze gazów w segmencie F.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.



Pytanie 3

Zaprojektowana instalacja gazów medycznych dla potrzeb Pracowni Endoskopii nie posiada skrzynki zaworowo-informacyjno-alarmowej. Czy Zamawiający potwierdza takie rozwiązanie?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

ZESTAW NR 10

Pytanie 1

W poz. 1.2.1.8. przedmiaru branży elektrycznej Zamawiający pisze „Aparaty elektryczne o masie do 20 kg - montaż tablicy rozdzielczej CZB-24 – 2szt.” Rozdzielnicę o takim numerze nie ma w dokumentacji technicznej. Jaką dokładnie rozdzielnicę Zamawiający ma na myśli?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż ma na myśli Centralne Zasilanie Baterijne 24V dla oprav awaryjno-ewakuacyjnych - jest ono ujęte w opisie i projekcie.

ZESTAW NR 11

Pytanie 1

Branża elektryczna. Z opisu technicznego wynika, że system SSP ma współpracować z istniejącym systemem w pozostałych częściach obiektu. W związku z tym proszę o udostępnienie informacji odnośnie istniejącego systemu sygnalizacji pożarowej, tj. producenta, modelu, topologii.

Odpowiedź: POLON ALFA seria 4000

Pytanie 2

Branża elektryczna. Czy projekt uwzględnia montaż koryt kablowych?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż zgodnie z projektem. E06 trasa-E06.pdf

Pytanie 3

Branża elektryczna. Proszę o informację czy projekt przewiduje przejścia lub przebiegi przez ściany pożarowe? Jeśli tak to proszę o udostępnienie rzutów z oznaczeniem tych przejść.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż zgodnie z projektem. E06 trasa-E06.pdf, PW opis Szpital Sosnowiec B.pdf

Pytanie 4

Proszę o informację czy projekt branży elektrycznej uwzględnia stosowanie przewodów i kabli ogólnego przeznaczenia instalowanych na drogach ewakuacyjnych oraz w ciągach komunikacyjnych o klasie reakcji na ogień B2ca?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż zgodnie z projektem. Eca oraz B2ca

Pytanie 5

Branża elektryczna. Proszę o informację czy zamawiający przewiduje montaż urządzeń rozsyłu sieci WiFi? Jeśli tak to proszę o udostępnienie specyfikacji.

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje montażu urządzeń. Po stronie Wykonawcy jest rozproszanie przewodów zgodnie z dokumentacją.



Pytanie 6

Branża elektryczna. Proszę o udostępnienie wszystkich konfiguracji gniazd PEL. Na schemacie E50.1 widnieją trzy rodzaje, natomiast w opisie technicznym i na rzutach występuje tylko PEL1.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż na rysunkach E03... E02... widnieją tylko dwa oznaczenia PEL1 i PEL2. PEL1 - 2 gniazda podwójne DATA, 1 gniazdo podwójne 230V, 2 gniazda podwójne RJ45, PEL 2 - 1 gniazdo podwójne DATA, 1 gniazdo podwójne 230V, 1 gniazdo podwójne RJ45, na rysunku E501 oznaczenia PEL2 i PEL3 oznaczają gniazda przeznaczona na podłączenie odpowiednio kamer CCTV i instalacji SKD tak jak jest to opisane na rysunku E501.

Pytanie 7

Proszę o informację czy system kolejkowy jest w zakresie? Jeśli tak to proszę o informację w zakresie, której branży?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż w zakresie branży elektrycznej były tylko gniazda elektryczne i teletechniczne na podłączenie monitorów dla systemu kolejkowego.

Pytanie 8

Branża elektryczna. Proszę o potwierdzenie, że w zakresie wymiany UPS-a na nowy jest sama wymiana UPS-a i linii zasilających odbiorów UPS-a, bez ingerencji i modyfikacji w rozdzielnicie "nN Bypass", "nN TKG-B" oraz linię zasilającą samego UPS-a.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż dokumentacja projektowa nie przewiduje wymiany rozdzielnic TKG-B, "nN Bypass" ani linii zasilającej UPS.

Pytanie 9

Branża elektryczna. Proszę o udostępnienie rzutu pomieszczenia w którym ma być zainstalowany nowy UPS.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż projekt został uzupełniony.

Pytanie 10

Branża elektryczna. Zgodnie z treścią opisu technicznego w projekcie przewiduje się wyprowadzenie nowych kabli WLZ YKYżo 5x16mm² zasilających projektowane rozdzielnice TOK. Z uwagi na to, że prowadzenie takich kabli wymaga dokładnego zaplanowania oraz że w całym udostępnionym projekcie nie ma rzutów segmentu G, proszę o udostępnienie rzutów kondygnacji z oznaczoną trasą nowych linii zasilających projektowane rozdzielnice TOK segmentu B oraz G.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż projekt został uzupełniony.

Pytanie 11

Branża elektryczna. Proszę o udostępnienie prawidłowego schematu E49, zgodnie z listą rysunków zawartą w opisie technicznym powinien to być schemat zasilania UPS, a z udostępnionego schematu nic takiego nie wynika, nie ma tam nawet wrysowanego UPS-a.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż projekt został uzupełniony.

Pytanie 12

Branża elektryczna. Proszę o udostępnienie pełnego schematu zasilania całego obiektu z oznaczeniem odrębnym kolorem wszystkich projektowanych rozdzielnic.



Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż projekt został uzupełniony.

Pytanie 13

Branża elektryczna. W przedmiarze pozycje 1.3.1.7 i 1.3.1.10 dotyczą zainstalowania, podłączenia i uruchomienia telefonów analogowych. Proszę o informację czy telefony dostarcza Zamawiający? Jeżeli nie to proszę o udostępnienie szczegółowej specyfikacji telefonów oraz uzupełnienie przedmiaru o pozycję dostawy

Odpowiedź: Dostarczenie telefonów po stronie Zamawiającego.

Pytanie 14

Branża elektryczna. W nawiązaniu do treści w opisie technicznym II.3.9.2 Instalacja telefoniczna str. 33, proszę o udostępnienie producenta, modelu oraz parametrów istniejącej centrali telefonicznej.

Odpowiedź: KAREL DS-200

Pytanie 15

Branża elektryczna. W nawiązaniu do treści w opisie technicznym II.3.9.2 Instalacja telefoniczna str. 33, proszę o potwierdzenie, że istniejąca centrala telefoniczna posiada wolne sloty na podłączenie dodatkowych telefonów.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż centrala posiada wolne sloty.

Pytanie 16

Branża elektryczna. W nawiązaniu do treści w opisie technicznym II.3.9.2 Instalacja telefoniczna str. 33, proszę o wskazanie jaki należy zastosować typ przewodu tożsamy z rozbudowywaną instalacją LAN.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż dokumentacja techniczna nie przewiduje rozbudowy istniejącej centrali telefonicznej.

Pytanie 17

Branża elektryczna. W nawiązaniu do treści w opisie technicznym II.3.9.2 Instalacja telefoniczna str. 33, proszę o wyjaśnienie jakie "istniejące głowice kablowe" Zamawiający ma na myśli do których należy połączyć gniazdo RJ45.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż istniejące głowice kablowe z szafie teletechnicznej.

Pytanie 18

Branża elektryczna. Zgodnie ze schematem E50.1 w budynku znajduje się istniejąca instalacja telefoniczna. Proszę o potwierdzenie, że w zakresie jest tylko podłączenie nowych gniazd do istniejącego okablowania, bez zmiany lokalizacji istniejących gniazd, bez wymiany i przedłużania istniejącego okablowania.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż należy zbudować nowe gniazda RJ45 do których należy dać nowe okablowanie F/FTP kat. 6, okablowanie doprowadzić do istniejącej szafy teletechnicznej.

Pytanie 19

Branża elektryczna. Proszę o udostępnienie schematu instalacji okablowania strukturalnego z podziałem linków na segment Ba i Bb oraz opisaniem adresacji linków zgodnie z adresami





widniejącymi na rzutach E031 i E032.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż w dokumentacji projektowej jest ogólny schemat instalacji okablowania strukturalnego. Na rysunkach E031 E032 są przedstawione gniazda wraz z adresem na poszczególne przełączniki 48 portowe (LPG/nr przełącznika/nr portu). Szczegółowy schemat podłączenia powinien się znaleźć w dokumentacji powykonawczej.

Pytanie 20

Branża elektryczna. Proszę o wskazanie miejsca posadowienia szafy LPD1, na rzutach E031 i E032 nie ma wrysowanego tego elementu.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż lokalizacja szafy LPD oraz istniejącej szafy teletechnicznej jest widoczna na rysunku tras kablowych E06.

Pytanie 21

Branża elektryczna. Proszę o unormowanie nazewnictwa w projekcie. Szafa RACK w opisie technicznym, przedmiarze i na schemacie E50 jest oznaczona jako LPD, natomiast na rzutach E031 i E032 w legendzie występuje jako GPD2.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż przyjmuje nazwę LPD, natomiast Schematy E03 zostały poprawione.

Pytanie 22

Branża elektryczna. W opisie technicznym, w wykazie materiałów, w zakresie okablowania strukturalnego na stronie 62, widnieje UPS 3kVA, natomiast w opisie technicznym oraz na rysunku elewacji szafy RACK E50.2 nie ma tego elementu. Proszę o poprawienie.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż Rysunek E502 zostanie poprawiony o UPS 3kV.

Pytanie 23

W nawiązaniu do zapisów Projektowanego postanowienia umowy §1. pkt 2 ust. 3 oraz §5. pkt 3, proszę o udostępnienie Załącznika nr 1 – Specyfikacja urządzeń.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikują umowę poprzez usunięcie § 19 pkt 10.

Pytanie 24

W nawiązaniu do zapisów Projektowanego postanowienia umowy §5. pkt 3, proszę o udostępnienie wzoru Załącznika nr 2 – Protokół zdawczo-odbiorczy dostawy urządzeń.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikują umowę poprzez usunięcie § 19 pkt 10.

Pytanie 25

Proszę o udostępnienie daty planowego rozpoczęcia robót.

Odpowiedź: Zgodnie z § 3 pkt 1 ust 2 przekazanie placu budowy nastąpi w terminie do 5 dni roboczych od dnia podpisania Umowy lub uzyskania pozwolenia na budowę w przypadku konieczności jego uzyskania.

Pytanie 26

Proszę o informację jaką kwotę zabezpieczył Zamawiający w planie postępowań na realizację tego zadania.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż plan postępowań jest ogólnodostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Szpitala. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż plan ma charakter orientacyjny, a Zamawiający kwotę referencji dostosowuje do rodzaju i zakresu prac w ramach postępowania.



Pytanie 27

Proszę o uzupełnienie rozdziału IV SWZ tj. Opis przedmiotu zamówienia. W obecnej formie nie zawiera zakresu prac.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisem rozdziału IV, pkt 7 Specyfikacji Warunków Zamówienia zakres robót budowlanych jest został wyszczególniony zgodnie z załączoną dokumentacją projektową zamieszczoną w Załączniku nr 13 do SWZ.

Pytanie 28

Proszę o uzupełnienie rozdziału IV SWZ pkt 2 tj. Kody Wspólnego Słownika Zamówień. W obecnej formie jest zbyt ogólnikowy i z uwagi na zawartość dokumentacji projektowej powinien zawierać kody CPV dotyczące Robót instalacyjnych elektrycznych, Robót w zakresie okablowania elektrycznego itd.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż dokonał modyfikacji SWZ.

Pytanie 29

Proszę o potwierdzenie, że wydłużony okres gwarancji (zgodnie z zapisami SWZ) dotyczy tylko wykonanych robót budowlanych, a na urządzenia Zamawiający akceptuje okres gwarancji producenta przedmiotowych urządzeń.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż gwarancja na roboty budowlane zgodnie z zapisami SWZ, natomiast okres gwarancji na urządzenia to minimum 24 miesiące, chyba że producent przewiduje dłuższy termin gwarancyjny.

Pytanie 30

Proszę o informację w czym zakresie, Zamawiającego czy Wykonawcy, jest wymiana materiałów eksploatacyjnych w okresie gwarancji?

Odpowiedź: Zakup materiałów znajduje się po stronie Zamawiającego, natomiast wymiana i serwis po stronie Wykonawcy.

ZESTAW NR 12

Pytanie 1

Prosimy o informację czy Zamawiający przekaże wszystkie pomieszczenia jednocześnie na cały okres realizacji zamówienia czy należy uwzględnić etapowanie robót?

Odpowiedź: Zgodnie z umową § 5 ust 7, Zamawiający przewiduje etapowanie robót.

Pytanie 2

Jeżeli Zamawiający przekaże tylko jakąś część pomieszczeń, prosimy o informację jaka część oraz na jaki okres czasu?

Odpowiedź: Zgodnie z § 5 ust 7 umowy, etapowanie oraz sporządzenie harmonogramu realizacji robót budowlanych zostanie sporządzony po wyborze Wykonawcy oraz podpisaniu umowy.



Pytanie 3

Prosimy o informację czy na tynkach cementowo-wapiennych należy wykonywać gładzie na ścianach i na sufitach?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż zgodnie z projektem. PTW_WSS Sosnowiec_B opis_202411.pdf

ZESTAW NR 13

Pytanie 1

System SSP należy poddać rozbudowie i centrale muszą współpracować z już istniejącymi na obiekcie. Proszę zatem o podanie typów centrali zainstalowanych na obiekcie z którymi system ma współpracować.

Odpowiedź: POLON ALFA seria 4000

ZESTAW NR 14

Pytanie 1

Proszę o udostępnienie specyfikacji dla lodówki medycznej wysokiej na odpady m.in. w zakresie wymiarów oraz pojemności.

Odpowiedź: LODÓWKA 60 x 70 (+ -)

- korpus zewnętrzny lakierowany na kolor biały lub srebrny
- system przeciwzamrozeniowy
- półki powlekane z drutu
- możliwość regulacji położenia półki

Pytanie 2

Proszę o potwierdzenie, że w zakresie przetargu jest dostawa i montaż wyposażenia opisanego w pliku „przedmiar wyposażenie”.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

ZESTAW NR 15

Pytanie 1

Prosimy o potwierdzenie, że ilość projektowanych ścianek z płyt HPL o oznaczeniu H1 zgodnie z dokumentacją projektową wynosi 5 sztuk, a nie 1 sztuka tak, jak jest to przedstawione w przedmiarze.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza 5 sztuk, zgodnie z dokumentacją projektową.

Pytanie 2

Prosimy o informację, czy istnieje wybór pomiędzy płytą HPL a Homogeniczną wykładziną ścienną winylową w rolce jako wykończenie ścian, czy jednak Zamawiający narzuca wykonanie okładzin z płyt HPL, tak jak jest to wyszczególnione w przedmiarze.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga płyty HPL.



Pytanie 3

Prosimy o sprecyzowanie, co Zamawiający ma na myśli mówiąc „odbojoporęcz w dwóch pasach”. Czy chodzi o klasyczną odbojoporęcz w dwóch rzędach?

Odpowiedź: Odbojoporęcz na wysokości 85 cm i pas ochronny nad cokołem w osi na wysokości ok. 30 cm.

Pytanie 4

W przedmiarze widnieje pozycja „Systemowa okładzina z płyt z laminatu wysokociśnieniowego HPL w kolorach białym kremowym, ciemnozielonym oraz jasnym kremowo – szarym”, natomiast w dokumentacji projektowej rysunek nr 3, kod wykończenia ścian „H - Płyty HPL lub Hmogeniczna wykładzina ścienna winylowa w rolce, klasy trudno-zapalnej min B, w kolorze białym, na pełną wysokość pomieszczenia”. Prosimy o doprecyzowanie koloru pozycji przedmiarowej.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wybór kolorystyki na etapie realizacji.

ZESTAW NR 16

Pytanie 1

dot. Lampa zabiegowa statywowa pkt. 1

Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na dopuszczenie produktu równoważnego, w którym średnica kół będzie wynosiła 80 mm. Takie rozwiązanie jest funkcjonalne oraz nie wpływa na funkcje kliniczne

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 2

dot. Lampa zabiegowa statywowa pkt. 9

Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na dopuszczenie produktu równoważnego, w którym lampa wyposażona jest w diody LED w ilości 24 szt.. Rozwiązanie takie zapewnia równomierne rozprzestrzenianie się światła podczas zabiegów oraz zapewnia natężenia oświetlenia $E_c = 130k$ Lux/1m. Zastosowane rozwiązanie jest w pełni funkcjonalne dla użytkownika.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 3

dot. Lampa zabiegowa statywowa pkt. 15

Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na produkt równoważny, w którym średnica odbłyśnika pojedynczej diody jest większa niż 2,5 cm, ze względu iż średnica kopuły ma poniżej 65 cm oraz oferowany produkt posiada jedynie 24 szt. diod Led o wysokiej efektywności. Takie rozwiązanie jest funkcjonalne oraz nie wpływa na funkcje kliniczne.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 4

dot. Lampa zabiegowa statywowa pkt. 17

Prosimy Zamawiającego wyrażenie zgody na dopuszczenie produktu równoważnego, w którym temperatura barwowa wynosi 4350 K. Różnica 50K, jest nie zauważalna dla ludzkiego oka oraz nie wpływa to na funkcje kliniczne.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.



Pytanie 5

dot. Lampa zabiegowa statywowa pkt. 18

Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na produkt równoważny, w którym zakres regulacji średnicy pola bezcieniowego w polu operacyjnym będzie miał zakres 140 -270 mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 6

dot. Lampa zabiegowa statywowa pkt. 20

Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na produkt równoważny, w którym głębokość oświetlenia L1+L2 będzie nie mniejsza niż 120 cm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 7

dot. Lampa zabiegowa statywowa pkt. 21

Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na produkt równoważny, w którym wartość oświetlenia po przysłonięciu jedną maską będzie miał nie mniej niż 60%

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 8

dot. Lampa zabiegowa statywowa pkt. 22

Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na produkt równoważny, w którym wartość oświetlenia po przysłonięciu dwiema maskami będzie miała nie mniej niż 56%

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 9

dot. Lampa zabiegowa statywowa pkt. 23

Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na produkt równoważny, w którym kopała lampy wyposażona jest w 3 uchwyty umieszczonych na zewnętrznych poszczególnych segmentach lampy umożliwiające łatwe i szybkie ustawienie lampy niezależnie od jej położenia. Konstrukcja taka umożliwi złapanie całą dłońią elementów niesterylnych co umożliwi pewny chwyt podczas przemieszczania kopuły. Takie rozwiązanie jest funkcjonalne oraz nie wpływa na funkcje kliniczne

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 10

dot. Lampa zabiegowa statywowa pkt. 25

Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na produkt równoważny, w którym natężenie światła będzie regulowane w zakresie 20÷100% poprzez panel umieszczony przy kopule lampy i regulowana jest w 10 stopniach

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 11

dot. Lampa zabiegowa statywowa pkt. 28

Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na produkt równoważny, w którym funkcja oświetlenia endo w postaci światła typu LED będzie rozlokowanych wokół uchwytu sterylizowanego jako pojedynczy rząd lub jako grupy diod . Oświetlenie endo uruchamiane z tabletu lub panelu sterowniczego umieszczonego na ramieniu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.



Pytanie 12

dot. Lampa zabiegowa statywowa pkt. 30

Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na produkt równoważny, w którym wielkość napromieniowania satelity lampy będzie miała maksymalnie 530 W/m²

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 13

dot. Lampa zabiegowa statywowa

Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na produkt równoważny, w którym moduł baterii składa się z 2 sztuk 12V / 13 AH, akumulatora bezobsługowego i automatycznego systemu ładowania.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 14

dot. Stół operacyjny uniwersalny poz. 6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pilota wyłączającego się dla bezpieczeństwa po 4 minutach z ponowną aktywacją poprzez przycisk załączający

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 15

dot. Stół operacyjny uniwersalny poz. 9

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie akumulatorów pozwalających na wykonanie 50-80 wszystkich dostępnych ruchów stołem (nie tylko zakres regulacji góra/dół i przechyłu wzdłużnego lub bocznego). Przybliżony czas pracy ok. 2 tygodnie). Czas potrzebny do pełnego naładowania akumulatorów: max 8 godzin

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 16

dot. Stół operacyjny uniwersalny pkt 12

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie regulacji wysokości blatu w zakresie 600-950mm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 17

dot. Stół operacyjny uniwersalny pkt 13

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie regulacji przechyłu wzdłużnego w zakresie +/- 25°

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 18

dot. Stół operacyjny uniwersalny pkt 14

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie regulacji przechyłu bocznego w zakresie +/- 20°

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.



Pytanie 19

dot. Stół operacyjny uniwersalny pkt 16

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie regulacji podglówka w zakresie 45°/90°

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 20

dot. Stół operacyjny uniwersalny pkt 23

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przesuwu wzdłużnego blatu w zakresie 320mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 21

dot. Stół operacyjny uniwersalny pkt 27

Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na dopuszczenie produktu równoważnego, w którym średnica kół będzie wynosiła 75 mm. Takie rozwiązanie jest funkcjonalne oraz nie wpływa na funkcje kliniczne

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 22

dot. Stół operacyjny uniwersalny pkt 28

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie blokowania stołu na czas zabiegu poprzez schowanie kół i stabilne posadowienie podstawy na podłodze. Stół w pozycji „zablokowany” nie opiera się na kołach ani wysuwanych stopkach.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 23

dot. Stół operacyjny uniwersalny pkt 33

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie obudowy kolumny z tworzywową, harmonijkową osłoną, zasłaniającą elementy łączące kolumnę z blatem stołu. Zastosowanie takiego rozwiązania obniża gromadzenie się bakterii w miejscu nie osłoniętym.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 24

dot. Lampa operacyjna podwójna diodowa pkt 15

Prosimy Zamawiającego wyrażenie zgody na dopuszczenie produktu równoważnego, w którym temperatura barwowa regulowana będzie w zakresie 3500-5100K i pięciu stopniach.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 25

dot. Lampa operacyjna podwójna diodowa pkt 16

Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na produkt równoważny, w którym zakres regulacji średnicy pola bezcieniowego w polu operacyjnym będzie miał zakres 140 -300 mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 26

dot. Lampa operacyjna podwójna diodowa pkt 19

Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na produkt równoważny, w którym wartość oświetlenia po przysłonięciu jedną maską będzie miał nie mniej niż 60%

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.



Pytanie 27

dot. Lampa operacyjna podwójna diodowa pkt 20

Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na produkt równoważny, w którym wartość oświetlenia po przysłonięciu dwiema maskami będzie miała nie mniej niż 56%

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 28

dot. Lampa operacyjna podwójna diodowa pkt 21

Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na produkt równoważny, w którym kopuła lampy wyposażona jest w 4 uchwyty umieszczone na zewnętrznych poszczególnych segmentach lampy umożliwiające łatwe i szybkie ustawienie lampy niezależnie od jej położenia. Konstrukcja taka umożliwia złapanie całą dłonią elementów niesterylnych co umożliwia pewny chwyt podczas przemieszczania kopuły. Takie rozwiązanie jest funkcjonalne oraz nie wpływa na funkcje kliniczne.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 29

dot. Lampa operacyjna podwójna diodowa pkt 26

Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na produkt równoważny, w którym natężenie światła będzie regulowane w zakresie 20÷100% poprzez panel umieszczony przy kopule lampy i regulowany jest w 10 stopniach.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 30

dot. Lampa operacyjna podwójna diodowa pkt 29

Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na produkt równoważny, w którym funkcja oświetlenia endo w postaci światła typu LED będzie rozlokowanych wokół uchwytu sterylizowanego jako pojedynczy rząd lub jako grupy diod. Oświetlenie endo uruchamiane z tabletu lub panelu sterowniczego umieszczonego na ramieniu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 31

dot. Lampa operacyjna podwójna diodowa pkt 38

Prosimy Zamawiającego wyrażenie zgody na dopuszczenie produktu równoważnego, w którym temperatura barwowa regulowana będzie w zakresie 3500-5100K i pięciu stopniach.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 32

dot. Lampa operacyjna podwójna diodowa pkt 39

Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na produkt równoważny, w którym zakres regulacji średnicy pola bezcieniowego w polu operacyjnym będzie miał zakres 140 -270 mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 33

dot. Lampa operacyjna podwójna diodowa pkt 41

Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na produkt równoważny, w którym głębokość oświetlenia L1+L2 będzie nie mniejsza niż 120 cm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.



Pytanie 34

dot. Lampa operacyjna podwójna diodowa pkt 42

Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na produkt równoważny, w którym wartość oświetlenia po przysłonięciu jedną maską będzie miał nie mniej niż 60%

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 35

dot. Lampa operacyjna podwójna diodowa pkt 43

Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na produkt równoważny, w którym wartość oświetlenia po przysłonięciu dwiema maskami będzie miała nie mniej niż 56%

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 36

dot. Lampa operacyjna podwójna diodowa pkt 44

Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na produkt równoważny, w którym kopuła lampy wyposażona jest w 3 uchwyty umieszczone na zewnętrznych poszczególnych segmentach lampy umożliwiające łatwe i szybkie ustawienie lampy niezależnie od jej położenia. Konstrukcja taka umożliwia złapanie całą dłońią elementów niesterylnych co umożliwia pewny chwyt podczas przemieszczania kopuły. Takie rozwiązanie jest funkcjonalne oraz nie wpływa na funkcje kliniczne.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 37

dot. Lampa operacyjna podwójna diodowa pkt 49

Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na produkt równoważny, w którym natężenie światła będzie regulowane w zakresie 20÷100% poprzez panel umieszczony przy kopule lampy i regulowany jest w 10 stopniach.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 38

dot. Lampa operacyjna podwójna diodowa pkt 52

Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na produkt równoważny, w którym funkcja oświetlenia endo w postaci światła typu LED będzie rozlokowanych wokół uchwytu sterylizowanego jako pojedynczy rząd lub jako grupy diod. Oświetlenie endo uruchamiane z tabletu lub panelu sterowniczego umieszczonego na ramieniu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 39

dot. Lampa operacyjna podwójna diodowa pkt 54

Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na produkt równoważny, w którym wielkość napromieniowania satelity lampy będzie miała maksymalnie 530 W/m²

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 40

dot. Lampa operacyjna podwójna diodowa pkt 56 i 57

Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na produkt równoważny, w którym będzie możliwość zastąpienia pilota bezprzewodowego tabletem z aplikacją sterującymi funkcjami lampy takimi jak: włączanie/wyłączanie lampy, wybór czaszy – główna lub satelitarna, regulacja intensywności



świecenia, włączanie/ wyłączania funkcji endo.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 41

dot. Kolumna sufitowa anestezjologiczna pkt 10

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie konsoli lakierowanej na kolor 9003 (biały) z palety RAL, jako koloru naturalnego, jest to parametr, który nie wpływa na funkcje kliniczne.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 42

dot. Kolumna sufitowa anestezjologiczna pkt 17

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie montażu poszczególnych gniazd elektrycznych oraz gazowych – z tyłu na bocznej ścianie głowicy kolumny.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 43

dot. Kolumna sufitowa anestezjologiczna pkt 24

Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na nie instalowanie do każdego rodzaju gazów, manometrów na głowicy kolumny, gdyż takie manometry znajdują się przy przyłączy gazów na sali, w której zainstalowane są jednostki zaopatrzenia medycznego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 44

dot. Kolumna sufitowa anestezjologiczna pkt 26

Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody, aby na frontowej części głowicy były zainstalowane 2 pionowe szyny, umożliwiające bezstopniowe mocowanie półek i szuflad na dowolnej wysokości. Szyny zintegrowane z konsolą nie wystają poza jej obrys

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 45

dot. Kolumna sufitowa anestezjologiczna pkt 31

Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody, aby człon pierwszy był takiej samej długości co człon drugi ramienia, nie wpływa to bowiem na funkcje kliniczne.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 46

dot. Kolumna sufitowa anestezjologiczna pkt 39

Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na nie instalowanie na zaślepce ramienia sygnalizatora w postaci diody LED odblokowania hamulca w kolorystyce zgodnej z graficznym oznaczeniem na uchwycie regulacyjnym – sygnalizator załączany w przypadku naciśnięcia hamulca. Takie rozwiązanie preferuje jednego producenta i nie ma wskazania klinicznego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 47

dot. Kolumna sufitowa anestezjologiczna pkt 40

Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na nie instalowanie na zaślepce ramienia sygnalizatora w postaci diody LED odblokowania hamulca w kolorystyce zgodnej z graficznym oznaczeniem na uchwycie regulacyjnym – sygnalizator załączany w przypadku naciśnięcia



hamulca. Takie rozwiązanie nie ma wskazania klinicznego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 48

dot. Kolumna sufitowa anestezjologiczna pkt 41

Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody, na rozwiązanie równoważne w którym oświetlenie ambientowe ledowe będzie umieszczone na górnej płaszczyźnie ramienia wykorzystywane przy operacjach endoskopowych – oświetlenie o jednej barwie z funkcją włączania/wyłączania, sterowanie z uchwyty dotykowego montowanego na konsoli

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 49

dot. Kolumna sufitowa anestezjologiczna pkt 44

Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na produkt równoważny, gdzie półka wraz z szufladą będą o wymiarach 530 mm x 480mm z możliwością regulacji bezstopniowej wysokości, a szuflada będzie o głębokości min. 80 mm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 50

dot. Kolumna sufitowa anestezjologiczna pkt 46

Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody, na produkt w którym szuflada znajdująca się pod półką nie będzie wyposażona w oświetlenie wewnętrzne ledowe uruchamiane podczas wysunięcia szuflady, a będzie spełniała swoje cechy użytkowe. Takie rozwiązanie jest funkcjonalne oraz nie wpływa na funkcje kliniczne.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 51

dot. Kolumna sufitowa anestezjologiczna pkt 47

Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na produkt równoważny, gdzie dwie półki będą miały wymiary 530 mm x 480mm z możliwością regulacji bezstopniowej wysokości oraz będą tworzyć spójną całość z elementami o tych samych wymiarach.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 52

dot. Kolumna sufitowa anestezjologiczna pkt 49

Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na produkt równoważny, w którym szyny akcesoryjne przy półkach będą metalowe o wymiarze 25x10 mm i będą zaoblone na końcu, co również jest bezpieczne podczas codziennego użytkowania.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 53

dot. Kolumna sufitowa anestezjologiczna pkt 49

Prosimy Zamawiającego na wyrażenie zgody na produkt równoważny, gdzie wieszak na kroplówki będzie o wysokości 1000 mm, a cztery haczyki do wieszania płynów będą metalowe i znajdują się na podwójnym ramieniu o zasięgu min. 40 cm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.



Pytanie 54

dot. projektowane postanowienia umowy §3 rozdział I pkt 10 i 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu naprawy do 7 dni jeżeli naprawa nie będzie wymagać sprowadzania części zamiennych z zagranicy i 14 dni jeżeli zaistnieje taka konieczność?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 55

dot. projektowane postanowienia umowy §3 rozdział I pkt 12

Czy Zamawiający zgodzi się na zastąpienie zapisu:

W przypadku trzykrotnej naprawy tego samego urządzenia lub jego elementu Wykonawca zobowiązuje się do wymiany wadliwego przedmiotu Umowy na wolny od wad. Dostarczenie nowego urządzenia nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy. W przypadku wymiany urządzenia na nowe, okres udzielonej gwarancji liczony jest od nowa i biegnie od momentu wymiany.

zapisem:

W przypadku trzykrotnej naprawy tego samego urządzenia lub jego elementu Wykonawca zobowiązuje się do wymiany wadliwego podzespołu na nowy, wolny od wad. Dostarczenie nowego podzespołu nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy. W przypadku wymiany podzespołu na nowe, okres udzielonej gwarancji liczony jest od nowa i biegnie od momentu wymiany.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

ZESTAW NR 17

Pytanie 1

Prosimy o informację czy należy wymienić styropian na wełnę o szerokości 6,49m na elewacji w osiach 7-9?

Odpowiedź: Projekt zakładał wprowadzenie pasów niepalnych tylko w zakresie 1 piętra na wysokość kondygnacji 4 m h. Wprowadzono zmiany w przedmiarze i specyfikacji.

Pytanie 2

Jeżeli należy wymienić styropian na wełnę prosimy o informacje czy jedynie w pasie 1 piętra czy na całej wysokości budynku? Jaką wysokość pasa należy ująć w wycenie?

Odpowiedź: Projekt zakładał wprowadzenie pasów niepalnych tylko w zakresie 1 piętra na wysokość kondygnacji.

Pytanie 3

Prosimy o informację czy wszystkie parapety wewnętrzne należy wymienić na parapety z konglomeratu w kolorze białym? W przedmiarach nie zostały ujęte takie prace.

Odpowiedź: Tak, w zakresie projektu. Wprowadzono zmiany w przedmiarze.

ZESTAW NR 18

Pytanie 1

Prosimy o wyjaśnienie jakiego rodzaju parametr akustyki należy przyjąć dla drzwi przewidzianych jako akustyczne, czy ma to być Ra2 czy inny parametr?

Odpowiedź: Rw min. 35 dB.



Pytanie 2

Prosimy o wyjaśnienie jaka ma być akustyka dla drzwi automatycznych o symbolach R2, D10, R1, ponieważ osiągnięcie akustyki na poziomie 42dB jest niemożliwe w przypadku drzwi automatycznych.

Odpowiedź: Rw min. 35 dB.

Pytanie 3

W zestawieniu okien dla okien zewnętrznych o symbolu O3 I O3' określono współczynnik przenikalności cieplnej na poziomie $U=0,9W/m^2K$. Jest to niemożliwe w przypadku zastosowania czerpni powietrza w środkowej kwaterze z lamelami, w związku z tym prosimy o określenie właściwego współczynnika przenikalności cieplnej.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż okno uchylno rozwierno powinno spełniać wymagany Rozporządzeniem WT współczynnik U.

Pytanie 4

Czy w oknie zewnętrznym o symbolu O3' prawa kwatera ma być również rozwierno-uchylna, czy w skrzydle ma być czerpnia powietrzna z lamelami?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż w oknie O3' prawa kwatera ma być wykorzystana na czerpnię 400x400 mm wbudowaną w płytę pełną.

Pytanie 5

Prosimy o wyjaśnienie określenia „drzwi odporne na częste zmywanie z dezynfekcją, dostosowane do zmywania i dezynfekcji”, czy Zamawiający posiada jakieś konkretne wymagania dotyczące tylko profili drzwiowych czy również akcesoria drzwiowe, tj. klamka, zawiasy, samozamykacz, zamek.

Odpowiedź: Wszystkie klamki pochwyty ze stali nierdzewnej, skrzydło np. z laminatu odpornego na częste zmywanie środkami z dezynfekcją. Chodzi o komplet elementów drzwiowych, powinny być odporne na uszkodzenia i łatwe do zmywania.

Pytanie 6

Prosimy o wyjaśnienie czy drzwi wewnętrzne przeszklone bezklasowe mają być przeszklone szkłem pojedynczym bezpiecznym czy szkleniem zespolonym 2-szybowym.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż szkłem pojedynczym bezpiecznym.

Pytanie 7

W ślusarce wewnętrznej (zarówno konstrukcje ppoż jak i bez odporności ogniowej) wg opisu podano szkło zespolone, dwukomorowe, (P2 i szkło hartowane). W ślusarce wewnętrznej bez wymaganego współczynnika U stosuje się szkło pojedyncze. Proszę o informację czy należy wycenić zgodnie z zapisem czy przyjmując szkło pojedyncze (proszę o określenie jakiego typu) ?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż szkło pojedyncze bezpieczne hartowane przezierne.

Pytanie 8

W drzwiach aluminiowych nie występują ościeżnice narożne lub obejmujące. Proszę o potwierdzenie wykonania drzwi na ościeżnicach systemowych.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.



Pytanie 9

Proszę o potwierdzenie kolorystyki drzwi - np. drzwi D0-D8 mają w opisie ościeżnicę w kolorze RAL 7047 i skrzydło w kolorze naturalnego aluminium. Czy tak należy wycenić czy cała konstrukcja ma mieć jeden kolor?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wybór kolorystyki nastąpi na etapie realizacji.

Pytanie 10

W drzwiach D7 i D8 w opisie widnieje klamka/klamka oraz informacja o wyposażeniu drzwi w elektrorygiel rewersyjny. Jaką funkcję ma pełnić wspomniany elektrorygiel? Czy ma być elementem kontroli dostępu (wtedy należy wykonać zestaw wyposażony w klamko-gałkę)?

Odpowiedź: Jeżeli klamka-klamka to z zamkiem rewersyjnym. Możliwy obustronny pochwył liniowy stały 300 m C-Form ze stali nierdzewnej. Do zgrania z systemem kontroli dostępu.

Pytanie 11

Proszę o określenie rodzaju szklenia zewnętrznego (szkło laminowane, hartowane, przeciwsłoneczne itp) w oknach O1, O2, O4 oraz rodzaju szyb zewnętrznych i wewnętrznych w pakiecie zespolonym w oknach O3, O3'.

Odpowiedź: O1 O2 O3 - Zestaw min 3 szybowy pożarowy. Zewnętrzna szyba hartowana, ciepła ramka dystansowa, wewnętrzna szyba z powłoką niskoemisyjną. Wnętrze pakietu wypełnione gazem szlachetnym – np. argonem. O3 O3` okna do pom. technicznych wystarczą podstawowe parametry spełniające parametry cieplne dla przeszklenia, zestaw min 2 szybowy. Zewnętrzna szyba hartowana, ciepła ramka dystansowa. Wnętrze pakietu wypełnione gazem szlachetnym – np. argonem.

Pytanie 12

Prosimy o potwierdzenie, że obmiar z pozycji 1.3.1.1. jest prawidłowy, ponieważ według wykazu stali profilowej na rysunku K-12 jest większa liczba elementów.

Odpowiedź: Wprowadzono zmiany w przedmiarze.

Pytanie 13

Prosimy o udostępnienie zestawienia ilości elementów, dotyczących pozycji 1.3.1.3 oraz 2.3.2.3.

Odpowiedź: Wprowadzono zmiany w przedmiarze.

Pytanie 14

Według zestawienia drzwi wewnętrznych (rys. nr 23) w pozycji 1.5.2.6 występuje 6 szt. drzwi (drzwi D3), natomiast w przedmiarze 7 szt. prosimy o podanie prawidłowej ilości drzwi, którą należy przyjąć do wyceny.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż D3 jak w projekcie w sumie 6 sztuk cz. A. Wprowadzono zmiany w przedmiarze.

Pytanie 15

Według zestawienia drzwi wewnętrznych (rys. nr 25) w pozycji 1.5.2.12 występuje 0 szt. drzwi (drzwi D9), natomiast w przedmiarze 4 szt. prosimy o podanie prawidłowej ilości drzwi, którą należy przyjąć do wyceny.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż D9 jak w projekcie 0 cz. A. Wprowadzono zmiany w przedmiarze.



Pytanie 16

Według zestawienia stolarki okiennej zewnętrznej (rys. nr 18) w pozycji 2.5.1.1 występują 3 szt. okna O1, natomiast w przedmiarze 4 szt. Prosimy o podanie prawidłowej ilości, którą należy przyjąć do wyceny. Prosimy także o weryfikację wymiarów okna O2 w danej pozycji (tj. 2,40x0,65) według zestawienia okno ma wymiary (2,40x1,80).

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż O1 jak w projekcie w sumie 3 sztuki cz. B. Wprowadzono zmiany w przedmiarze.

Pytanie 17

Według zestawienia drzwi wewnętrznych (rys. nr 23) w pozycji 2.5.2.8 występują 2 szt. drzwi (drzwi D3), natomiast w przedmiarze 3 szt. prosimy o podanie prawidłowej ilości drzwi, którą należy przyjąć do wyceny.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż D3 jak w projekcie w sumie 2 sztuki cz. B. Wprowadzono zmiany w przedmiarze.

Pytanie 18

Według zestawienia drzwi wewnętrznych (rys. nr 23) w pozycji 2.5.2.9 występuje 9 szt. drzwi (drzwi D4), natomiast w przedmiarze 6 szt. prosimy o podanie prawidłowej ilości drzwi, którą należy przyjąć do wyceny.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż D4 jak w projekcie w sumie 9 sztuk cz. B. Wprowadzono zmiany w przedmiarze.

Pytanie 19

Według zestawienia drzwi wewnętrznych (rys. nr 24) w pozycji 2.5.2.11 występuje 0 szt. drzwi (drzwi D6), natomiast w przedmiarze 1 szt. prosimy o podanie prawidłowej ilości drzwi, którą należy przyjąć do wyceny.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż D6 jak w projekcie 2 sztuki Lewe w cz. A. Wprowadzono zmiany w przedmiarze.

Pytanie 20

W pozycji 1.2.2.7 przedmiaru robót roboty budowlane Zamawiający ujął „roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości do 15 cm” wynikający z pozycji 1.2.2.5 pomnożony przez grubość 0,05 co finalnie daje ilość 1,302 m³ zamiast 26,04m³. Obmiar ten został niepotrzebnie pomnożony przez grubość 0,05 i tym samym pozycje 1.2.2.8, 1.2.2.9 oraz 1.2.2.10 są zaniżone o różnicę wynikającą z faktycznego obmiaru. Prosimy o poprawę przedmiarów zgodnie z wyliczeniami z pozycji 1.2.2.5.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wprowadzono zmiany w przedmiarze.

ZESTAW NR 19

Pytanie 1

dot. Lampa operacyjna podwójna diodowa

Czy Zamawiający dopuści lampę, w kształcie pełnego koła, przystosowaną do współpracy z nawiewem laminarnym. Czasza złożona z modułów rozmieszczonych równomiernie wewnątrz czaszy (każdy moduł o tych samych właściwościach). Moduły składające się z soczewek odbijających padające na nie światło diod gwarantując wysoką jednolitość światła. Każdy z 6 modułów złożony z 12 soczewek (24 diod)? –





dotyczy l.p. 2, 9, 11, 13, 34, 36

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 2

dot. Lampa operacyjna podwójna diodowa

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lampy z poborem mocy 160VA dla lampy głównej i satelitarnej? - dotyczy l.p. 5

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 3

dot. Lampa operacyjna podwójna diodowa

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lampy, w której matryce LED osłonięte są łąką do czyszczenia jednorodną osłoną wykonaną z odpornego na zarysowania szkła bezpiecznego z dwoma szybami i folią ochronną pomiędzy nimi? – dotyczy l.p. 12, 35

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 4

dot. Lampa operacyjna podwójna diodowa

Czy Zamawiający dopuści zastosowanie równoważnego rozwiązania tj. soczewek skupiających wiązkę bez odbłyśników? – dotyczy l.p. 13, 36

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 5

dot. Lampa operacyjna podwójna diodowa

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lampy z regulacją pola w zakresie 170-320 mm? Oferowane rozwiązanie jest korzystniejsze od wymaganego w SWZ - dotyczy l.p. 16

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 6

dot. Lampa operacyjna podwójna diodowa

Czy Zamawiający dopuści lampę z wartością oświetlenia po przysłonięciu jedną maską – 63%? – dotyczy l.p. 19, 42

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 7

dot. Lampa operacyjna podwójna diodowa

Czy Zamawiający dopuści lampę z wartością oświetlenia po przysłonięciu dwoma maskami – 46%? – dotyczy l.p. 20, 43

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 8

dot. Lampa operacyjna podwójna diodowa

Czy Zamawiający dopuści lampę z głębokością oświetlenia (czasza satelitarna) – 120cm? – dotyczy l.p. 41

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.



Pytanie 9

dot. Lampa operacyjna podwójna diodowa

Czy Zamawiający dopuści lampę w której kopuła wyposażona jest w 3 uchwyty umieszczone w ergonomicznym miejscu na czaszy, umożliwiające wsunięcie całej dłoni i jej zaciśnięcie i pewny chwyt? – dotyczy l.p. 21, 44

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 10

dot. Lampa operacyjna podwójna diodowa

Czy Zamawiający dopuści lampę z regulacją natężenia w zakresie 25-100% w 6 krokach? – dotyczy l.p. 26, 49

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 11

dot. Lampa operacyjna podwójna diodowa

Czy Zamawiający dopuści lampę wyposażoną w przewodowy panel ścienny zamiast pilota bezprzewodowego – dotyczy l.p. 26, 49, 56, 57

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 12

dot. Lampa operacyjna podwójna diodowa

Czy Zamawiający dopuści lampę wyposażoną w panel sterowania umieszczony na kopule? Oferowane rozwiązanie jest bardzo często spotykane w lampach operacyjnych i nie powoduje ryzyka zmiany położenia kopuły? – dotyczy l.p. 27, 50

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 13

dot. Lampa operacyjna podwójna diodowa

Czy Zamawiający dopuści lampę wyposażoną w 20 diod rozlokowanych wokół uchwytu sterylne w jednym rzędzie. Oświetlenie endo uruchamiane z uchwytu sterylne, panelu sterowniczego na kopule i panela ściennego przewodowego. Oświetlenie endo bez regulacji natężenia – dotyczy l.p. 29, 52

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 14

dot. Podwójny zbieracz odpadów

Czy Zamawiający dopuści stelaż wyposażony w klipsy zaciskowe umieszczone na obręczy? Oferowane rozwiązanie jest bardzo często spotykane w tego typu wyrobach i jest równoważne względem wymaganego w SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 15

dot. Podwójny zbieracz odpadów

Czy Zamawiający dopuści pokrywy dostępne w 4 kolorach?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe pod warunkiem, że w gamie kolorów do wyboru znajdują się kolory czerwony i niebieski.



Pytanie 16

dot. Podwójny zbieracz odpadów

Czy Zamawiający dopuści stelaż o wymiarach (dłxszxwys) w mm: 860x510x910mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 17

dot. załącznika Wyposażenie_WSS Sosnowiec_B (cz. a) 2024 oraz Wyposażenie_WSS Sosnowiec_B (cz. b) 2024

Czy Zamawiający może potwierdzić, że regał o symbolu R1 ma być zaoferowany w wykonaniu ze stali nierdzewnej kwasoodpornej w gatunku 1.4301 (304)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wykonanie regału R1 w gatunku stali 1.4301(304).

Pytanie 18

dot. załącznika Wyposażenie_WSS Sosnowiec_B (cz. a) 2024 oraz Wyposażenie_WSS Sosnowiec_B (cz. b) 2024

Czy regał R1 ma posiadać półki montowane na stałe czy wewnętrzne regulowane?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wykonanie regału R1 z półkami regulowanymi.

Pytanie 19

dot. załącznika Wyposażenie_WSS Sosnowiec_B (cz. a) 2024 oraz Wyposażenie_WSS Sosnowiec_B (cz. b) 2024

Jaką ilość półek ma posiadać regał R1?

Odpowiedź: Zamawiający określił ilość półek dla regału R1 w załączniku.

ZESTAW NR 20

Pytanie 1

Ze względu na obszerny zakres postępowania proszę o przesunięcie terminu składania ofert o 14 dni kalendarzowych.

Odpowiedź: Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 17.04.2025 r.

ZESTAW NR 21

Pytanie 1

Proszę o podanie wytycznych do doboru nawiewników z dyszami.

Odpowiedź:

DYSZA NAWIEWNA	od	do		
Wymiary:	100	900	mm	+/- 10%
Regulacja kąta odchylenia strumienia	0	45	stopnie	+/- 10%
Wydajność powietrza:	min. 240	min. 950	[m3/h]	+10%
Zasięg strumienia nawiewu:	min. 5	min. 30	[m]	+/- 10%
Spadek ciśnienia	2	75	[Pa]	+5%
Poziom mocy akustycznej	<20	45	Lw [dB(A)]	+/- 10%

Wersja panelowa z dyszami jedno lub dwurzędowymi



Pytanie 2

Proszę o wyjaśnienie jakie nawiewniki z filtrami należy zastosować, ponieważ na rysunku są nawiewniki z filtrami F7, natomiast w opisie jest informacja o nawiewnikach HEPA, które występują z filtrami H13.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż dla całego obiektu przyjmujemy F7 za wyjątkiem pom. 120c (Gabinet USG - ENDOSKOPIA) i 120a (Gabinet Lekarski- ENDOSKOPIA) gdzie stosujemy filtry na nawiewie H13.

Pytanie 3

Proszę o informację, czy Zamawiający w okresie gwarancji będzie ponosił koszty materiałów eksploatacyjnych urządzeń.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż będzie ponosił koszt materiałów eksploatacyjnych w okresie gwarancji, natomiast robocizna po stronie Wykonawcy.

Pytanie 4

Proszę o informację, czy Zamawiający w okresie gwarancji będzie ponosił koszty przeglądów gwarancyjnych.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż koszty przeglądów gwarancyjnych będzie ponosił Wykonawca.

Pytanie 5

Proszę o informację, czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i urządzeń zamiennych, równoważnych dla projektowanych.

Odpowiedź: Zgodnie z Rozdziałem IV pkt SWZ Wykonawcy mogą składać oferty zawierające rozwiązania równoważne w stosunku do przedmiotu zamówienia, jednak są zobowiązani wykazać, że oferowane przez nich rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Równoważność pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych ma w szczególności zapewnić uzyskanie parametrów nie gorszych od założonych w niniejszym SWZ.

W przypadku zaoferowania rozwiązań równoważnych Wykonawca musi wraz z formularzem ofertowym przedstawić oferowane rozwiązanie oraz dołączyć dowody dokumentujące podstawowe parametry techniczne i analizę porównawczą, z których jednoznacznie wynikać będzie, że są one w pełni równoważne do wskazanych przez Zamawiającego urządzeń, materiałów, technologii w dokumentacji postępowania. Zaproponowane rozwiązanie równoważne powinno posiadać wymagane prawem świadectwa, certyfikaty, dopuszczenia, oraz spełniać wymagania określone w dokumentacji postępowania.

ZESTAW NR 22

Pytanie 1

w związku z telefonem oraz informacją uzyskaną od Wykonawcy, w zakresie "Warunków udziału w postępowaniu" w sekcji "zdolność techniczna i zawodowa" pojawił się zapis "Warunek będzie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał, co najmniej dwie inwestycje, obejmujące swoim zakresem: roboty budowlane, sanitarne, elektryczne, niskoprądowe (teleinformatyczne, kontrola dostępu, ssp) w tym jedna inwestycja z modernizacją dźwigu osobowego, każda z nich na kwotę minimum: 4.000.000,00 zł brutto."

W związku z tym proszę o potwierdzenie, czy zapis dotyczący modernizacji dźwigu osobowego jest poprawny, czy też znalazł się w złożonym przez Dział Techniczny wniosku omyłkowo.



Odpowiedź: Zamawiający dokonuje modyfikacji o treści: „budowa szybu windowego lub/i dostawa i montaż dźwigu”.

ZESTAW NR 23

Pytanie 1

Proszę o potwierdzenie, że w instalacji CCTV nie należy wyceniać rejestratora i innych elementów potrzebnych do zapisu obrazu z kamer.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie należy wyceniać rejestratora do zapisu obrazu z kamer.

Pytanie 2

Proszę o informacje czy do wyceny należy przyjąć stację roboczą operatora (komputer)? Jeśli tak to proszę udostępnić parametry.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż szczegółowe parametry stacji roboczej znajdują się z Załączniku nr 1 do Odpowiedzi – Parametry Stacji Roboczej(Komputera).

Pytanie 3

Proszę o informację czy system kontroli dostępu ma być niezależnym systemem czy ma być jako rozbudowa istniejącego? Jeśli jako rozbudowa to proszę o udostępnienie producenta, modelu oraz parametrów, a także schemat istniejącej infrastruktury

Odpowiedź: Rozbudowa Istniejącego: Roger RACS 5, MiFare 13.56 MHz

Pytanie 4

Proszę o wyjaśnienie dlaczego są różnice w ilości kamer między przedmiarem a schematami.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że należy wykonać według informacji zawartych w projekcie.

ZESTAW NR 24

Pytanie 1

Proszę o potwierdzenie, że na obiekcie nie będzie systemu oddymiania.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż system oddymiania nie jest w zakresie inwestycji.

Pytanie 2

Z uwagi na konieczność rozbudowy proszę o informację jaki model centrali sygnalizacji pożarowej jest obecnie zainstalowany na obiekcie.

Odpowiedź: POLON ALFA seria 4000.

ZESTAW NR 25

Pytanie 1

Zgodnie z rozdziałem VII, pkt 2 ppkt 4 lit. b) SWZ Zamawiający wymaga: dysponowania co najmniej jedną osobą skierowaną do realizacji zamówienia posiadającą: aktualne uprawnienia kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń z doświadczeniem w kierowaniu robotami budowlanymi min. 3 lat aktualne uprawnienia kierownika budowy w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń z doświadczeniem w kierowaniu robotami budowlanymi min 3 lata aktualne uprawnienia



kierownika budowy w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń z doświadczeniem w kierowaniu robotami budowlanymi min. 3 lata.

Wobec powyższego, iż zamawiający nie rozdzielił znakiem interpunkcyjnym uprawnień prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, czy wymaga jednej osoby posiadającej trzy różnej specjalności uprawnienia budowlane?

Jeżeli tak, to zdaniem wykonawcy, powyższy wymóg jest po pierwsze: nadmierny w stosunku do posiadanych uprawnień i pełnionej funkcji, po drugie: nieproporcjonalny do przedmiotu zamówienia.

Ponadto pragniemy zaznaczyć iż, zgodnie z prawem budowlanym nie ma uprawnień kierownika budowy są natomiast uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w różnych specjalnościach.

Kierownik na budowie jest jeden i ewentualnie dodatkowo powołani są kierownicy robót w poszczególnych branżach.

Zdaniem wykonawcy zamawiający wymagając jednej osoby posiadającej uprawnienia w trzech różnych specjalnościach narusza zasadę równego traktowania wykonawców i zachowania uczciwej konkurencji, co prowadzi do naruszenia podstawowych zasad systemu zamówień publicznych. W szczególności wskazujemy, iż sposób sformułowania przedmiotowego w/w warunku pozbawia Wykonawcę realnej możliwości ubiegania się o Zamówienie, pomimo, że jest bez wątplenia wykonawcą zdolnym do jego wykonania, co stoi w sprzeczności z obowiązkiem przeprowadzenia postępowania w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.

Dlatego zamawiający, określając warunki udziału w postępowaniu, powinien każdorazowo przeanalizować, czy poziom postawionych przez niego wymagań nie ogranicza w sposób nieuzasadniony dostępu do udziału w postępowaniu wykonawcom zdolnym do zrealizowania zamówienia:

Wyrok WSA w Szczecinie z 22 lutego 2023 r. (I SA/Sz 801/22) „O ile zamawiający w ramach oceny zdolności technicznej lub zawodowej może stawiać warunki dotyczące posiadanego doświadczenia, którym mają się wykazać potencjalni wykonawcy, o tyle, określając te warunki udziału w postępowaniu (w tym doświadczenie), zamawiający ma obowiązek uczynić to w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, w szczególności wyrażając je, jako minimalne poziomy zdolności”.

W związku z powyższym wykonawca wnioskuje o zmianę warunku zdolności zawodowej które będzie proporcjonalne do przedmiotu zamówienia oraz umożliwi ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia:

Zamawiający wymaga dysponowania co najmniej jedną osobą skierowaną do realizacji zamówienia posiadającą:

- aktualne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń z doświadczeniem na stanowisku kierownika budowy min. 3 lata,
- aktualne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń z doświadczeniem w kierowaniu robotami budowlanymi min 3 lata,
- aktualne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń z doświadczeniem w kierowaniu robotami



budowlanymi min. 3 lata.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż dokonuje modyfikacji zgodnie z zapisem zaproponowanym przez Wykonawcę.

ZESTAW NR 26

Pytanie 1

zwracamy się z wnioskiem o możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej.

Proszę o wyznaczenia kolejnego terminu

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nowy, trzeci termin wizji lokalnej zostaje wyznaczony na dzień 08.04.2025 r godz. 09:00.

ZESTAW NR 27

Pytanie 1

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Kompleksowa modernizacja poradni przyszpitalnych wraz z wyposażeniem w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu, etap III” obejmujących wykonanie modernizacji w budynku B część b - Poradnie Okulistyczne, wykonanie modernizacji w budynku F - Pracownia Endoskopii, wykonanie modernizacji w budynku B część a - Poradnie Specjalistyczne”, niniejszym składam wniosek o wyznaczenie dodatkowego terminu na przeprowadzenie wizji lokalnej. Uzyskanie szczegółowych informacji w ramach wizji lokalnej jest kluczowe dla właściwego przygotowania oferty, w szczególności z uwagi na: warunek udziału w postępowaniu. Proszę o wyznaczenie dodatkowego terminu wizji lokalnej, z uwzględnieniem harmonogramu postępowania oraz dostępności Zamawiającego. Proszę również o podanie szczegółowych informacji dotyczących miejsca spotkania, godziny oraz osoby odpowiedzialnej za koordynację wizji.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nowy, trzeci termin wizji lokalnej zostaje wyznaczony na dzień 08.04.2025 r godz. 09:00.

Pytanie 2

Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie treści SWZ, dokładnie rozdziału XXV dotyczącego wizji lokalnej. W zapisie występuje sprzeczność. Zamawiający wskazuje obligatoryjny charakter wizji jednocześnie informując, że brak udziału nie spowoduje odrzucenia oferty: „Zamawiający rekomenduje odbycie przez Wykonawcę wizji lokalnej obiektu. Obligatoryjna wizja lokalna obiektu odbędzie się w dniu 19.02.2025 r. Miejsce zbiórki: Wejście główne Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr. 5 im Św. Barbary w Sosnowcu, Plac Medyków 1, godzina: 10:00. Zamawiający informuje, iż brak uczestnictwa w wizji lokalnej nie będzie wnosił negatywnych skutków dla Wykonawcy w postaci odrzucenia oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 18 ustawy Prawo zamówień publicznych”. Proszę o sprecyzowanie zapisu, czy wizja jest obligatoryjna oraz czy brak udziału w wizji będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż zmodyfikował treść SWZ w dniu 18.02.2025(zamieszczone na platformie zakupowej), w wyniku modyfikacji wizja lokalna jest obowiązkowa. Nowy, trzeci termin wizji lokalnej zostaje wyznaczony na dzień 08.04.2025 r godz. 09:00.



ZESTAW NR 28

Pytanie 1

Prosimy o wyjaśnienie dotyczące wyposażenia, które opisy dotyczące wyposażenia meblowego i medycznego są właściwe z przedmiaru czy z zestawienia projektowego.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż jako właściwe należy traktować opisy wyposażenia ujęte w przedmiarze robót. Należy wykonać wg przedmiaru.

Z upoważnienia Dyrektora
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 5
im. św Barbary w Sosnowcu
Dyrektor ds. Ekonomicznych
Agnieszka Kozak