



- Uwagi do wykonania fundamentów:
1. Rysunek rozpatrywać łącznie z rysunkami branżowymi: architektury, instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznych;
 2. Obiekt posadowić w poziomie warstwy gruntów sypkich „piaski średnie”. W przypadku stwierdzenia występowania gruntów nienośnych poniżej poziomu posadowienia, grunty te wymienić na warstwę piasku średniego /grubego zagęszczając warstwami do $I_s=0,95$;
 3. Podczas prowadzenia wykopów, w przypadku występowania gruntów wysadziniowych i spoiстых, prace te należy wykonywać w sposób uniemożliwiający gromadzenie wody w wykopie. Nawodnienie gruntów spoiстых może prowadzić do ich uplastycznienia obniżając ich parametry wytrzymałościowe.
 4. Wykopu fundamentowego ze względu na przemarzanie gruntu, nie należy pozostawiać niezabezpieczonego na okres zimowy.
 5. Rodzaj gruntu w miejscu posadowienia musi być potwierdzony przez uprawnioną osobę, że jest zgodny z założeniami przyjętymi do obliczeń statycznych (geolog);
 6. Poprawność wykonania wykopu oraz poprawność warunków gruntowych potwierdzić wpisem do dziennika budowy;
 7. Fundamenty wykonać na podkładzie betonowym z betonu C8/10 grubości min. 10cm;
 8. Przed zabetonowaniem ław i stóp fundamentowych należy ułożyć zbrojenie kotwiące dla trzpień - wykłki;
 9. Zbrojenie główne dla prętów kotwić na długość min. $L_a=45 \times \varnothing 10=450\text{mm}$;
 10. Podczas wykonywania na budowie elementów konstrukcyjnych należy uwzględnić zatapiać w nich części instalacji odgromowej i uziemienia. szczegóły - patrz projekt Instalacji Elektrycznych.

PRACOWNIA PROJEKTOWA Krzysztof Sierakowski			
46-200 Kluczbork, ul. Dąmrota 34 / 3 email: sierakowski@op.home.pl tel. +48 0602 745 990			
INWESTOR:	Gmina Kluczbork, ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork	Publiczne Przedsiębiorstwo nr 7 z Oddziałem Złobkowym w Kluczborku	
LOKALIZACJA:	Kluczbork, ul. Waryńskiego 26, dz. nr 9/3, 6/6; jednostka ewidencyjna: Kluczbork-miasto; obręb ewidencyjny: Kluczbork		
ZLECAJĄCY:	Pracownia Projektowa "ARCHITONIK" Anna Rejman - Leniec Kluczbork, ul. Sienkiewicza 22		
TEMAT PROJEKTU:	Przebudowa z rozbudową części Złobkowej budynku Publicznego Przedsiębiorstwa nr 7 z Oddziałami Złobkowymi	skala:	1:50
TEMAT RYSUNKU:	ROZBUDOWA - FUNDAMENTY: DYSPOZYCJA ŁAW I STÓP FUNDAMENTOWYCH	rysunek nr:	PT-K-1
PROJEKTANT:	mgr inż. Krzysztof Sierakowski	data: 04.10.2023r.	popis:
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Renata Masłankiewicz - Sierakowska	data: 04.10.2023r.	popis:
BRANŻA:	KONSTRUKCYJNA		
STADIUM DOKUMENTACJI:	PROJEKT TECHNICZNY		

BETON: C25/30 (W6)

STAL KONSTRUKCYJNA: B500C

STAL DODATKOWA: B450C

OTULINA ZBROJENIA: 5,0cm

POZIOM POSADOWIENIA: ± 0,00

= wg projektu architektury