



**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny**  
**Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji**  
**78-520 Złocieniec, ul. Kańsko 1**  
tel. 94-36-71-222, fax. 94-37-21-453  
www.szpitalkansk.pl, www.szpitalkansk.4bip.pl  
email: szpitalkansk@pro.onet.pl

NIP: 253-00-98-261  
Regon: 330086948  
Nr KRS 0000027543 SR w Koszalinie IX Wydział KRS

Złocieniec, dnia 13 grudnia 2021 roku

## **Odpowiedzi na przesłane zapytania do treści SWZ**

Dotyczy :

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na :

**Modernizacja pomieszczeń serwerowni Szpitala  
w ramach projektu pn. „Projekt e-Zdrowie w SP ZOZ MSWiA: rozwój nowoczesnych  
e-usług publicznych dla pacjentów”**

opublikowanego w BZP Nr **2021/BZP 00289404/01** w dniu **2021-11-29**

W toku prowadzonego postępowania do Zamawiającego złożono wnioski o wyjaśnienie treści SWZ. Zamawiający zgodnie z art. 284 ustawy Pzp oraz postanowień zawartych w rozdziale II ust.6 Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej SWZ) udziela wyjaśnienia:

Pytania:

1. Czy należy wyposażyć obydwie projektowane serwerownie w oddzielne urządzenia UPS? Prosimy o określenie wymaganych parametrów UPS, takich jak np: architektura (monoblok, modułowy), moc czynna/bierna, czas podtrzymania, tak, żeby oferty złożone w postępowaniu były porównywalne.

### **Odp. do pytania nr 1**

- należy wyposażyć serwerownię główną w oddzielne urządzenia UPS;
- architektura - monoblok lub modułowy,
- moc UPS – 30 kVA,
- czas podtrzymania – 15 min.