

Sława, dnia 04.08.2022 r.

Znak sprawy: **TIA.271.44.2022**

-do wszystkich Wykonawców-

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: „**Rozbudowa z przebudową Sławskiego Centrum Kultury i Wypoczynku o salę widowiskowo-teatralno-kinową w Sławie przy ul. H. Pobożnego 6**”.

WYJAŚNIENIA 6

- A.** Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych – dalej „ustawa Pzp”, **Zamawiający:** Gmina Sława, **przekazuje treść zapytań wraz z udzielonymi odpowiedziami.**

Proszę o uzupełnienie dokumentacji o informacje dotyczące technologii sceny:

Pytanie nr 1:

Zestawienia ilościowego urządzeń elektroakustyki wraz z wymaganą specyfikacją techniczną.

Odpowiedź:

Kompletna dokumentacja Technologii Sceny została zamieszczona na stronie postępowania w dniu 27.07.2022 r.

Pytanie nr 2:

Zestawienia ilościowego urządzeń oświetlenia sceny wraz z wymaganą specyfikacją techniczną.

Odpowiedź:

Kompletna dokumentacja Technologii Sceny została zamieszczona na stronie postępowania w dniu 27.07.2022 r.

Pytanie nr 3:

Schematów funkcjonalnych lub połączeń w/w urządzeń.

Odpowiedź:

Kompletna dokumentacja Technologii Sceny została zamieszczona na stronie postępowania w dniu 27.07.2022 r.

Pytanie nr 4:

Listy kablowej obwodów technologii sceny oraz sposobu prowadzenia tras kablowych (oświetlenie, nagłośnienie, mechanika sceny, kinotechnika)

Odpowiedź:

Kompletna dokumentacja Technologii Sceny została zamieszczona na stronie postępowania w dniu 27.07.2022 r.

Pytanie nr 5:

Projektów rozdzielnic technologicznych sceny (moduł zasilania w szafie ST.1 oraz Szafa sterowania oświetleniem)

Odpowiedź:

Projekt rozdzielnic technologicznych jest rozwiązaniem dostawcy Technologii Sceny oraz leży w jego zakresie.

Pytanie nr 6:

Prosimy o wyjaśnienie z czego wynika łączna moc urządzeń w szafie ST.1, ujętej w tabeli poboru zasilania na stronie 28 opisu technicznego.

Odpowiedź:

Moc ta wynika bezpośrednio z opracowania „Projekt technologiczny systemu multimedialne Dom Kultury w m. Sława”, który został zamieszczony na stronie postępowania w dniu 27.07.2022 r.

Pytanie nr 7:

Jaką moc zabezpieczono w rozdzielni głównej na zasilanie systemu nagłośnienia, systemu oświetlenia oraz mechaniki sceny.

Odpowiedź:

W rozdzielnicy głównej na potrzeby zasilania systemu nagłośnienia, systemu oświetlenia oraz mechaniki sceny zabezpieczono moc 18kW jednak zaprojektowany układ umożliwia przeznaczenie 35kW na te odbiory.

Pytanie nr 8:

Skąd mają być zasilane wciągarki łańcuchowe do mostów oświetleniowych M01÷M03 oraz gdzie ma być umiejscowiony panel sterowania w/w wciągnikami.

Odpowiedź:

Zgodnie z opisem zawartym w rozdz. 14 „Opis Techniczny Sława sala” sterownik jest umieszczony w skrzyni transportowej na kołach typu rack oraz wyposażony w pilot przewodowy. Wciągniki zgodnie z opisem są sterowane i zasilane ze sterownika ST. Miejsce zasilania sterownika umiejscowione w obszarze sceny.

Pytanie nr 9:

Zamawiający w tab. 16.4 wymaga m.in. dostarczenia kinowego procesora dźwięku. Prosimy o informację na temat urządzeń nagłośnienia kinowego frontowego oraz efektowego, sposobu jego rozmieszczenia oraz pozostałych urządzeń wchodzących w skład projektu kinotechniki.

Odpowiedź:

Zgodnie z załącznikami.

Pytanie nr 10:

Prosimy o udostępnienie „Analizy akustycznej pomieszczenia” na który powołuje się projektant w pkt 15.4 opisu technicznego oraz udostępnienie modelu akustycznego Sali w oprogramowaniu AFMG EASE 4.4.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż oczekuje dostawy urządzeń zgodnie z wymaganiami SIWZ i załączników do SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest zaoferować i dostarczyć urządzenia o parametrach nie gorszych niż wskazane w SIWZ. Przedmiot zamówienia został opisany w sposób szczegółowy i wyczerpujący. Zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych obowiązek udowodnienia zgodności oferowanego sprzętu z wymaganiami SWZ spoczywa na Wykonawcy

Pytanie nr 11:

Chceliśmy zwrócić uwagę, że opis systemu głośników nie współgra z rozmieszczeniem urządzeń przedstawionych na rzutach PT_IE_01 oraz PT_IE-02. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Odpowiedź:

Kompletna dokumentacja Technologii Sceny została zamieszczona na stronie postępowania w dniu 27.07.2022 r.

- B. Zamawiający informuje, że powyższe wyjaśnienia stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.**

Z up. Burmistrza
/-/ Marek Wróbel
Kierownik Referatu
Techniczno-Inwestycyjnego i Architektury