

WZ.52840.214.1.2023

## POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 6a ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2057 ze zm.) w związku z § 2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1225), zwanego dalej *rozporządzeniem*, po rozpatrzeniu wniosku Gminy Golczewo, ul. Zwycięstwa 23, 72-410 Golczewo z dnia 19 lipca 2023 r., w sprawie uzgodnienia rozwiązań zamiennych w związku ze zmianą sposobu użytkowania budynku zlokalizowanego przy ul. Szkolnej 2 w Golczewie, wskazanych w ekspertyzie technicznej z lipca 2023 r., wykonanej przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych mgr. inż. Marka Gendka oraz rzeczoznawcę budowlanego mgr. inż. Macieja Furmańczyka,

### wyrażam zgodę

na zastosowanie rozwiązań zaproponowanych w ekspertyzie technicznej, polegających na:

- oddzieleniu części budynku, w której będzie funkcjonował żłobek, elementami o wskazanej klasie odporności ogniowej, zgodnie z założeniami ekspertyzy technicznej,
- wyposażeniu części budynku, w której będzie funkcjonował żłobek, w gaśnice, zgodnie ze wskazaniami zawartymi w ekspertyzie technicznej,
- wyposażeniu pomieszczeń w części budynku objętej opracowaniem, za wyjątkiem pomieszczeń higienicznosanitarnych, w autonomiczne, certyfikowane czujki dymu,

**jako rozwiązań zamiennych** w odniesieniu do następujących wymagań przepisów *rozporządzenia*:

- strefa pożarowa, która została zaliczona do kategorii zagrożenia ludzi ZL III i ZL II, nie będzie spełniała wymagań określonych dla kategorii zagrożenia ludzi ZL II w części szkoły (ZL III), co stoi w sprzeczności z wymaganiem określonym w § 209 ust. 5 *rozporządzenia*,
- drzwi ewakuacyjne, wskazane w ekspertyzie technicznej (drzwi z pomieszczeń nr 226, 227, 229, 234, 235, 236), nie będą odpowiadały wymogom określonym w § 239 ust. 1 i 6 *rozporządzenia* w zakresie szerokości i wysokości.

## Uzasadnienie


Niniejsze postanowienie w całości uwzględnia żądanie strony. Biorąc powyższe pod uwagę, stosownie do postanowień art. 126 w związku z art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.), odstępuje się od uzasadnienia niniejszego postanowienia.

Uzgadniając przedłożoną dokumentację wzięto pod uwagę, iż pozostałe wymagania dotyczące budynku będą spełnione w sposób określony w stosownych przepisach.

Niniejsze postanowienie nie zastępuje wymaganych prawem projektów technicznych uzgodnionych z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz innych pozwoleń.

## Pouczenie

Na niniejsze postanowienie przysługuje zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej za pośrednictwem Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

Zachodniopomorski  
Komendant Wojewódzki  
Państwowej Straży Pożarnej  
  
z up.  
st. bryg. mgr inż. Robert Tarczyński

Załącznik: 1 egzemplarz ekspertyzy technicznej  
stanowiący integralną część postanowienia (strony  
ostemplowane pieczęcią KW PSP w Szczecinie)  
wraz z klauzulą informacyjną dla interesantów – 1 arkusz A4

### Otrzymuje strona:

Marek Gendek  
ul. Milczańska 29/2  
70-107 Szczecin

### Do wiadomości:

KP PSP w Stargardzie

Załącznik: 1 egzemplarz ekspertyzy technicznej  
stanowiący integralną część postanowienia (strony  
ostemplowane pieczęcią KW PSP w Szczecinie)  
wraz z klauzulą informacyjną dla interesantów – 1 arkusz A4

Otrzymuje strona: Marek Gendek, ul. Milczańska 29/2, 70-107 Szczecin

Do wiadomości: KP PSP w Stargardzie





ZACHODNIOPOMORSKI  
KOMENDANT WOJEWÓDZKI  
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ  
ul. Firlika 9-14, 71-637 Szczecin

Szczecin, 25 września 2023 r.

WZ.52840.214.2.2023

## POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 6a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2057 ze zm.) w związku z § 1 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2023 r., poz. 822) – dalej *rozporządzenie*, po rozpatrzeniu wniosku Gminy Golczewo, ul. Zwycięstwa 23, 72-410 Golczewo z dnia 19 lipca 2023 r., w sprawie uzgodnienia rozwiązań zamiennych w związku ze zmianą sposobu użytkowania budynku zlokalizowanego przy ul. Szkolnej 2 w Golczewie, wskazanych w ekspertyzie technicznej z lipca 2023 r., wykonanej przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych mgr. inż. Marka Gendka oraz rzeczoznawcę budowlanego mgr. inż. Macieja Furmańczyka,

### wyrażam zgodę

na zastosowanie rozwiązań zaproponowanych w ekspertyzie technicznej, polegających na:

- oddzieleniu części budynku, w której będzie funkcjonował żłobek, elementami o wskazanej klasie odporności ogniowej, zgodnie z założeniami ekspertyzy technicznej,
- wyposażeniu części budynku, w której będzie funkcjonował żłobek, w gaśnice, zgodnie ze wskazaniami zawartymi w ekspertyzie technicznej,
- wyposażeniu pomieszczeń w części budynku objętej opracowaniem, za wyjątkiem pomieszczeń higienicznosanitarnych, w autonomiczne, certyfikowane czujki dymu,

**jako rozwiązań zamiennych** w odniesieniu do następujących wymagań *rozporządzenia*:

- strefa pożarowa objęta opracowaniem nie zostanie wyposażona w hydranty wewnętrzne, co stoi w sprzeczności z wymaganiami określonymi w § 19 ust. 1 pkt 2a *rozporządzenia*.

### Uzasadnienie

Niniejsze postanowienie w całości uwzględnia żądanie strony. Biorąc powyższe pod uwagę, stosownie do postanowień art. 126 w związku z art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.), odstępuje się od uzasadnienia niniejszego postanowienia.

Uzgadniając przedłożoną dokumentację wzięto pod uwagę, iż pozostałe wymagania dotyczące budynku będą spełnione w sposób określony w stosownych przepisach.

Niniejsze postanowienie nie zastępuje wymaganych prawem projektów technicznych uzgodnionych z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz innych pozwoleń.

### **Pouczenie**

Na niniejsze postanowienie przysługuje zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej za pośrednictwem Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

Zachodniopomorski  
Komendant Wojewódzki  
Państwowej Straży Pożarnej

z up.

st. bryg. mgr inż. Robert Tarczyński

Załącznik: 1 egzemplarz ekspertyzy technicznej  
stanowiący integralną część postanowienia (strony  
ostemplowane pieczęcią KW PSP w Szczecinie)  
wraz z klauzulą informacyjną dla interesantów – 1 arkusz A4

Otrzymuje strona:

Marek Gendek  
ul. Milczańska 29/2  
70-107 Szczecin

Do wiadomości:

KP PSP w Stargardzie



Szczecin, 25 września 2023 r.



**ZACHODNIOPOMORSKI  
KOMENDANT WOJEWÓDZKI  
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ  
ul. Firlika 9-14, 71-637 Szczecin**

WZ.52840.214.3.2023

## **P O S T A N O W I E N I E**

Na podstawie art. 6a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2057) w związku z § 8 ust. 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Golczewo, ul. Zwycięstwa 23, 72-410 Golczewo z dnia 19 lipca 2023 r., dotyczącego uzgodnienia rozwiązań zamiennych w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru dla budynku zlokalizowanego przy ul. Szkolnej 2 w Golczewie,

### **wyrażam zgodę**

na zastosowanie rozwiązań wskazanych w ekspertyzie technicznej, polegających na:

- zapewnieniu dla budynku wody do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożaru z hydrantów zewnętrznych, wskazanych w ekspertyzie technicznej,
- oddzieleniu części budynku, w której będzie funkcjonował żłobek, elementami o wskazanej klasie odporności ogniowej, zgodnie z założeniami ekspertyzy technicznej,
- wyposażeniu części budynku, w której będzie funkcjonował żłobek, w gaśnice, zgodnie ze wskazaniami zawartymi w ekspertyzie technicznej,
- wyposażeniu pomieszczeń w części budynku objętej opracowaniem, za wyjątkiem pomieszczeń higienicznosanitarnych, w autonomiczne, certyfikowane czujki dymu,

**jako rozwiązań zamiennych** w odniesieniu do następujących wymagań rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. nr 124, poz. 1030):

- do budynku zostanie zapewniona ilość wody do zewnętrznego gaszenia pożaru w ilości 10 dm<sup>3</sup>/s, co stoi w sprzeczności z wymaganiem określonym w § 5 ust. 1 pkt 2 ww. rozporządzenia.

### **Uzasadnienie**

Niniejsze postanowienie w całości uwzględnia żądanie strony. Biorąc powyższe pod uwagę, stosownie do postanowień art. 126 w związku z art. 107 § 4

ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.), odstępuje się od uzasadnienia niniejszego postanowienia.

Uzgadniając przedłożoną dokumentację wzięto pod uwagę, iż pozostałe wymagania dotyczące budynku będą spełnione w sposób określony w stosownych przepisach.

Niniejsze postanowienie nie zastępuje wymaganych prawem projektów technicznych uzgodnionych z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz innych pozwoleń.

### **Pouczenie**

Na niniejsze postanowienie przysługuje zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej za pośrednictwem Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

Zachodniopomorski  
Komendant Wojewódzki  
Państwowej Straży Pożarnej  
z up.  
st. bryg. mgr inż. Robert Tarczyński

Załącznik: 1 egzemplarz ekspertyzy technicznej  
stanowiący integralną część postanowienia (strony  
ostemplowane pieczęcią KW PSP w Szczecinie)  
wraz z klauzulą informacyjną dla interesantów – 1 arkusz A4

#### Otrzymuje strona:

Marek Gendek  
ul. Milczańska 29/2  
70-107 Szczecin

#### Do wiadomości:

KP PSP w Stargardzie