Postępowanie: MTP/2025/DBB7/13.1 – WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH NA STOISKACH TARGOWYCH NA IMPREZY TARGOWE I WYDARZENIA KONFERENCYJNE W OKRESIE 01.07.2025 – 30.06.2028 r.

ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań

Nr pytania	Zakres	Pytanie przetargowe	Odpowiedź Zamawiającego
1	Merytoryczny	Proszę o wyjaśnienie i doprecyzowanie punktu 2.2.7 "- utrzymanie porządku i czystości w kanałach posadzkowych oraz rozdzielniach ekspozycyjnych,"	Za utrzymanie porządku w kanałach i rozdzielniach elektrycznych rozumie się : - usuwanie z powyższych drobnych śmieci np. papierów, puszek, butelek, itp. mogących stanowić zagrożenie p-poż. - ułożenie kabli prostoliniowo i nie kolizyjnie
2	Merytoryczny	Czy kanały posadzkowe mają być w całości otwierane i czyszczone przez Wykonawcę, jeśli tak to jak często?	czyszczenie kanałów (po imprezach powodujących ich zanieczyszczenie np. piaskiem lub tłuszczami) odbywa się na zlecenie wydziału zarządzania obiektami i nie stanowi przedmiotu umowy na prace elektryczne
3	Merytoryczny	Czy za czyszczenie kanałów posadzkowych będzie przewidziane osobne wynagrodzenie?	czyszczenie kanałów odbywa się na zlecenie wydziału zarządzania obiektami, wynagrodzenie za tą czynność jest regulowane przez zlecającego i nie stanowi przedmiotu umowy na prace elektryczne W przypadku poważnego zabrudzenia kanałów lub uszkodzenia rozdzielni należy ten fakt niezwłocznie zgłaszać do koordynatora prac lub kierownika rejonu.