

ZESTAWIENIE WYNIKÓW BADAŃ GRUNTU Z OBIEKTU: Tarnowiec

USŁUGI GEOLOGICZNE
LABORATORIUM GRUNTU
Katarzyna Kozimor
54-033 Wrocław, ul. Zakopiańska 12

Lp.	Nr otw.	Głębokość m	Nazwa gruntu wg Eurokod 7	symbol wg Eurokod 7	Nazwa gruntu wg normy PN-88/B-04481	Zawartość frakcji %				Wn %	Wp %	Wl %	I _L	I _p
						Żwir	Piasek	Pył	łł					
2	O-9	1,0-1,2	głina pylasta	sacSi	głina					16,00	13,89	28,1	0,15	14,21
3	O-9	2,6-3,0	pył ilasty	clSi	głina pylasta	0,00	6,93	80,46	12,61	21,69	20,65	34,3	0,08	13,65

BADANIA WYKONAŁ:

K. Kozimor

mgr Katarzyna Kozimor

Geolog