

Znak: ZPL.271.25.2024.AW

Odpowiedzi Nr 1 na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ

Dotyczy: *Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kobyłarnia w zasięgu drogi wojewódzkiej nr 254 - etap 2*

W odpowiedzi na skierowane zapytanie z dnia 23 kwietnia 2024 r. dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia na w/w zadanie, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie:

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zamianę rur PP do kanalizacji grawitacyjnej opisanych w dokumentacji technicznej na rur PP o zbliżonych parametrach?

Zestawienie parametrów technicznych rur proponowanych jako rozwiązanie zamienne w załączeniu:

Rury pełnościenne i jednowarstwowe bez dodatku wypełniaczy oraz środków spieniających, zgodne z normą PN-EN 1852-1 z mufami dwukielichowymi i profilowymi uszczelkami z EPDM i pierścieniem zabezpieczającym przed wysunięciem uszczelki.

Materiał do produkcji rur (PP-HM) polipropylen o podwyższonym module elastyczności (moduł E) i wartościach odpowiednio: 1700 N/mm² (krótkotrwały) oraz 500 N/mm² (długotrwały).

Rury o udowodnionej szczelności min. 2,5 bar zgodnie z PN-EN 1277 poparte badaniami wykonanymi w niezależnych instytutach badawczych.

System rur i kształtek powinien spełniać wymagania zgodnie z normą PN-EN 1852-1 oraz posiadać certyfikat z badań kontrolnych systemu zgodnie z PN-EN 1852-1 przeprowadzanych przez niezależny akredytowany instytut.

Rury w typoszeregu SDR 26 - S 12,5.

Szywność obwodowa rur min. 10 kN/m², kształtek min. 16 kN/m².

Podwyższona odporność na ścieranie metoda testu Darmstadt (metodologia testu podana w PN-EN 295-3) wynosząca odpowiednio: nie więcej niż 0,13 mm dla 100.000 cykli, potwierdzona testami wykonanymi w niezależnych instytutach badawczych. Szczelność na infiltrację wody gruntowej do 8 m słupa wody potwierdzona przez akredytowany instytut badawczy.

Rury z sygnowane zgodnie z PN-EN 1852-1.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zamianę rur PP do kanalizacji grawitacyjnej.

Ponadto Zamawiający - Gmina Nowa Wieś Wielka - działając w oparciu o art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), zawiadamia o zmianie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w następującym zakresie:

- 1) w pkt. VII ust. 2 pkt 4 lit. b wykreśla się wyrażenie zawarte w nawiasie o treści: „(uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, określone w ust. 2 pkt 4 lit. b),”
- 2) w załączniku Nr 8 do SWZ (Istotne postanowienia umowy) w § 3 ust. 3 zmienia się termin wykonania umowy z „16 miesięcy” na „15 miesięcy”.