

GMINA CHEŁMŻA
ul. Wodna 2
87-140 Chełmża

OSO.271.4.2023

Strona prowadzonego postępowania

Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.:
Przebudowa drogi gminnej nr 100558 C w miejscowości Grzywna-Zęgwirt II etap

I. INFORMACJA DOT. ZAPYTAŃ I WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Gmina Chełmża – zwana dalej „Zamawiającym” – informuje, że zgodnie z art. 284 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm., zwanej dalej „PZP”) Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia (zwanej dalej „SWZ”).

W związku z powyższym działając na podstawie art. 284 ust. 6 PZP, zamawiający udziela następujących wyjaśnień oraz przedłuża termin składania ofert dokonując stosownej zmiany treści SWZ jak w pkt II niniejszego pisma.

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający będzie wymagał wykonania odcinków próbnych dla jakichkolwiek asortymentów robót?

Odpowiedź Zamawiającego na Pytanie nr 1:

Przy realizacji zadania p.n. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grzywna Zęgwirt II etap” należy wykonać odcinek próbny na długości 50 mb bez zjazdów w następującej technologii tj:

Nawierzchnia drogi:

- warstwa ścieralna z mieszanki mineralno - bitumicznych asfaltowych AC11S grubości warstwy po zagęszczeniu 5 cm – szerokość 3,5 m

- górna warstwa podbudowy z kruszywa twardego 0/31,5 mm grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm – szerokość 3,6 m

Nawierzchnia poboczy:

- górna warstwa z kruszywa twardego frakcji 0 – 31,5 mm stabilizowanej mechanicznie, grubości warstwy po zagęszczeniu 5 cm,

- dolna warstwa gruzu betonowego frakcji 0 – 31,5 mm stabilizowanej mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm.

Odcinek próbny będzie zlokalizowany w odległości do 10 km od placu budowy.

Pytanie nr 2:

Czy zadanie obejmuje wycinkę drzew, krzewów i usuwania karpin? Jeśli tak to proszę o podanie ilości.

Odpowiedź Zamawiającego na Pytanie nr 2

Zadanie nie obejmuje wycinki drzew, krzewów i usuwania karpin.

II. ZMIANA SWZ

Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 1 w związku z art. 284 ust. 3 PZP zmienia treść SWZ w zakresie przedłużenia termin składania i otwarcia ofert, jak również terminu związania ofertą – w następujący sposób:

1. Rozdział 18 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie (treść):
„1. Wykonawca będzie związany ofertą do dnia **13 kwietnia 2024 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z dniem, w którym upływa terminu składania ofert.”.
2. Rozdział 20 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie (treść):
„1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/ug_chelmza/proceedings
w myśl PZP na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia **15 marca 2024 r.** do godziny 09:00 ”.
3. Rozdział 21 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie (treść):
„1. Otwarcie ofert rozpocznie się w dniu **15 marca 2024 r.** o godzinie 09:30. Otwarcie ofert nie jest jawne.”.

Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

III. ZAMIANA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU W BZP

Zamawiający działając na podstawie art. 271 PZP zmienia treść ogłoszenia o zamówieniu.

*Z up. WÓJTA
dr inż. Kazimierz Bober
Zastępca Wójta*

Otrzymują:

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie
w formie „Komunikatu publicznego”
za pośrednictwem platformazakupowa.pl

Sprawę prowadzi:

Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
tel. 56 675 60 76 wew. 43

Niniejsza treść stanowi odwzorowanie dokumentu, którego oryginał znajduje się w aktach sprawy.