

## WSZYSCY WYKONAWCY

### Wyjaśnienia Instrukcji dla Wykonawców, odpowiedzi na pytania

**Dotyczy:** postępowania prowadzonego na podstawie przepisów kodeksu cywilnego pn.: „Prace remontowe polegające na wymianie stolarki okiennej (22 szt.) w 7 lokalach mieszkalnych wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Miejskiej Jarosław”.

#### Pytania:

1. Z jakiego materiału mają być wykonane okna : PVC czy drewno oraz jaki mają mieć parametr przenikalności ciepłej?
2. Czy w oknach dwuskrzydłowych zastosować słupek ruchomy czy stały?
3. Czy w oknach czterokwaterowych wszystkie kwatery mają być rozwierno-uchylne?
4. W lokalu przy ul. 3-go Maja 23 czy są wymagane szprosy jeżeli tak to jakie naklejane obustronnie czy wewnątrzszybowe oraz jaka ma być ich szerokość?
5. Prosimy o podanie szerokości parapetów wewnętrznych PVC i zewnętrznych oraz o podanie koloru ww. parapetów.
6. Jakie mają być zastosowane nawiewniki: ciśnieniowe czy higrosterowane?
7. Prosimy o określenie zakresu robót przy wymianie stolarki. Czy ma być to standardowy demontaż, montaż, obróbka z malowaniem czy też przewidują Państwo jakieś roboty dodatkowe?

#### Odpowiedzi:

Ad.1 Okna powinny być wykonane z PCV, parametr przenikalności cieplnej 0,9 W/(m<sup>2</sup>K).

Ad.2 W oknach dwuskrzydłowych powinien być zastosowany słupek stały.

Ad.3 W oknach czterokwaterowych dwie kwatery mają być rozwierno-uchylne.

Ad.4 Wymagane są szpros wewnątrzszybowe, szerokość od 8mm do 26 mm.

Ad.5 Kolor parapetów wewnętrznych – biały, zewnętrznych zgodnie z dokumentacją fotograficzną. Wymiary parapetów standardowe, zgodne z dokumentacją fotograficzną.

Ad.6 Mogą być zastosowane zarówno nawiewniki ciśnieniowe jak i higrosterowane.

Ad.7 Roboty przy wymianie stolarki to standardowy demontaż, montaż i obróbka.

**Z poważaniem**

z up. BURMISTRZA  
ZASTĘPCA BURMISTRZA  
mgr Patrycja Lachnik