

Wrocław, dnia 19 czerwca 2020 r.

**Do wszystkich Wykonawców,  
którzy zainteresowani są udziałem  
w przedmiotowym postępowaniu**

### **Informacja dla Wykonawców Nr 1**

Nazwa postępowania:

**WYKONANIE KONSTRUKCJI ZABEZPIELAJĄCEJ HANGARU NA SPRZĘT PŁYWAJĄCY  
AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO WE WROCŁAWIU PRZY UL. RZEŹBIARSKIEJ 4 WE  
WROCŁAWIU (Sprawa nr KZ- 5/2020),**

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 350 000 euro.

Przewodniczący Komisji Przetargowej powołanej Zarządzeniem Nr 10/2020 Kanclerza Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu z dnia 04 czerwca 2020r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia zamówienia publicznego, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 dalej zw. ustawą Pzp), w związku ze złożonym przez Wykonawcę w dniu 19 czerwca 2020 r. zapytaniem do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia udziela odpowiedzi i informuje wszystkich zainteresowanych w/w postępowaniem przetargowym:

#### **ZAPYTANIA WYKONAWCY**

##### **1. Pytanie nr 1:**

Ekspertyza mówi, że:

- budynek znajduje się w stanie bezpośrednio poprzedzającym katastrofę budowlaną, naprawa części drewnianej hangaru nie jest możliwa, a co za tym idzie jego część drewnianą należy bezwzględnie w całości rozebrać - przedmiar jednak tego nie uwzględnia (jest przyjęte tylko rozebranie elementów więźby dachowej),
- ściany drewniane w aktualnym stanie technicznym mogą w każdej chwili ulec zawaleniu, a naprawa ścian drewnianych możliwa jest jedynie za pomocą ich wymiany na nowe – brak takiej pozycji w przedmiarze,
- konieczna jest wymiana stropu drewnianego – brak pozycji w przedmiarze,
- z uwagi na utratę stateczności przez fundamenty konieczne jest wzmocnienie podłoża gruntowego np. za pomocą technologii jet-grouting oraz wzmocnienie ław fundamentowych np. za pomocą żelbetowej opaski wzmocniającej – brak takich pozycji w przedmiarze.

W związku z powyższym prosimy o informację, czy Zamawiający potwierdza, że oferenci do przygotowania oferty mają uwzględnić jedynie zakres prac ujęty w przedmiarze robót, czy też jednak skalkulować całość prac naprawczych założonych w ekspertyzie, w tym rozebranie wszystkich elementów drewnianych oraz odbudowanie ich w 100% z nowego drewna.

**ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:** Wykonawcy w cenie oferty muszą uwzględnić zakres prac ujęty w przedmiarze robót oraz w **PROJEKCIE KONSTRUKCJI ZABEZPIELAJĄCEJ PRZED KATASTROFĄ ZABYTKOWY HANGAR NA SPRZĘT PŁYWAJĄCY AWF we WROCŁAWIU.**

##### **2. Pytanie nr 2:**

Prosimy o informację, czy Inwestor posiada projekt rozbiórki?

**ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:** Nie, Zamawiający nie posiada projektu rozbiórki.

##### **3. Pytanie nr 3:**

Czy przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie nowych tynków zewnętrznych bo zgodnie z ekspertyzą muszą być wykonane w całości od nowa?

**ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:** Przedmiot zamówienia nie obejmuje wykonania nowych tynków.

Zakres odpowiedzi na pytania nie powoduje zmiany treści siwz w związku z powyższym, Zamawiający **nie wydłuża** terminu na składanie ofert.

**Pouczenie o środkach ochrony prawnej.**

Zgodnie z przepisami art. 179 do art. 183 Ustawy Pzp. Wykonawcom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogli ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI Ustawy Pzp.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

/.../

mgr inż. Janusz Gaczkowski

Wykonano w 1 egz.

Egz. Nr 1 – ad acta / strona internetowa (wersja elektroniczna)

Wyk. Szymon Kułaga tel.347 34 48

Dnia 19.06.2020 r.

T: