



Przedmiot zamówienia:

Pompy głębinowe – ujęcie Lis

Do zlecenia nr

72

Opis istotnych warunków technicznych:

Zakup agregatów pompowych Hydro Vacuum:

1. POMPA GŁĘBINOWA GCE.0.02.2.2119.4.A01.1 Pompa z silnikiem 6`  
3,7kW - 400V 3szt.
  - przyłącze kołnierzowe DN 80
  - zawór zwrotny;
  - silnik z przewodem zasilającym o dł. 2,5mb;
  - silnik mokry, przewajany;
  - silnik w stanie zalanym;
  - silnik wypełniony mieszaniną wody i glikolu;
  - osłony przeciwpiaskowe
2. POMPA GŁĘBINOWA GCE.2.A2.2.2119.4.A04.1 Pompa z silnikiem 6`  
4kW - 400V 3szt.
  - przyłącze kołnierzowe DN 80
  - zawór zwrotny;
  - silnik z przewodem zasilającym o dł. 4,0mb;
  - silnik mokry, przewajany;
  - silnik w stanie zalanym;
  - silnik wypełniony mieszaniną wody i glikolu;
  - osłony przeciwpiaskowe
3. POMPA GŁĘBINOWA GCE.2.02.2.2119.4.A04.1 Pompa z silnikiem 6`  
5.5kW - 400V 2szt.
  - przyłącze kołnierzowe DN 80
  - zawór zwrotny;
  - silnik z przewodem zasilającym o dł. 4,0mb;
  - silnik mokry, przewajany;
  - silnik w stanie zalanym;
  - silnik wypełniony mieszaniną wody i glikolu;
  - osłony przeciwpiaskowe

Pompy zmontowane fabrycznie.

Data:

06.08.2023r.

Podpis Kierownika: