

Urząd Miasta Bydgoszczy
Wydział Zamówień Publicznych
85-130 Bydgoszcz, ul. Grudziądzka 9-15

Bydgoszcz, dnia 06.03.2023r.

WZP.271.8.2023.B

Oznaczenie i nr postępowania: **Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie nawierzchni na obiektach ZS nr 5 Mistrzostwa Sportowego przy ul. Piwnika Ponurego 10 w Bydgoszczy – WZP.271.8.2023.B**

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11.09.2019r. Prawo zamówień publicznych (dalej uPzp - tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) Zamawiający przedstawia zadane pytanie i udziela odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Wnosimy o dopuszczenie do przetargu nawierzchni z trawy syntetycznej o poniższych parametrach. Zwracamy uwagę, że proponowana nawierzchnia została zainstalowana na wielu obiektach w Polsce i Europie. Proponowana nawierzchnia składa się z włókien monofilowych kręconych. Nawierzchnie z włókien kręconych zapewniają najlepsze odbicie piłki. Nadmieniamy, że nawierzchnia posiada certyfikat ITF najwyższej kategorii, co oznacza, że spełnia najwyższe standardy traw tenisowych, a odbicie piłki tenisowej jest na najwyższym poziomie.

Parametry nawierzchni syntetycznej trawiastej:

- wysokość włókna: min. 18 mm,
- typ włókna: 100 % monofil, włókna teksturowane (skręcone)

Typ trawy: tuftowana

- Dtex: min. 11.500
- waga włókna: min. 1100gr/m²
- ciężar całkowity nawierzchni: min. 2.000 gr. / m²
- ilość pęczków: min. 22500/m²
- ilość włókien: min. 360 000/ m²

Kolor - zielony i ceglasty

- zasyp: piasek kwarcowy

Dokumenty, które posiada oferowana nawierzchnia w celu potwierdzenia spełnienia minimalnych parametrów:

1. autoryzację producenta nawierzchni wystawioną na wykonawcę z określeniem nazwy inwestycji,
2. kartę techniczną nawierzchni z trawy syntetycznej poświadczoną przez producenta z określeniem nazwy inwestycji potwierdzającą parametry określone w tabeli,
3. aktualny atest PZH lub równoważny dla sztucznej trawy,
4. dokument potwierdzający zgodność nawierzchni z trawy syntetycznej z normą PN EN 15330 1,
5. gwarancję producenta na oferowaną nawierzchnię,
6. atest trudnopalności dla nawierzchni.

Powyższe parametry i dokumenty potwierdzają, że zaoferowany przez nas produkt spełnia oczekiwania Zamawiającego. Trawa spełnia wymagania zarówno normy obowiązującej dla sztucznych traw EN 15330-1 jak również Federacji Tenisowej.

W związku z powyższym wnosimy o dopuszczenie do przetargu jako rozwiązania równoważnego do wariantu II trawy o wyżej wymienionych parametrach i dokumentach.

Odpowiedź

Zamawiający oczekuje zastosowania trawy syntetycznej zgodnie z dokumentacją projektową.

Andrzej Bizon

Uprawniona do kontaktu z Wykonawcami