



- istn. linia kablowa oświetlenia do odtworzenia
- istn. latarnia do odtworzenia
- istn. latarnia
- L13/1 nr latarni

Prace wykonywać zgodnie z normą N SEP E-004
W miejscu skrzyżowań i zbliżeń z istniejącym uzbrojeniem terenu:
- projektowane kable układać w rurze ochronnej
- prace wykonywać ręcznie
Pod wjazdami, drogami oraz przepustami kabel układać w rurze ochronnej, wykorzystać istniejące przepusty pod drogami

ul. Topolowa 6 62-068 Rostorzewo tel. 696 097 772 biuro@nevtech.pl

Temat opracowania:

Odtworzenie sieci elektroenergetycznej 0,4kV

Tytuł rysunku:

PLAN SYTUACYJNY

Adres bud.: gm. Świebodzin, Osogóra

Inwestor: Gmina Świebodzin ul. Rynkowa 2 66-200 Świebodzin

Projektant: mgr inż. Dawid Furmaniak WKP/0192/POOE/17

Data: 07-2023

Skala: 1:1000

Branża / nr rys.: elektryczna / E1a