

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Gliwicach
ul. Portowa 14A, 44-102 Gliwice

Adres do korespondencji
Skrytka pocztowa nr 2708
40-337 Katowice

Obsługa klientów
Elektronicznie: tauron-dystrybucja.pl/formularz
Telefonicznie: +48 32 606 0 616



1051266655

Gliwice, dn. 27.01.2025 r.

Sygatura: TD25-01-0238805-03

**"BUWAMAT - PRACOWNIA
PROJEKTOWA"
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Żwirki i Wigury 1
41-807 Zabrze**

**Dotyczy: Budowa przyłącza ciepłowniczego do ogrodu botanicznego przy
ul. Piłsudskiego 60 w Zabrzu. (TD/OGL/OMD/UB/BK/241/2025)**

Odpowiadając na wniosek z dnia 15-01-2025 informujemy, że zgodnie z Systemem ZMS na załączonym planie w zakresie opracowania naniesiono orientacyjne przebiegi linii kablowej SN, nN wraz z klauzulami informacyjnymi umieszczonymi na odwrocie map, do których należy się bezwzględnie stosować.

Dokładne położenie naniesionych kabli (w miejscach kolizji) należy ustalić za pomocą **przekopów kontrolnych, wykonanych ręcznie** (bez użycia sprzętu mechanicznego).

Odpowiedzialność za stosowanie bezpiecznych metod pracy, oraz ewentualne uszkodzenia naszych urządzeń ponosi kierujący pracami tj. osoba z uprawnieniami do robót elektrycznych, względnie kierownik budowy lub właściciel obiektu.

Dokładne położenie naniesionych kabli należy ustalić za pomocą przekopów kontrolnych, wykonanych ręcznie (bez użycia sprzętu mechanicznego).

Zabrania się prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym w odległości mniejszej niż 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem kontrolnym.

Kable można odkopać tylko do **strefy ochronnej** tj. folii lub cegły – zabrania się odkrywania czynnych kabli energetycznych.

Należy odtworzyć folię ostrzegawczą zgodnie z napięciem. Folia powinna być z oznaczeniem „UWAGA KABEL”.

Podane w normach informacje dotyczące odległości od naszych urządzeń nie wykluczają możliwości projektowania inwestycji w odległościach mniejszych, jednak w takim przypadku na podstawie wykonanego wywiadu branżowego należy wystąpić o nieodpłatne warunki zabezpieczenia lub przebudowy sieci oraz uzgodnić projekt w firmie TAURON Dystrybucja S.A.- Wydział Eksploatacji - **OME Gliwice.**

(Korespondencję przesłać na adres:

TAURON Dystrybucja S.A. Skrytka pocztowa nr 2708, 40-337 Katowice

Należy zlecić płatny nadzór nad prowadzonymi robotami do TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach, 44-100 Gliwice ul. Portowa 14a, zlecenie wysłać na adres : **TAURON Dystrybucja S.A. Skrytka pocztowa nr 2708, 40-337 Katowice**

(<https://www.tauron-dystrybucja.pl/uslugi-dystrybucyjne/cenniki>).

Projektowane przewody ciepłownicze
Średnice przewodów
Włączenie do istn. sieci ciepłowniczej
Zaloty trasy
Wejście przyłącza do budynku

A

Z...

W



**BUWAMAT - PRACOWNIA
PROJEKTOWA sp. z o.o.**

Data: 12 2024

Nr umowy: 11-724/24

mgr inż. Leszek Krzak

uprawnień budowlane w specjalnej instalacyjnej Nr SLK/3200/POOS/1

mgr inż. Joanna Turewicz

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.
MENTACJA STANOWI WŁASNOŚĆ "BUWMAT - PRACOWNIA PROJEKTOWA" Sp. z o.o.
ORZYSTYWANA TYLKO ZGODNIE Z ZAMÓWIENIEM. WYPOŻYCZANIE KODOWANIE
MENTARYCZNIEM LUB INNE SPOSOBY.

ZABRZAŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O.
UL. J. W. GOETHEGO 3

Tytuł projektu:

PROJEKT BUDOWI ANY

dla inwestycji pt.:

WA PRZYŁĄCZA SIECI CIEPŁOWNICZEJ DO OGRODU
BOTANICZNEGO PRZY UL. PIŁSUDSKIEGO 60
W ZABRZU

Frešč nysunku:

1:500

Załącznik dotyczy pisma o sygn.

TD/OGLO/OMD/ UB/BW/241/2025