



SYMBOL	OPIS
	łącznik pojedynczy, IP44
	łącznik pojedynczy, IP20
	łącznik podwójny, IP20
	Przycisk monostabilny
	Z1 - podświetlenie numeru policyjnego, oprawa oświetleniowa LED z wbudowanym czujnikiem zmierzchu, klosz wykonany z uderzenioodpornego PC - IK08, IP54, 4000K, 6W, 440lm, montaż natynkowy
	Z2 - oprawa oświetleniowa, nasświetlacz LED asymetryczny z czujnikiem ruchu i zmierzchu, IP65, 4000K, 25W, 3140lm, montaż natynkowy
	W1 - oprawa oświetleniowa plafonowa, z czujnikiem ruchu i zmierzchu, IP65, IK10, 4000K, 28W, 4000lm, montaż natynkowy, trwałość źródeł 68000h (L80/B10)
	W2 - oprawa oświetleniowa owalna kanałowa z kloszem szklanym PRM z siatką ochronną, trzonek E27, IP44, IK06, montaż natynkowy + żarówka LED E27/13W/230V 1521lm
	W3 - oprawa oświetleniowa plafonowa okrągła, IP44, 12W, 4000K, 1050lm, montaż natynkowy
	W4 - oprawa przemysłowa LED, o szerokim strumieniu światła, IP65, 4000K, 31W, 4300lm, montaż natynkowy
	W5 - oprawa kinkietowa przystosowana do montażu na ścianie ze strumieniem światła skierowanym ku dołowi, IP20, 4000K, 16W, 2200lm
	CR1 - czujnik ruchu, kąt detekcji 180 st., zasięg min. 10m, a-strefa sterowania
	P3 - Panel wywoławczy domofonu, wykonany z metalu, cyfrowy, odporny na warunki atmosferyczne i akty wandalizmu, z obsługą elektrozapewów i zwoń elektromagnetycznych, montaż p/t
	PWP - Przeciwpowarowy wyłącznik prądu, przycisk zlokalizowany w pobliżu wejść do klatek schodowych.
	Rozdzielnica główna RG
	istniejące łącze kablowe ZK
	istniejąca tablica mieszkaniowa TM - dokładną lokalizację potwierdzić z użytkownikiem lokalu.
	WLZ - wewnętrzne linie zasilające prowadzone w rurach p/t lub n/t w zależności od opisu, przekroje wg schematów
	okablowanie przycisków PWP przewodem ognioodpornym PH90 / FE180 typu: NXHX 5x1,5. Przewód mocować przy użyciu uchwytych stalowych i kotew stalowych atestowanych w aprobacie technicznej jako system E90.
UWAGI: 1) Sposób adresowania obwodów: RG/Fx; RG - rozdzielnica główna; x - numer obwodu 2) Inne oznaczenia: n/t - montaż natynkowy p/t - montaż podtynkowy	

Niniejsze opracowanie dokumentacji projektowej objęte jest ochroną zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych z późn. zmianami.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	
NAZWA INWESTYCJI:	

REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. KRÓLOWEJ JADWIGI 52,54a/ŁĄKOWA 9 W POZNANIU

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
ul. Królowej Jadwigi 52,54,54a/Łąkowa 9, 61-873 Poznań
działka numer 12, obręb Poznań, arkusz 47

INWESTOR:
Miasto Poznań
Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań

PROJEKTANT:	BRANŻA/SPECJALNOŚĆ:	UPRAWNIENIA:	PODPIS:
mgr inż. Stefan Maćkowiak	budowlana/ elektryczna	160/76/Pw	
SPRAWDZAJĄCY:			
mgr inż. Rafał Olszewski	budowlana/ elektryczna	WKP/0410/POOE/11	
OPRACOWAŁ:			
mgr inż. Przemysław Rybaczewski	budowlana/ elektryczna		

PROJEKT BUDOWLANY	DATA: XII 2018
TYTUŁ RYSUNKU: Instalacje elektryczne - RZUT 3 PIĘTRA	SKALA: 1:100 NR RYS.: E.05