

Burmistrz Babimostu
ul. Rynek 3
66-110 Babimost

BUD. 271.29.2023

ODPOWIEDŹ

na zapytanie do zamówienia publicznego pn „**Remont ulicy 28 stycznia w Babimoście**”

Odpowiedź 1

W ofercie należy przewidzieć geosiatkę szklano – węglową o wytrzymałości 100 kN/m .

z up. BURMISTRZA
Genowefa Materna
Zastępca Burmistrza