

**Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym pn. „Budowa świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu w sołectwie Pęciszów”.**

Na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023, poz. 1065 ze zm.) wobec zapytań Wykonawcy ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego poniżej treść odpowiedzi na sformułowane pytania:

**Treści zapytań oraz odpowiedzi przedstawiono poniżej.**

**Pytanie nr 1):**

Czy plac zabaw (z urządzeniami nowymi i z urządzeniami używanymi) jest w zakresie zamówienia?

**Odpowiedź nr 1):**

Tak

**Pytanie nr 2):**

Wg projektu pod całym palcem zabaw (około 900m<sup>2</sup>) należy ułożyć matę przerostową. Ze względu na bardzo duży koszt takiej maty za m<sup>2</sup> (około 200zł/m<sup>2</sup>) prosimy o potwierdzenie takiego rozwiązania?

**Odpowiedź nr 2):**

Powierzchnia nawierzchni z mat przerostowych to 270 m<sup>2</sup>, pozostała nawierzchnia placu zabaw to trawa, zgodnie z dodatkowym załącznikiem 1g rysunek placu zabaw,

**Pytanie nr 3):**

Działka na której ma być postawiona świetlica jest w tej chwili zarośnięta krzewami i drzewami, oraz panuje na niej nieporządek (stara wiata i śmieci). Czy działka zostanie uprzątnięta przez inwestora, a drzewa i krzewy ścięte? Czy trzeba te roboty policzyć w ofercie?

**Odpowiedź nr 3):**

Wycinkę drzew i krzewów należy uwzględnić w ofercie, pozostałe prace związane z usunięciem starej wiatki i pracami porządkowymi nie należy uwzględniać, zostaną wykonane przez Inwestora..

**Pytanie nr 4):**

Wg PZT ogrodzić należy tylko teren palcu zabaw. Czy teren działki gdzie jest zaprojektowana świetlica też należy ogrodzić?

**Odpowiedź nr 4):**

Nie

**Pytanie nr 5):**

Wg stanu istniejącego należy przesunąć lub wykonać nową bramę przesuwaną. Czy ująć to w zakresie

**Odpowiedź nr 5):**

Należy przesunąć istniejącą bramę i koszty te uwzględnić w ofercie

**Pytanie nr 6):**

Czy ująć w zakresie przesunięcie skrzynek pocztowych które kolidują z nową lokalizacją wjazdu?

**Odpowiedź nr 6):**

Tak

**Pytanie nr 7):**

Czy sieć wodną w ulicy fi 125 z nowym hydrantem należy ująć w wycenie (wg dokumentacji wg osobnego opracowania)

**Odpowiedź nr 7):**

wg odrębnego opracowania

**Pytanie nr 8):**

Wg dokumentacji został zaprojektowany zbiornik na nieczystości 10m<sup>3</sup> monolityczny. Czy zamawiający zezwala na zamianę na zbiornik żelbetowy (zbiorniki) prefabrykowane o nie mniejszej pojemności?

**Odpowiedź nr 8):**

Przyjęto zbiornik monolityczny (żelbetowy). Należy wykonać zgodnie z dokumentacją.

**Pytanie nr 9):**

Wg projektu na całym pokryciu dachowym należy oprócz łąt i kontrłąt pod dachówką wykonać deskowanie pełne. prosimy o potwierdzenie?

**Odpowiedź nr 9):**

Tak, przyjęto pełne deskowanie połaci.

**Pytanie nr 10):**

Wg przekroju BB ocieplenie stropodachu należy wykonać w poziomie stropu, ale również w poziomie krokwi dachu (docieplający strych). Prosimy o potwierdzenie

**Odpowiedź nr 10):**

Tak, potwierdzam.

**Pytanie nr 11):**

Prosimy o uzupełnienie rysunków konstrukcyjnych o zestawienia stali zbrojeniowej

**Odpowiedź nr 11):**

W tym momencie projektant nie dysponuje innymi rys. i zestawieniami. Zbrojenia wskazano na rys. w PT.

**Pytanie nr 12):**

Czy wyposażenie kuchni wg załącznika nr 2 i koncepcji wyposażenia pomieszczeń gospodarczych należy wycenić?

**Odpowiedź nr 12):**

Tak

**Pytanie nr 13):**

Czy w zakresie ująć dostawę WC w dozowniki mydła, podajniki papieru, ręczników, szczotki wiszące i kosze?

**Odpowiedź nr 13):**

Nie

**Pytanie nr 14):**

Czy ławy pod budynkiem należy zaizolować, czy zamiast izolacji można wykonać z betonu wodoszczelnego?

**Odpowiedź nr 14):**

Ławy fund. nie są izolowane środkami nakładanymi ręcznie do izolacji poziomej. Ściany żelbetowe są izolowane. Zgodnie z PT.

**Pytanie nr 15):**

Czy w oknach należy ująć rolety okienne?

**Odpowiedź nr 15):**

Należy ująć roletki materiałowe na aluminiowych prowadnicach,

**Przedmiotowe wyjaśnienia treści SWZ nie prowadzą do zmiany ogłoszenia o zamówieniu, są wiążące i stanowią jej integralną część.**

*Ilona Buczak Badowska*  
*Kierownik Referatu Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej*