



UKŁAD TŁOCZNY - ODEJŚCIE

23	Podest obsługowy	1	stal nierdzewna	
22	Belka wsporcza (regulowana)	1	stal nierdzewna	
21	Łącznik stal/PE 80/90	1	Żeliwo	
20	Kolcuch	2	stal nierdzewna	
19	Właz $\varnothing$ 800 klasy D400	1	Żeliwo	
18	Biofiltr kominkowy DN100	1	stal nierdzewna	
17	Kominek wentylacyjny DN100	1	stal nierdzewna	
16	Poręcz wysuwana	1	stal nierdzewna	
15	Szafa sterownicza	1		
14	Przewodnice rurowe	4	stal nierdzewna	
13	Króciec napływowy	1	PVC200	
12	Drabinka	1	stal nierdzewna	
11	Sonda hydrostatyczna	1		
10	Wylącznik pływakowy	2		
9	Rurociąg tłoczny DN80	1	PE $\varnothing$ 90	
8	UKŁAD TŁOCZNY DN80	1	stal nierdzewna	
7	Zawór kulowy DN50	1		
6	Nasada płuczaca T52	1		
5	Zawór zwrotny kolanowy DN80	2	Żeliwo	
4	Zasuwa klinowa DN80	2	Żeliwo	
3	Zbiornik	1	Polimerobeton	
2	Kolano stopowe DN80	2	Żeliwo	
1	Pompa zaopiniowana ARX-F-80-150/017F-4USG-160 P=1,7 kW	2		KSB
LP	Nazwa	Ilość	Materiał	Producent
Skala	Przeponowienia: PS2 Rudeka			Nr rys. 1