

Zarząd Budynków Komunalnych w Wieliczce
ul. Słowackiego 51
32-020 Wieliczka

KOMUNIKAT

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie:

Remont budynku Szkoły Podstawowej w Podstolicach gm. Wieliczka

Zamawiający – Zarząd Budynków Komunalnych w Wieliczce, ul. Słowackiego 51, 32-020 Wieliczka informuje, że zwrócono się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej SWZ). Działając na podstawie art. 284 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) – Zamawiający zamieszcza treść zapytań wraz z wyjaśnieniami SWZ na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

I. Wyjaśnienia treści SWZ

Pytania z dnia 06.02.2023 r.:

1. *Zgodnie z zapisami projektu budowlanego (część opisowa I – pkt 5 Projekt remontu) „docelowy projekt remontu i stałe wyeliminowanie przyczyn możliwe będzie po całkowitym rozpoznaniu pracy górotworu”... „wyniki tych badań mogą posłużyć do opracowania dokumentacji zabezpieczenia zbocza”. Czy według Zamawiającego prawidłowe wykonanie prac zgodnych z projektem budowlanym j.w. ustabilizuje odkształcenia i przemieszczenia budynków ?*

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że roboty w zakresie zabezpieczenia zbocza zostały wykonane w związku z powyższym przedmiot nin. zamówienia nie dotyczy ustabilizowania osuwiska. Budynek Szkoły Podstawowej w Podstolicach znajduje się pod stałym monitoringiem geologicznym.

2. *Czy przed wykonaniem prac objętych projektem budowlanym w celu wyeliminowania nadmiernego i nierównomiernego osiadania fundamentów związanego z ruchem mas ziemnych na uaktywnionym osuwisku - nie należy zabezpieczyć zbocza zgodnie z pkt 5.1. Prace zabezpieczające zbocze ?*

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że roboty w zakresie zabezpieczenia zbocza zostały wykonane w związku z powyższym przedmiot nin. zamówienia nie dotyczy ustabilizowania osuwiska. Budynek Szkoły Podstawowej w Podstolicach znajduje się pod stałym monitoringiem geologicznym.

3. *Prosimy o udostępnienie rysunku zbrojenia poszczególnych elementów opisanych w projekcie budowlanym (w tym monolitycznej płyty dennej) - pkt 5.2 Prace remontowe i pkt 6.1. Płyta denna – „zbrojenie układać zgodnie z załączonym rysunkiem opracowanym na podstawie obliczeń statycznie – wytrzymałościowych”.*

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada rysunku zbrojenia płyty, zamieścił natomiast opis zbrojenia w punkcie 3.3.6.1) SWZ.

4. *Prosimy o udostępnienie szczegółów zespołów płyty w istniejących ścianach fundamentowych (m.in. rozstaw, średnice, głębokość zakotwienia, długość elementów kotwionych, połączenie płyty z istniejącymi ścianami).*

Odpowiedź:

Zgodnie z punktem 3.3.6.2) SWZ.

5. *Prosimy o określenie ilości zabezpieczeń rys i rozpojeń?*

Odpowiedź:

W przewidzianej do remontu części budynku po wcześniej wykonanych robotach zabezpieczających brak jest widocznych rys i rozpojeń. Budynek jest pod stałym monitoringiem.

6. *Czy w przypadku „zamulenia bądź zniszczenia poprzez przemieszczenia budynków Wykonawca ma uwzględnić w ofercie wykonanie nowego drenażu opaskowego?*

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje wykonania nowego drenażu opaskowego budynek zgodnie z wynikami monitoringu nie ulega przemieszaniu.

II. Zmiana treści SWZ

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 1 i 3 uPzp zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej SWZ) na skutek czego:

1. Punkt 7.1. SWZ przyjmuje brzmienie:

- 7.1. Wykonawca będzie związany ofertą do dnia **11.03.2023 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Punkt 9.1. SWZ przyjmuje brzmienie:
9.1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć do dnia **10.02.2023 r.** do godziny: **10:00.** Złożenie oferty następuje poprzez jej umieszczenie na platformazakupowa.pl, pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/wieliczka>.
3. Punkt 10.1. SWZ przyjmuje brzmienie:
10.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **10.02.2023 r.** o godzinie **10:30.**

Dyrektor
Zarządu Budynków Komunalnych

mgr Konrad Cebula