

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, pod nazwą: „ **Rozbudowa Oddziału Leczniczo-Rehabilitacyjnego w Grębaninie o nowy budynek wraz z łącznikiem i zagospodarowaniem terenu**”- **Etap I**, numer postępowania AB.272.6.2022

Wszyscy Wykonawcy

Do Zamawiającego wpłynęły od Wykonawcy pytania dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019), Zamawiający niniejszym udziela wyjaśnień do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:

Zapytanie

1. W przedmiarach jest 6 central wentylacyjnych o symbolach NW1 do NW6. Brak jest centrali NW7 oraz do niej materiałów wentylacyjnych. Proszę o uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedz: Centrala NW7 należy do etapu nr 2 realizacji inwestycji, stąd jej brak w przedmiarze dla etapu nr 1

2. Proszę o podanie typu regulatorów VAV.

Odpowiedz: Regulatory VAV - zmiennego przepływu. Zapis z opisu technicznego IS układu NW1: "Dla pomieszczeń obsługiwanych przez układ NW1 (oddzielnie dla sali gimnastycznej i oddzielnie dla Sali kinezyterapii) wykonać system regulacji strumienia powietrza wentylacyjnego w zależności od stężenia dwutlenku węgla. System detekcji wykonać w oparciu o czujniki CO2, swobodnie programowalny sterownik oraz regulatory VAV. Za pomocą swobodnie programowalnego sterownika należy zapewnić możliwość regulacji strumienia wentylacji również od czujnika ruchu."

3. Ze względu na duży zakres rodzajów nawiewników, proszę o podanie typów.

Chciałbym podkreślić, że rolą Oferenta nie jest dobór elementów wentylacyjnych tylko ich wycena zgodnie z projektem lub dobranym równoważnym zamiennikiem.

Odpowiedz: Wszystkie parametry minimalne do spełnienia dla nawiewników podano w opisie technicznym, na rysunkach oraz w specyfikacji technicznej wentylacji mechanicznej.
Ze względu na obowiązujące przepisy nie podano nazw własnych.

Starosta Kępiński
/-/ Robert Kieruzal