

Numer obwodu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Q nr.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Rez.[A]/[IΔn][A]	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Przekrój	–	–	5x16mm2	N2XH 3x1,5mm²	N2XH 3x1,5mm²	N2XH 3x1,5mm²	N2XH 3x1,5mm²	N2XH 3x1,5mm²	N2XH 3x1,5mm²	N2XH 3x1,5mm²	N2XH 3x1,5mm²	N2XH 3x1,5mm²	N2XH 3x1,5mm²	N2XH 3x1,5mm²
Typ/oznaczenie obwodu	–	–	zabezpieczenie przeciwprzepięciowe	Obw. oświetlenie zewnętrzne	Obw. awaryjne	Obw. tarczy/pod. ZO1,ZO4	Obw. pom. Z10	Obw. pom. Z09,Z08,Z07	Obw. pom. Z06,Z05	Obw. pom. Z12	Obw. pom. Z13,Z14	Obw. pom. Z03,Z02	Obw. pom. Z14,Z15	Obw. pom. Z04,Z01

Numer obwodu	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
Q nr.																			
Rez.[A]/[IΔn][A]																			
Przekrój	2mV	2mV	2mV	2mV	2mV	2mV	2mV	2mV	2mV	2mV	2mV	2mV	2mV	2mV	2mV	2mV	2mV	2mV	2mV
Typ/oznaczenie obwodu	N2XH 3x2,5mm² zas. gniazd Z04,Z01	N2XH 3x2,5mm² zas. gniazd pom. Z10	N2XH 3x2,5mm² zas. gniazd pom. Z09,Z08	N2XH 3x2,5mm² zas. gniazd pom. Z06,Z05	N2XH 3x2,5mm² zas. gniazd pom. Z12	N2XH 3x2,5mm² zas. gniazd pom. Z13	N2XH 3x2,5mm² zas. gniazd pom. Z15,Z14	N2XH 3x2,5mm² zas. gniazd pom. Z02,Z03	N2XH 3x2,5mm² zas. gniazd DATA pom. Z16	N2XH 3x2,5mm² zas. gniazd DATA pom. Z08	N2XH 3x2,5mm² zas. gniazd DATA pom. Z05	N2XH 3x2,5mm² zas. gniazd DATA pom. Z03	N2XH 3x2,5mm² zas. gniazd DATA pom. Z13	N2XH 3x2,5mm² zas. gniazd DATA pom. Z12	N2XH 3x2,5mm² zas. gniazd DATA pom. Z12	N2XH 3x2,5mm² zas. inst. przyzywowej	N2XH 3x2,5mm² zas. inst. odsysania	N2XH 3x2,5mm² zas. inst. monitoringu	N2XH 3x2,5mm² zas. inst. kontrola dostępu

PROJEKT TECHNICZNY

GASKOP
"GASKOP" G. Potwora, Z. Przystasz S.C.
ul. Tunelowa 2, 38-100 Strzyżów,
tel. +48 796 178 448

Inwestycja: Rozbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Strzyżowie na terenie działki nr ewid.: 1158 położonej przy ul. Józefa Patryna 11

Lokalizacja: Strzyżów | Dz.nr. ew.: dz. nr:1158

Obiekt: Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy

Nazwa rys: Schemat rozdzielni TR2

Projektant:	Data	Podpis
mgr inż. Grzegorz Potwora upr. nr PDK/0203/PWOE/21		
Sprawdzający:	**Data**	**Podpis**
inż. Czesław Korab upr. nrE–144/79		
Opracował:	**Data**	**Podpis**
inż. Zbigniew Przystasz		

Branża: Elektryczna | Skala: – | Data: 07.2022 r. | Nr rys.