

Legenda:

- wentylator kanałowy
- przewody nawiewne
- przewody wywiewne
- anemostaty nawiewne
- anemostaty wywiewne
- zmiana kierunku prowadzenia kanałów wentylacyjnych pomiędzy pionami
- centrala wentylacyjna
- agregat chłodniczy

UWAGA:

- przewody nawiewno - wyciągowe na III piętrze prowadzić po wierzchu nad nadprożem na strych
- centrale wentylacyjną umieścić na dachu łącznika na konstrukcji wsporczej, po drugiej stronie dachu wykonać podest do obsługi; na podeście umieścić agregat grzewczo-chłodzący do centrali
- czerpnia i wyrzutnia centrali - zespolone
- wyjście przewodów nawiewno-wyciągowych od centrali poprowadzić przez ścianę na strych budynku
- na parterze kanały wentylacyjne prowadzić w przestrzeni sufitu podwieszanego

część projektowana

część istniejąca

RZUT DACHU 1-100

PROJEKT TECHNICZNY

GASKOP
"GASKOP" G. Potwora, Z. Przystasz S.C.
ul. Tunelowa 2, 38-100 Strzyżów,
tel: +48 796 176 448

Inwestycja: Rozbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego na terenie dz. ewid. nr 1158 przy ul. Józefa Patryna 11 w Strzyżowie

Lokalizacja:	Strzyżów	Dz.nr ew.: dz. nr: 1158	
Obiekt:	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy		
Nazwa rys:	Instalacja wentylacji mechanicznej -rzut dachu		
Projektant:		Data	Podpis
mgr inż. Sebastian Bernat vel Bernet upr. nr PDK/0005/POOS/20			
Sprawdzający:		Data	Podpis
mgr inż. Agnieszka Nosal upr. nr PDK/0185/POOS/21			
Opracował:		Data	Podpis
mgr inż. Mateusz Sitnik			
Opracował:		Data	Podpis
mgr inż. Karolina Szczygieł			
Branża: Sanitarna	Skala: 1:100	Data: 07.2022 r.	Nr rys.