

Nowy Duninów, 12.09.2023 r.

Gmina Nowy Duninów  
ul. Osiedlowa 1  
09-505 Nowy Duninów

**Sprawa dotyczy: RG.271.1.8.2023.DM „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Nowy Duninów**

**Zamawiający podaje pytania i odpowiedzi, które wpłynęły w związku z prowadzonym postępowaniem.**

Pytanie

1. W specyfikacji technicznej dla opraw LED Zamawiający wymaga, żeby źródła światła LED były zasilane prądem nie większym niż 700mA. Informujemy, że renomowani producenci diod led gwarantują poprawną pracę dla prądów znacznie powyżej 700mA. Wystawienie modułu LED wyższym prądem niż 700mA umożliwi zastosowanie modułów LED o mniejszej ilości diod co znacznie obniży koszty opraw LED. W związku z powyższym wnosimy o dopuszczenie opraw LED wystawianych prądem nie większym niż 1050mA.

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy z specyfikacji technicznej.

-Wójt Gminy Nowy Duninów-  
Miroslaw Krysiak