

Zał. nr 4

ZESTAWIENIE UOGÓLNIONYCH PARAMETRÓW GEOTECHNICZNYCH (wyznaczono na podstawie normy PN-81/B-03020)										
Temat:	Opinia geotechniczna określająca warunki gruntowo-wodne na dz. nr geod. 3416/4 przy ul. Gnieźnieńskiej w miejscowości Wągrowiec									
Numer warstwy geotechnicznej	Rodzaj gruntu	Grupa genetyczna symbol konsolidacji	Stopień zagęszczenia I_D	Stopień plastyczności I_L	Wilgotność naturalna w_n	Gęstość objętościowa ρ	Opór spójności gruntu c_u	Kąt tarcia wewnętrznego φ_u	Edometryczny moduł ściśliwości	Moduł odkształcenia
									pierwotnej M_0	pierwotnego E_0
					[%]	[kN/m ³]	[kPa]	[°]	[MPa]	[MPa]
I	nN	Grunt nasypowy o zmiennych parametrach fizyko-mechanicznych, grunt słabonośny								
IIA	Pd, Pd//Ps	-	0,40-0,46	-	16,0	17,5	-	29,9-30,9	51,3-74,4	38,3-55,4
IIB	Pd	-	0,50-0,58	-	16,0-24,0	17,5-19,0	-	30,4-30,8	61,9-71,7	46,2-53,4