Rozdzielnica SOT





UKŁAD SIECI
TN-S

Zestawienie danych z projektu	
Opis	Ilość
-F0.2, 002125712, ETIMAT10 3P B 6A 10kA, Wyłącznik nadprądowy	1 szt.
-F1,-F2,-F3, 002135714, ETIMAT 10 3P C 10A 10kA, Wyłącznik nadprądowy	3 szt.
-F4, 002173104, KZS-2M B 16/0,03A AC, Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	1 szt.
-F5, 002131712, ETIMAT10 1P C 6A 10kA, Wyłącznik nadprądowy	1 szt.
-H0.2, 002471410, SON-3 ZP, Sygnalizator obecności napięcia z przyciskiem	1 szt.
-K5.1,-K5.2 , 004642123, CEM9.10 230V 50/60Hz, Stycznik powietrzny	2 szt.
-OCH, 002444005, ETITEC-WENT TNC-S/4+0 25/100kA, Ogranicznik przepięć sieci TNC-S	1 szt.
-Q0.1, 004660015, LAS 63, Rozł z pokrętłem bezp (szaro-czarne)	1 szt.
-S5.1,-S5.2 , 004773103, CS 10 51 U, Przełącznik 1-0-2, 1P	2 szt.
-T5, 002472051, CPA4.0, Zegar sterujący astronomiczny	1 szt.
-X4, 002414010, ł-2P+Z P, Gniazdo wtyczkowe	1 szt.

OBIEKT / ZAKRES OPRACOWANIA

PRZEBUDOWA CIĄGU PIESZEGO WZDŁUŻ DROGI WOJEWÓDZKIEJ 367 NA ODCINKU MIĘDZY ULICĄ ZAMKOWĄ A ULICĄ SŁONECZĄ W CZARNYM BORZE.

ADRES
ul. Zamkowa
Czarny Bór

NR PROJEKTU **344**

NR DZIAŁEK
dz. nr 426/1, 288/11, 288/5, 92, 227/4, 227/3, 227/5; Ob. 0002; j.e. Czarny Bór

INWESTOR
GMINA CZARNY BÓR
58-379 Czarny Bór
ul. Główna 18

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
isba GRUPA PROJEKTOWA
ul. Mosiężna 27/8, 53-441 Wrocław
t.: +48 71 348 27 67 f.: +48 71 348 21 23
www.isba.com.pl biuro@isba.com.pl

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKTANT
mgr inż. LECH KRYSTEK
UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH .
111/DOŚ/05

RYSUNEK
Rozdzielnica SOP.
Schemat ideowy.
Widok elewacji.

DATA 03.2022
BRANŻA IE
STADIUM PW
SKALA %

NR RYSUNKU
344 | PW | IE | 00 | 02 | A
NR PROJEKTU | STADIUM | BRANŻA | RODZ. RYS. | NR RYS. | REWIZJA