



Nr postępowania: ORG.271.14.2022

Tłuchowo, dnia 06.12.2022r.

Do wszystkich Wykonawców

Działając w trybie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2022, poz. 1710, ze zm.) Zamawiający Gmina Tłuchowo udziela odpowiedzi na zadane pytanie dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie nr 1

Zwracamy się z prośbą o udostępnienie wyników badań wody surowej. Powyższe podyktowane jest intencją dokonania weryfikacji przyjętych założeń w dokumentacji projektowej.

Odpowiedź

Wyniki badań w załączeniu

Pytanie nr 2

Czy potencjalny wykonawca winien jest uwzględnić w oszacowaniu oferty realizacji prac związanych z likwidacją studni głębinowych nr 2 i nr 3?

Odpowiedź

Tak

Pytanie nr 3

Prosimy o potwierdzenie, iż istniejący budynek SUW, oznaczony na planie zagospodarowania nr 7 nie jest objęty pracami rozbiórkowymi.

Odpowiedź

Budynek Stacji Uzdatniania Wody przeznaczony do rozbiórki na planie zagospodarowania znajduje się pod numerem 6. Budynek z numerem 7 nie jest przeznaczony do rozbiórki.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający może sprecyzować w jakiej formule winien komunikować się sterownik z komputerem oraz jaki zakres danych i informacji winien być prezentowany w rejestrach danych, na wydrukach i wizualizacji odbieranych sygnałów?

Odpowiedź

Dla komunikacji sterownika z komputerem [komunikacja punkt-punkt] zakładano w projekcie korzystanie z zabudowanego w sterowniku S7 1200 procesora komunikacyjnego RS485. Pozwoli on na stworzenie służbami informatycznymi własnych, określonych przez Zamawiającego, protokołów komunikacyjnych. Zastosowany sterownik komunikacyjny powinien też stworzyć możliwość korzystania z protokołu RTU /USS, pozwalającym min. na obsługę drukarki, komputerami PC, modemami analogowymi i GSM. Zastosowany sterownik powinien też być wyposażony w przełącznik sieci Ethernet switch CSM1277.

Jednocześnie Zamawiający w załączeniu przesyła opis techniczny do projektu wykonawczego wewnętrznych instalacji elektrycznych.

Niniejsze wyjaśnienie jest integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia dla przedmiotowego postępowania i jest wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia