SCHEMAT MONTAŻOWY- ETAP III

Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej od punktu C połączenia z projektowaną siecią cieplną 2xDn200/315 przy ul. Jachtowej do punktu D przy ul. Zdrojowej w Świnoujściu

skala 1:500

LEGENDA:

- projektowana sieć cieplna 2xDn200/315
- granice działki
- istniejąca droga z kostki kamiennej
- I - mufa termokurczliwa Dn315
- I - mata kompensacyjna gr. 40mm szer. 0,5m L=1,0m
- C - punkt połączenia z proj. siecią cieplną (ETAP II) w ul. Jachtowe
- D - koniec etapu III budowy sieci cieplnej od ul. Jachtowej do ul. Zdrojowej (za proj. przepustnicami w komorze)
- z - kolana prefabrykowane 90° L=1,0x1,0m- 30szt. Dn200/315
- g - gięcie elastyczne poziome
- gp - gięcie elastyczne pionowe

Kolana niestandardowe:

- z40, z50 - kolano prefabrykowane 85° L=1,0x1,0m- 4szt.
- z37, z44, z45 - kolano prefabrykowane 80° L=1,0x1,0m- 6szt.
- z46 - kolano prefabrykowane 30° L=1,0x1,0m- 2szt.
- z39, z55 - kolano prefabrykowane 5° L=1,0x1,0m- 4szt.

UWAGA:

W miejscu rur giętych fabrycznie nie można stosować zamiennie kolan prefabrykowanych z uwagi na kompensację sieci cieplnej i maksymalną dopuszczalną grubość mat kompensacyjnych (120mm).
Zastosowanie zamiennie kolan prefabrykowanych w miejscu rur giętych spowoduje konieczność zmiany trasy sieci cieplnej tzn. skrócenie długości instalacyjnych (odległości) między kolanami kompensacyjnymi.

PRACOWNIA PROJEKTOWA INŻYNIERII ŚRODOWISKA
Koszalin, ulica Podgórna 9/3
tel. 094 348 60 80; 605 328 817
email: eig@wp.pl

Nr rys.	4	Obiekt	BUDOWA SIECI CIEPŁOWNICZEJ	
Skala	1:500	Adres	Świnoujście, ul. Jachtowa- Zdrojowa	
		Inwestor	PEC Świnoujście	
		Temat	Schemat montażowy	
proj.:	mgr inz. E. B. Klimek UAN/N/7210/315/86	specjalność instalacyjna w zakresie sieci cieplnych	18.05.2023	
sprr.:	mgr inz. J. Szymańska UAN/U/7342/297/94	specjalność instalacyjna w zakresie sieci cieplnych	18.05.2023	
sprr.:	mgr inz. M. Malinowska	———	18.05.2023	