


PIĘTRO



- rurociągi chłodniczne w fabrycznej izolacji
- jednostki wewnętrzne sterowane pilotem bezprzewodowym
- odprowadzenie skroplin na zewnątrz (w miarę możliwości do istniejącej kanalizacji deszczowej poprzez rury spustowe) (dopuszcza się także odprowadzenie skroplin do kanal. sanit – przy umywalkach poprzez syfon)
- ostateczne usytuowanie jednostek klimatyzacji uzgodnić z użytkownikiem

Montaż urządzeń zgodnie z DTR producenta, warunkami technicznymi.

Wymiana centrali wentylacyjnej basenowej do pomieszczenia basenowego.				
Zespół Szkół Specjalnych w Słupi ul. Katowicka 8				
	Imię i nazwisko	Specjalność	Uprawnienia	Podpis
Projektant	inż. Sławomir Rabeiga	Sanitarna	4/1/7131-2/84/2001	
Projektant				
Sprawdził				
Nr rys.	S5	Nr str.	16	Data: 03.2023
skala	Rzut piętra (cz. edukacyjna) – klimatyzacja			
1:100				