




SCHEMATY POŁĄCZEŃ



strona północno-wschodnia



- rurociągi chłodnicze w fabrycznej izolacji
- jednostki wewnętrzne ściennie sterowane pilotem bezprzewodowym
- odprowadzenie skroplin na zewnątrz (w miarę możliwości do istniejącej kanalizacji deszczowej poprzez rury spustowe)
(dopuszcza się także odprowadzenie skroplin do kanal. sanit
- przy umywalkach poprzez syfon)
- ostateczne usytuowanie jednostek klimatyzacji
uzgodnić z użytkownikiem

Montaż urządzeń zgodnie z DTR producenta,
warunkami technicznymi.

Wymiana centrali wentylacyjnej basenowej do pomieszczenia basenowego

Zespół Szkół Specjalnych w Słupi ul. Katowicka 8

	Imię i nazwisko	Specjalność	Uprawnienia	Podpis
Projektant	inż. Sławomir Rabięga	Sanitarna	4/1/7131-2/84/2001	
Projektant				
Sprawdził				
Nr rys.	S6	Nr str.	17	Data: 03.2023
skala 1:100	Rzut pietra II (cz. edukacyjna) – klimatyzacja.			