

Gmina Szczuczyn
Plac 1000-lecia 23
19-230 Szczuczyn

RI.271.17.2023

Zainteresowani oferenci

Dotyczy postępowania pn. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Szczuczyn

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021, poz. 1129 z późn. zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawca zwrócił się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień i jednocześnie działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, wprowadza następujące zmiany do SWZ.

Pytanie 1 Czy Zamawiający wymaga przedłożenia do oferty (jako przedmiotowy środek dowodowy) – obliczeń fotometrycznych zgodnych z tabelą 1 w której znajdują się dane do wykonania symulacji fotometrycznych?

Odp. 1 Zamawiający będzie wymagał obliczeń fotometrycznych na etapie rozliczenia. W SWZ str. 8 Zamawiający wskazał dokumenty stanowiące przedmiotowy środek dowodowy niezbędny na etapie oceny ofert. Obliczenia fotometryczne wybrany Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć na etapie zakończenia i odbioru końcowego.

Pytanie 2 W tabeli załącznik nr 1 znajdują się dane dotyczące wymiarów wysięgnika. Czy Wykonawca, w przypadku sytuacji, w której Zamawiający nie przewiduje wymiany wysięgnika, może wymienić na własny koszt wysięgnik, który będzie posiadał inne wymiary wysokości i/lub długości w stosunku do wymiarów wysięgnika wskazanego w tabeli 1? Umożliwi to Wykonawcom przygotowanie obliczeń w sposób zapewniający lepsze warunki oświetleniowe przy jednoczesnym ograniczeniu mocy zastosowanych opraw, co w perspektywie przełoży się na dodatkowe oszczędności Zamawiającego.

Odp. 2 Zamawiający dopuszcza tego typu rozwiązanie wskazane przez Wykonawcę jedynie w uzasadnionych przypadkach, bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Zamawiającego.

Pytanie 3 W tabeli załącznik nr 1 znajdują się dane dotyczące wymiarów wysięgnika. Czy Wykonawca, w przypadku sytuacji, w której wysięgnik został przez Zamawiającego wskazany do wymiany, może do obliczeń fotometrycznych dobrać wysięgniki o innej geometrii? Umożliwi to Wykonawcom przygotowanie obliczeń w sposób zapewniający lepsze warunki oświetleniowe przy jednoczesnym ograniczeniu mocy zastosowanych opraw, co w perspektywie przełoży się na dodatkowe oszczędności Zamawiającego.

Odp. 3 Zamawiający przewiduje wymianę jedynie 45 szt. wysięgników. Zamawiający dopuszcza tego typu rozwiązanie wskazane przez Wykonawcę jedynie w uzasadnionych przypadkach uzgodnionych na każdej lokalizacji z Zamawiającym.

Pytanie 4 Proszę o potwierdzenie, że pod stwierdzeniem „Moc opraw dobrana według obliczeń fotometrycznych i nie większa niż podana w tabeli 1” Zamawiający rozumie że suma mocy poszczególnych opraw (całkowity bilans mocy wszystkich opraw) powinien wynosić maksymalnie 21,24kW zgodnie z tabelą nr 1, zaś pojedyncze moce opraw wskazane dla pojedynczych lokalizacji z tabeli 1 mogą różnić się od wzorcowych mocy opraw widniejących w tabeli 1.

Odp. 4 Zamawiający potwierdza, że moce opraw w poszczególnych lokalizacjach mogą różnić się od wzorcowych mocy podanych w tabeli nr 1 i równocześnie suma mocy wszystkich zaproponowanych do modernizacji opraw oświetleniowych i opraw pozostających bez zmian, nie może przekroczyć mocy 21,24 kW.

Pytanie 5 Proszę o potwierdzenie, że obliczenia fotometryczne składane wraz z ofertą jako przedmiotowy środek dowodowy mogą zostać wykonane w dowolnym programie ogólnodostępnym, darmowym np. Ralux?

Odp. 5 Zamawiający potwierdza, że obliczenia fotometryczne składane będą na etapie rozliczenia realizacji zadania i mogą zastać wykonane w dowolnym programie do obliczeń fotometrycznych.

Pytanie 6 Czy Zamawiający wymaga przedłożenia jako przedmiotowego środka dowodowego certyfikatu ENEC+ będącego rozszerzeniem standardowego certyfikatu ENEC, jakiego wymaga Zamawiający. Wymaganie posiadania tego certyfikatu jest obecnie szeroko stosowane w zamówieniach publicznych na modernizację oświetlenia zewnętrznego w Polsce, świadczy on o wysokiej jakości wykonania układu oświetleniowego i posiada go wielu producentów na rynku.

Odp. 6 Zamawiający określił wymagania dot. oprav oświetleniowych w Projekcie Wykonawczym i wymagań tych nie rozszerza o certyfikat ENEC PLUS.

Zamawiający informuje, że termin składania ofert nie ulega zmianie.

Z poważaniem

Burmistrz Szczuczyna

Artur Kuczyński