

Przedsiębiorstwo
TERRA-WIERT
Gdańsk ul. Glinki 19

opracowała:
mgr inż. M.Morawska

Wyniki Badań Sonda Udarową SL

SONDA NR 15

LOKALIZACJA

Lubichowo, rejon ul. Dworcowej gmina Lubichowo

obiekt; Przepompownia P15- kanalizacja sanitarna

Stan zagęszczenia J				luźny	średnio zagęszczony		zagęszczony																							
Stopień zagęszczenia Sz				0-0,33		0,34-0,67		0,68-0,87																						
	Głębokość w m	obecność wody	profil geolog.	Ilość uderzeń na 10 cm wbicia sondy																								N ₁₀ śred.	J _D śred.	
				3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42	45	48											
	1 <																													