



Poznań, 12.03.2024 r.

AZ.281.2.4.2024

dot. postępowania przetargowego prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością prowadzenia negocjacji na **Wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie systemów bezpieczeństwa w Muzeum Etnograficznym, oddziale Muzeum Narodowego w Poznaniu (II etap).**

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Zamawiający, **Muzeum Narodowe w Poznaniu**, informuje, że w toku postępowania wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej SWZ).
Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy PZP, Zamawiający udziela wyjaśnień treści SWZ.

Pytanie 1:

W treści SWZ zawarto informację „UWAGA! Zakres niniejszego postępowania nie obejmuje wykonania okablowania do systemów CCTV, SSWiN – KD.” jednocześnie w zakresie prac wskazano integrację systemu SAP. Czy system SAP należy okablować w jakimkolwiek zakresie?

Odpowiedź:

Nie, system SAP nie wymaga dodatkowego okablowania, ponieważ jest już rozproszony i funkcjonuje w obiekcie. W trakcie prac konieczne będzie jedynie połączenie serwera z centralą SAP. Okablowanie do systemów CCTV, SSWiN-KD zostało już zrealizowane podczas pierwszego etapu rozbudowy systemów bezpieczeństwa w muzeum etnograficznym.

Pytanie 2:

W treści SWZ jest mowa o „przeniesieniu oprogramowania Basic-Cayuga-Seetec,- Czy zamawiający dysponuje (kluczami licencyjnymi, kodami dostępu itp.) do tego oprogramowania w zakresie umożliwiającym swobodne działanie na tym oprogramowaniu.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający posiada klucz licencyjny oraz kody dostępu do oprogramowania Basic-Cayuga-Seetec, co umożliwia swobodne działanie na tym oprogramowaniu.

Pytanie 3:

W treści SWZ jest mowa o „rozszerzeniu do pakietu Infinity z istniejącej stacji klienckiej na dedykowany serwer.” Czy to oznacza że system w jakiejś części jest zainstalowany na obiekcie, jeżeli tak to w jakim zakresie?

Odpowiedź:

Tak, system ten jest zainstalowany w konfiguracji komputera PC jako klient/serwer, co umożliwia obsługę oraz zarządzanie systemem włamaniovym w wyznaczonym pomieszczeniu.

Pytanie 4:

W załączniku „SWZ systemy bezpieczeństwa ME-sig-sig” w pkt 2,6 zamawiający wymaga „rozszerzenie do pakietu Infinity z istniejącej stacji klienckiej na dedykowany serwer”. Czy serwer ma pracować w trybie autonomicznym czy należy go dołączyć do istniejącego systemu?

Odpowiedź:

Serwer należy skonfigurować jako system autonomiczny z możliwością przyłączenia do istniejącego systemu w późniejszym terminie.

Pytanie 5:

Czy zamawiający posiada dokumentację powykonawczą sieci strukturalnej?

Odpowiedź:

Tak. Ta część dokumentacji jest zastrzeżona. Wykonawca może uzyskać do niej dostęp po przestaniu stosownych oświadczeń zgodnie z zapisami rozdziału IV pkt. 3 SWZ.

Pytanie 6:

W załączniku „SWZ systemy bezpieczeństwa ME-sig-sig” zamawiający wymaga w pkt 2 „Zakres objęty niniejszym zamówieniem:

2) integracja systemów CCTV, SAP i SSWiN - KD z centralą Satel Integra,”.

Natomiast w zał. 1 formularz ofertowy ujęty jest tylko moduł integracji systemów alarmowych.

Czy w ramach bieżącego postępowania należy wykonać integrację z wszystkimi systemami bezpieczeństwa?

Jeżeli należy wykonać również integrację systemów oraz SSWiN prosimy o podanie typów urządzeń oraz ilości elementów poszczególnych systemów.

Odpowiedź:

W ramach postępowania należy wykonać integrację z wszystkimi wymienionymi systemami bezpieczeństwa (SSWiN – KD, CCTV oraz SAP).

Informacje związane z integracją systemów są zawarte w dokumentacji objętej tajemnicą przedsiębiorstwa. Wykonawca może uzyskać do nich dostęp po przestaniu stosownych oświadczeń zgodnie z zapisami rozdziału IV pkt. 3 SWZ.

Niniejsze odpowiedzi Zamawiającego stają się integralną częścią SWZ.

Powyższe zmiany należy uwzględnić przy składaniu ofert.

ZATWIERDZAM: