

Zambrów, dnia 25.08.2022

**Gmina Zambrów,  
ul. Fabryczna 3  
18-300 Zambrów  
Rrg.271.11.2022**

***Wykonawcy biorący udział  
w postępowaniu***

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji nr Rrg.271.11.2022 pn.: **„Ekologiczne inwestycje Gminy Zambrów w Odnawialne Źródła Energii i oszczędne oświetlenie uliczne oraz usuwanie azbestu”**

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu od Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wpłynęły pytania dotyczące treści SWZ dnia 24.08.2022

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.), Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania.

**Pytanie nr 1.** Czy zamawiający dopuści wykonanie dolnego źródła z sond i rur dosyłowych z PE? Jest to rozwiązanie równoważne w stosunku do rur PE-Xa, najczęściej stosowane w instalacjach gruntowych pomp ciepła i znacznie tańsze od systemu PE-Xa?

**Odpowiedź nr 1** Zamawiający informuje, że rura dolnego źródła ma być lepsza lub równoważna rurze PE-XA. W przypadku proponowania rozwiązań równoważnych oferowanego materiału/urządzenia, w celu umożliwienia dokonania oceny przez Zamawiającego porównania pod względem „nie gorsze niż przewidziane w SWZ”,



POLSKI  
ŁAD



Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wymogu wynikającego z art. 101 ust. 5 ustawy Pzp. Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) lub urządzenie są równoważne w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę. W takim wypadku Wykonawca musi przedłożyć stosowne dokumenty opisujące, uwiarygadniające te materiały lub urządzenia, parametry techniczno-jakościowe, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty, dopuszczające dane materiały (wyroby) do użytkowania oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one równoważne tzn. nie gorsze czyli o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu (*pod rygorem odrzucenia oferowanych materiałów*).

Odpowiedzi na pytania mają moc wiążącą dla uczestników postępowania i stanowią uzupełnienie specyfikacji warunków zamówienia.

W związku z udzielonymi odpowiedziami Zamawiający nie wydłuża terminu składania ofert.