

Powiat Świecki
ul. Gen. J. Hallera 9
86-100 Świecie

PZEA.251.2.2024

Wyjaśnienia na Zapytanie Wykonawców
do Specyfikacji Warunków Zamówienia na wykonanie zadania pn.:
Budowa internatu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Warlubiu

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (T. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) przekazuje Wykonawcom wyjaśnienia do zapytań dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:

Zapytanie nr 15 z dnia 23.02.2024 r.:

„zwracam się z prośbą o udzielenie wyjaśnień treści SWZ w następującym zakresie:

- W projekcie architektury co do materiałów wykończeniowych znajdują się odwołania do projektu aranżacji wnętrz. Czy Zamawiający dysponuje dokumentacją aranżacji wnętrz, gdyż nie została ona udostępniona?
- Z powodu zmiany SWZ w zakresie kryteriów ocen, które w sposób istotny blokowały możliwość wzięcia udziału w postępowaniu przetargowym. Wnioskujemy o wydłużenie terminu składania ofert dający wszystkim zainteresowanym Wykonawcom okres na przygotowanie oferty w terminie nie krótszym, aniżeli 14 dni od daty udostępnionej zmiany zapisów SWZ. Powyższa zmiana terminu składania ofert daje równe szanse przygotowania rzetelnej oferty zarówno Wykonawcom, którzy od momentu ukazania się ogłoszenia o zamówieniu spełniali kryteria oceny pod względem doświadczenia, a Wykonawców, którzy tego wymogu nie spełniali w skutek czego odstąpili od przygotowywania ofert do momentu zmiany zapisów SWZ, gdyż ich szanse na realizację zamówienia były znikome przed ową zmianą. Ponadto Zamawiający dnia 23.02.2024 zamieścił znaczącą ilość dokumentów, z którymi Wykonawcy są zobligowani się zapoznać celem złożenia kompletnej i właściwej oferty ryczałtowej. Tak duża ilość dokumentów wymaga od Wykonawców poświęcenie dodatkowego czasu na ich weryfikację. Mają powyższe na uwadze Wykonawca wnioskuje jak na wstępie o przesunięcie terminu składania ofert o minimum tydzień.
- Projekt zakłada wykonanie szklenia dwukomorowego dla drzwi wewnętrznych, które nie mają żadnych wymogów termicznych. Montaż pakietu szklanego jest tutaj więc bezzasadny a znacznie podnosi koszt wykonania. Czy Zamawiający akceptuje zastosowanie szklenia bezpiecznego, jednoszybowego dla stolarki wewnętrznej?
- Panele akustyczne na dachu – wg STWiOR mają mieć wysokość 50cm, wg wymiarów z przekroju 100cm. Która wysokość jest właściwa?”

Odpowiedź Zamawiającego:

Ad.1)

Projekt aranżacji wnętrz to część całej dokumentacji wykonawczej, która została zamieszczona na Platformie zakupowej Zamawiającego.

Ad.2)

Pierwotny termin składania ofert został wydłużony. Zamawiający nie widzi potrzeby kolejnej zmiany.

Ad.3)

W drzwiach wewnętrznych nie ma konieczności stosowania szklenia wielokomorowego.

Ad. 4)

Właściwa jest wysokość 100 cm.

STAROSTA

Barbara Studzińska