

ODCZYT Z SYSTEMU BMS DLA NAJBARDZIEJ OBCIĄŻAJĄCEGO SCENARIUSZA STADIONU OLIMPIJSKIEGO					
LOKALIZACJA	ROZDZIELNIA	ZAKRES OBSŁUGI	OPIS ZMIENNEJ (FAZA)	WARTOŚĆ MINIMALNA	WARTOŚĆ MAKSYMALNA
Z A C H Ó D	RTZ1G2 stycznikownia 3	MASZT PN-ZACH	FAZA L1	38,0 A	376,3 A
			FAZA L2	44,6 A	379,1 A
			FAZA L3	32,3 A	361,2 A
	RTZ1G1 stycznikownia 3	TRYBUNA CZĘŚĆ PN-ZACH	FAZA L1	24,6 A	86,2 A
			FAZA L2	23,8 A	80,5 A
			FAZA L3	24,1 A	91,8 A
	RTZ2G1 stycznikownia 4	MASZT PD-WSCH	FAZA L1	14,9 A	320,1 A
			FAZA L2	16,0 A	319,6 A
			FAZA L3	16,2 A	322,9 A
	RTZ2G2 stycznikownia 4	TRYBUNA CZĘŚĆ PD-WSCH	FAZA L1	20,1 A	115,0 A
			FAZA L2	21,9 A	118,0 A
			FAZA L3	23,1 A	107,3 A
W S C H Ó D	RTW2G1 stycznikownia 2	MASZT PN-WSCH	FAZA L1	12,0 A	325,0 A
			FAZA L2	11,7 A	324,0 A
			FAZA L3	12,0 A	332,1 A
	RTW2G2 stycznikownia 2	TRYBUNA CZĘŚĆ PN-WSCH	FAZA L1	13,6 A	72,8 A
			FAZA L2	7,8 A	50,8 A
			FAZA L3	9,0 A	46,4 A
	RTW1G2 stycznikownia 1	MASZT PD-WSCH	FAZA L1	11,8 A	290,3 A
			FAZA L2	12,0 A	291,8 A
			FAZA L3	11,8 A	290,8 A
	RTW1G1 stycznikownia 1	TRYBUNA CZĘŚĆ PD-WSCH	FAZA L1	9,1 A	73,6 A
			FAZA L2	12,7 A	75,9 A
			FAZA L3	5,8 A	40,8 A