



Folwark, dnia 05.02.2024 r.

DT.2620.3.2024

**Do wszystkich Wykonawców
ubiegających się o udzielenie zamówienia**

Dotyczy: „Przebudowa sieci wodociągowej w m. Rawicz w ul. Poniatowskiego i w ul. Targowej”

W związku z pytaniami, które wpłynęły do Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia, zgodnie z §15 ust.1 Regulaminu wewnętrznego udzielania zamówień sektorowych w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu sp. z o.o. stanowiącym Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2/2021 Prezesa Zarządu ZWiK w Rawiczu sp. z o.o. z dnia 20.01.2021., wszystkim zainteresowanym postępowaniem przesyłamy informację:

Treści pytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z odpowiedziami:

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający będzie wymagał frezowania całej szerokości nawierzchni w ul. Wały Poniatowskiego od Grunwaldzkiej do Targowej i położenia nowej warstwy ścieralnej po robotach sieciowych?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że Wykonawca zobowiązany będzie rozebrać nawierzchnię w zakresie przewidzianym dla przebudowy sieci wodociągowej w ul. Wały Poniatowskiego. Gmina Rawicz w przedmiotowej ulicy wykonuje:
5 cm - warstwy ścieralnej,
6 cm - warstwy wyrównawczej,
resztę konstrukcji jezdni zobowiązany będzie wykonać Wykonawca wybrany w w.w. postępowaniu prowadzonym przez ZWiK sp. o.o.

Wszystkie odpowiedzi na pytania są wiążące i stanowią integralną część SWZ. Zamawiający zamieszcza pytania i odpowiedzi, na platformie zakupowej – Open Nexus https://www.platformazakupowa.pl/pn/zwik_rawicz

PREZES ZARZĄDU
ROBERT GARCZYŃSKI

Przyp. Donata Twardowska
tel. kont. 65 546 76 49