

Włocławek, dnia 18 kwietnia 2024 r

NE.38.19.2024

Wszyscy Wykonawcy

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. we Włocławku w ramach prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie pn: „**Budowa wysokoparametrowego przyłącza ciepłego do budynku przy ul. POW 23 we Włocławku**” – sprawa nr **NE.38.19.2024**, działając zgodnie z par.27 ust.4 Regulaminu udzielania zamówień, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 6/2021 Prezesa MPEC Sp. z o.o. we Włocławku, poniżej publikuje pytanie otrzymane od Wykonawcy wraz z udzieloną na nie odpowiedzią Zamawiającego, mianowicie:

Pytanie nr 1:

„Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie muf kolanowych SXB firmy Logstor w miejsce kolan preizolowanych?”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza zastosowanie złącza kolanowego SXB-WP firmy Logstor pod warunkiem zastosowania całego kompletu w skład którego wchodzi: mufa kolanowa, podtrzymki, odstępnik oraz oryginalny łuk stalowy dedykowane do tego typu złącza.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zapisy SIWZ, w tym termin składania ofert, nie ulegają zmianom, a powyższe pismo stanowi integralną część SIWZ i jest wiążące dla wszystkich ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia.

Prezes Zarządu